

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 19 (4 МКД "Заречная УК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА537
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10174 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4276
Обратка: ПРИМ SN 10246 КТПТР-06 SN 4276а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2024	77.68	49.84	27.84	0.90	0.90	20.92	21.24	-1.49	0.582	23.9	24.0
02.03.2024	76.67	49.94	26.73	0.89	0.89	20.81	21.11	-1.42	0.555	22.9	24.0
03.03.2024	75.36	49.98	25.37	0.95	0.95	22.23	22.53	-1.34	0.563	24.0	24.0
04.03.2024	74.37	49.65	24.72	0.94	0.94	22.03	22.32	-1.30	0.544	24.0	24.0
05.03.2024	78.77	52.85	25.93	0.85	0.85	19.95	20.23	-1.42	0.514	20.6	24.0
06.03.2024	73.60	47.24	26.36	0.65	0.65	15.26	15.47	-1.35	0.401	20.1	24.0
07.03.2024	85.11	51.03	34.08	0.75	0.75	17.35	17.69	-1.93	0.592	22.7	24.0
08.03.2024	88.37	54.08	34.29	0.45	0.45	10.35	10.57	-2.04	0.360	12.8	24.0
09.03.2024	81.20	50.87	30.33	0.59	0.59	13.75	13.98	-1.65	0.413	17.1	24.0
10.03.2024	77.10	48.10	29.00	0.70	0.70	16.41	16.67	-1.53	0.475	21.4	24.0
11.03.2024	88.20	52.52	35.68	0.76	0.76	17.55	17.92	-2.08	0.628	22.7	24.0
12.03.2024	94.06	55.52	38.54	0.74	0.74	17.12	17.53	-2.33	0.660	21.9	24.0
13.03.2024	90.58	54.71	35.87	0.65	0.65	15.02	15.34	-2.11	0.535	18.7	24.0
14.03.2024	85.23	51.43	33.80	0.64	0.64	14.96	15.25	-1.91	0.503	19.1	24.0
15.03.2024	77.59	49.49	28.11	0.77	0.77	18.09	18.37	-1.52	0.510	21.8	24.0
16.03.2024	74.00	47.39	26.62	0.74	0.74	17.42	17.66	-1.38	0.463	21.7	24.0
17.03.2024	74.01	47.91	26.10	0.68	0.68	16.00	16.22	-1.36	0.418	19.5	24.0
18.03.2024	74.33	48.50	25.83	0.25	0.25	5.79	5.87	-1.33	0.147	6.9	24.0
19.03.2024	74.24	49.13	25.11	0.04	0.04	0.97	0.98	-1.33	0.024	1.1	24.0
20.03.2024	73.65	47.87	25.78	0.05	0.05	1.25	1.27	-1.31	0.032	1.6	24.0
21.03.2024	71.51	47.24	24.27	0.12	0.12	2.76	2.79	-1.29	0.069	3.3	24.0
22.03.2024	68.92	45.36	23.56	0.10	0.10	2.32	2.35	-1.18	0.054	2.8	24.0
23.03.2024	72.62	48.68	23.94	0.13	0.13	3.02	3.06	-1.26	0.072	3.4	24.0
24.03.2024	73.62	49.59	24.03	0.18	0.18	4.24	4.29	-1.24	0.102	4.8	24.0
25.03.2024	68.86	46.01	22.85	0.18	0.18	4.21	4.25	-1.12	0.097	5.6	24.0
26.03.2024	68.92	45.43	23.49	0.44	0.44	10.38	10.50	-1.15	0.241	13.0	24.0
27.03.2024	69.25	46.48	22.77	0.81	0.81	18.96	19.17	-1.14	0.431	22.9	24.0
28.03.2024	66.23	44.55	21.69	0.72	0.72	16.93	17.11	-1.05	0.367	21.2	24.0
29.03.2024	69.37	44.42	24.95	0.67	0.67	15.65	15.84	-1.23	0.389	21.0	24.0
30.03.2024	72.86	46.34	26.52	0.27	0.27	6.24	6.32	-1.33	0.165	8.4	24.0
31.03.2024	68.95	44.77	24.18	0.25	0.25	5.84	5.91	-1.21	0.143	7.7	24.0
Средние:	76.30	48.93	27.37	0.54	0.54	---	---	-1.46	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	393.78	399.80	---	11.051	478.9	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	6796.79	6913.19	204.720	10637.6	14097.7
31.03.2024	7190.57	7312.99	215.771	11116.4	14841.7
Итого:	393.78	399.80	11.051	478.9	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации