

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 251306 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4559
Обратка: ПРИМ SN 251309 КТПТР-06 SN 4559А
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2024	74.86	39.11	35.74	4.92	4.79	115.10	114.15	0.83	4.275	22.5	24.0
02.03.2024	75.61	41.03	34.58	5.74	5.58	134.20	132.89	0.98	4.631	24.0	24.0
03.03.2024	74.62	41.15	33.47	5.85	5.70	136.95	135.63	0.97	4.577	24.0	24.0
04.03.2024	73.58	40.85	32.74	5.81	5.65	136.00	134.54	1.07	4.438	24.0	24.0
05.03.2024	77.07	44.09	32.98	6.33	6.16	147.87	146.42	0.98	4.880	24.0	24.0
06.03.2024	72.95	40.65	32.31	5.65	5.51	132.50	131.10	1.06	4.263	24.0	24.0
07.03.2024	81.51	42.47	39.04	5.57	5.39	129.72	128.35	1.06	5.073	24.0	24.0
08.03.2024	85.85	45.83	40.02	5.90	5.72	137.24	135.83	1.03	5.490	24.0	24.0
09.03.2024	78.75	42.86	35.89	5.83	5.66	136.08	134.75	0.98	4.878	24.0	24.0
10.03.2024	75.54	41.16	34.38	5.49	5.40	128.35	128.48	-0.11	4.400	23.7	24.0
11.03.2024	83.86	42.77	41.10	5.57	5.40	129.63	128.36	0.98	5.340	24.0	24.0
12.03.2024	90.54	46.94	43.60	5.73	5.53	132.79	131.43	1.03	5.792	24.0	24.0
13.03.2024	87.98	46.16	41.82	5.79	5.60	134.48	133.02	1.09	5.620	24.0	24.0
14.03.2024	83.31	43.53	39.77	5.61	5.43	130.53	129.12	1.08	5.188	24.0	24.0
15.03.2024	76.30	42.72	33.58	5.91	5.76	138.31	136.92	1.01	4.633	24.0	24.0
16.03.2024	72.87	40.34	32.52	5.74	5.59	134.45	133.14	0.98	4.362	24.0	24.0
17.03.2024	72.83	40.76	32.07	5.85	5.71	137.22	135.92	0.96	4.395	24.0	24.0
18.03.2024	72.91	40.81	32.10	5.93	5.78	138.89	137.56	0.96	4.451	24.0	24.0
19.03.2024	72.38	41.89	30.48	6.01	5.87	141.01	139.74	0.90	4.284	24.0	24.0
20.03.2024	71.41	40.24	31.16	5.84	5.70	136.91	135.65	0.92	4.279	24.0	24.0
21.03.2024	69.59	40.27	29.32	5.91	5.78	138.82	137.53	0.93	4.055	24.0	24.0
22.03.2024	65.78	37.15	28.63	5.57	5.45	131.12	129.87	0.96	3.752	24.0	24.0
23.03.2024	68.58	41.87	26.71	6.22	5.93	146.10	141.07	3.50	3.907	24.0	24.0
24.03.2024	69.74	41.01	28.73	6.30	6.17	147.86	146.78	0.73	4.241	24.0	24.0
25.03.2024	66.64	37.81	28.83	5.69	5.57	133.85	132.77	0.81	3.835	24.0	24.0
26.03.2024	65.72	37.07	28.65	5.57	5.45	131.09	129.98	0.85	3.749	24.0	24.0
27.03.2024	66.40	38.49	27.91	5.92	5.79	139.21	138.00	0.87	3.876	24.0	24.0
28.03.2024	65.95	38.20	27.76	5.75	5.62	135.24	133.88	1.01	3.735	24.0	24.0
29.03.2024	68.37	37.71	30.66	5.41	5.28	127.22	125.90	1.04	3.900	24.0	24.0
30.03.2024	71.32	39.21	32.11	5.58	5.44	130.99	129.60	1.07	4.203	24.0	24.0
31.03.2024	67.25	37.91	29.34	5.53	5.40	130.15	128.73	1.10	3.811	24.0	24.0
Средние:	74.20	41.04	33.16	5.76	5.61	---	---	1.02	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	4179.85	4137.11	---	138.314	742.2	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	67666.09	66445.77	1846.382	14057.6	15764.5
31.03.2024	71845.94	70582.88	1984.696	14799.8	16508.5
Итого:	4179.85	4137.10	138.314	742.2	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации