

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2024 0:00:00 - 31.07.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 29 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15315 Датчик температуры: КТПТР-05 SN 2985
Обратка: ПРИМ SN 15316 КТПТР-05 SN 2985а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.07.2024	20.19	20.05	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.1	24.0
02.07.2024	20.14	20.06	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
03.07.2024	20.16	20.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
04.07.2024	20.17	20.06	0.12	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.000	0.6	24.0
05.07.2024	20.23	20.14	0.09	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.000	0.2	24.0
06.07.2024	20.97	20.67	0.30	0.05	0.05	1.33	1.32	0.35	0.001	3.0	24.0
07.07.2024	43.52	39.01	4.51	1.38	1.38	32.76	32.74	0.05	0.225	21.1	24.0
08.07.2024	63.65	55.89	7.76	2.02	2.01	47.57	47.58	-0.03	0.363	24.0	24.0
09.07.2024	63.01	52.37	10.64	1.60	1.60	37.72	37.80	-0.20	0.368	24.0	24.0
10.07.2024	66.59	58.41	8.18	1.95	1.94	45.82	45.85	-0.08	0.370	24.0	24.0
11.07.2024	66.66	57.80	8.85	1.96	1.95	46.12	46.16	-0.10	0.397	24.0	24.0
12.07.2024	64.94	55.55	9.39	1.75	1.74	41.17	41.23	-0.14	0.369	24.0	24.0
13.07.2024	62.81	52.99	9.82	1.44	1.44	34.03	34.11	-0.25	0.331	24.0	24.0
14.07.2024	62.97	52.24	10.73	1.44	1.44	33.97	34.07	-0.29	0.362	24.0	24.0
15.07.2024	63.09	51.30	11.79	1.45	1.45	34.25	34.36	-0.32	0.391	24.0	24.0
16.07.2024	63.47	53.00	10.47	1.59	1.58	37.42	37.52	-0.25	0.391	24.0	24.0
17.07.2024	65.78	56.44	9.33	1.85	1.84	43.55	43.62	-0.15	0.397	24.0	24.0
18.07.2024	65.31	56.44	8.88	1.90	1.90	44.75	44.81	-0.12	0.394	24.0	24.0
19.07.2024	61.39	52.72	8.67	1.87	1.86	44.08	44.12	-0.09	0.378	24.0	24.0
20.07.2024	62.37	53.82	8.54	1.85	1.84	43.52	43.56	-0.10	0.368	24.0	24.0
21.07.2024	64.64	57.00	7.64	2.04	2.03	47.93	47.95	-0.03	0.365	24.0	24.0
22.07.2024	64.81	57.44	7.38	1.94	1.93	45.70	45.71	-0.03	0.331	24.0	24.0
23.07.2024	63.81	56.30	7.51	2.02	2.01	47.53	47.55	-0.03	0.355	24.0	24.0
24.07.2024	65.56	56.93	8.63	2.14	2.13	50.34	50.37	-0.06	0.431	24.0	24.0
25.07.2024	65.08	56.59	8.49	2.04	2.03	48.07	48.10	-0.06	0.400	24.0	24.0
26.07.2024	64.84	56.32	8.52	2.02	2.01	47.46	47.50	-0.07	0.398	24.0	24.0
27.07.2024	64.08	55.13	8.95	2.03	2.02	47.71	47.75	-0.09	0.421	24.0	24.0
28.07.2024	63.72	54.27	9.45	1.92	1.92	45.28	45.34	-0.13	0.423	24.0	24.0
29.07.2024	63.34	55.56	7.78	1.88	1.87	44.19	44.22	-0.06	0.338	24.0	24.0
30.07.2024	63.32	53.42	9.90	1.94	1.93	45.68	45.75	-0.15	0.451	24.0	24.0
31.07.2024	64.79	57.52	7.27	2.30	2.29	54.17	54.14	0.05	0.391	24.0	24.0
Средние:	55.01	47.92	7.09	1.50	1.49	---	---	-0.08	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1092.18	1093.28	---	9.410	601.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.06.2024	56387.47	56922.15	1598.702	21382.6	22695.6
31.07.2024	57479.64	58015.43	1608.113	21983.7	23439.6
Итого:	1092.18	1093.28	9.410	601.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации