

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 24 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА523
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15306 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 2975
Обратка: ПРИМ SN 15304 КТПТР-06 SN 2975а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2024	58.83	55.32	3.51	2.09	2.07	49.31	48.86	0.92	0.172	23.7	24.0
02.09.2024	60.53	56.32	4.20	2.36	2.34	55.80	55.31	0.89	0.232	24.0	24.0
03.09.2024	60.55	56.87	3.68	2.21	2.18	52.07	51.61	0.90	0.189	24.0	24.0
04.09.2024	60.76	56.42	4.34	2.10	2.07	49.47	49.03	0.89	0.198	24.0	24.0
05.09.2024	62.50	58.74	3.76	2.36	2.33	55.52	55.04	0.87	0.204	24.0	24.0
06.09.2024	62.24	58.14	4.10	2.40	2.37	56.48	56.02	0.82	0.231	24.0	24.0
07.09.2024	63.09	59.82	3.28	2.55	2.53	60.10	59.63	0.78	0.195	24.0	24.0
08.09.2024	63.59	60.23	3.36	2.54	2.52	59.87	59.42	0.76	0.198	24.0	24.0
09.09.2024	63.60	60.09	3.51	2.50	2.46	58.99	57.95	1.79	0.202	24.0	24.0
10.09.2024	62.30	58.75	3.55	2.42	2.40	57.08	56.67	0.72	0.202	24.0	24.0
11.09.2024	62.65	59.08	3.57	2.53	2.50	59.57	59.11	0.78	0.211	24.0	24.0
12.09.2024	28.59	25.96	2.63	0.14	0.14	3.32	3.29	0.95	0.054	1.3	24.0
13.09.2024	20.65	19.85	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.09.2024	42.59	39.95	2.63	1.35	1.34	31.88	31.63	0.78	0.129	13.4	24.0
15.09.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16.09.2024	33.60	31.80	1.80	0.68	0.67	27.13	26.93	0.72	0.085	10.8	40.6
17.09.2024	19.14	18.53	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.09.2024	18.76	18.26	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.09.2024	37.51	35.07	2.44	1.14	1.12	26.83	26.60	0.85	0.127	10.9	24.0
20.09.2024	63.75	59.82	3.94	2.47	2.45	58.21	57.80	0.70	0.226	24.0	24.0
21.09.2024	65.12	61.80	3.32	2.59	2.57	61.05	60.65	0.65	0.201	24.0	24.0
22.09.2024	64.85	61.56	3.29	2.61	2.59	61.44	61.03	0.66	0.201	24.0	24.0
23.09.2024	65.13	61.51	3.62	2.72	2.69	63.97	63.54	0.66	0.228	24.0	24.0
24.09.2024	66.15	63.38	2.77	3.28	3.26	77.18	76.77	0.54	0.211	24.0	24.0
25.09.2024	64.88	62.27	2.61	3.23	3.21	76.08	75.58	0.65	0.198	24.0	24.0
26.09.2024	65.49	62.65	2.84	3.12	3.10	73.55	73.01	0.74	0.208	24.0	24.0
27.09.2024	66.88	64.18	2.70	3.50	3.47	82.22	81.63	0.72	0.221	24.0	24.0
28.09.2024	66.46	63.28	3.18	3.44	3.41	80.84	80.34	0.62	0.266	24.0	24.0
29.09.2024	67.65	62.63	5.02	3.97	3.95	93.41	93.11	0.33	0.467	24.0	24.0
30.09.2024	67.90	62.76	5.14	4.09	4.06	96.18	95.68	0.52	0.490	24.0	24.0
Средние:	55.37	52.24	3.13	2.22	2.20	---	---	0.70	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1527.56	1516.25	---	5.543	564.1	712.6

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2024	30810.52	29425.34	807.776	15026.6	16551.9
30.09.2024	32338.08	30941.59	813.319	15590.7	17264.5
Итого:	1527.56	1516.25	5.543	564.1	712.6

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации