

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15317

Обратка: ПРИМ SN 15318

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2989

КТПТР-06 SN 2989А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2024	62.64	54.62	8.02	1.33	1.33	31.35	31.48	-0.43	0.253	24.0	24.0
02.09.2024	63.41	52.68	10.73	1.22	1.22	28.76	28.84	-0.28	0.316	24.0	24.0
03.09.2024	62.58	54.20	8.38	1.42	1.42	33.59	33.68	-0.27	0.285	24.0	24.0
04.09.2024	62.32	53.48	8.85	1.37	1.37	32.35	32.41	-0.18	0.285	24.0	24.0
05.09.2024	71.29	53.80	17.49	1.57	1.57	36.76	37.07	-0.84	0.694	24.0	24.0
06.09.2024	67.53	55.02	12.52	1.68	1.68	39.56	39.77	-0.52	0.487	24.0	24.0
07.09.2024	69.21	55.00	14.21	1.50	1.49	35.18	35.37	-0.53	0.516	24.0	24.0
08.09.2024	73.26	53.69	19.57	1.38	1.37	32.33	32.54	-0.65	0.639	24.0	24.0
09.09.2024	74.00	54.20	19.80	1.49	1.48	34.78	35.05	-0.76	0.718	24.0	24.0
10.09.2024	77.81	56.56	21.25	2.00	2.00	46.74	47.25	-1.08	0.997	24.0	24.0
11.09.2024	78.41	55.08	23.33	1.44	1.43	33.57	33.88	-0.93	0.794	24.0	24.0
12.09.2024	81.89	55.90	26.00	1.61	1.61	37.60	38.06	-1.22	0.990	24.0	24.0
13.09.2024	79.97	55.14	24.83	1.70	1.69	39.56	39.99	-1.07	0.993	24.0	24.0
14.09.2024	67.29	55.31	11.98	1.67	1.66	39.23	39.35	-0.31	0.479	24.0	24.0
15.09.2024	69.00	56.27	12.74	1.77	1.77	41.68	41.87	-0.44	0.529	24.0	24.0
16.09.2024	68.91	55.36	13.54	1.77	1.77	41.67	41.83	-0.38	0.565	24.0	24.0
17.09.2024	65.92	54.66	11.26	1.51	1.50	35.43	35.47	-0.11	0.404	24.0	24.0
18.09.2024	65.58	55.87	9.71	1.75	1.74	41.15	41.22	-0.17	0.393	24.0	24.0
19.09.2024	64.97	55.88	9.09	1.66	1.65	39.08	39.14	-0.15	0.347	24.0	24.0
20.09.2024	66.63	54.34	12.29	1.33	1.32	31.32	31.35	-0.08	0.383	24.0	24.0
21.09.2024	67.48	52.97	14.51	1.04	1.03	24.36	24.36	0.04	0.371	24.0	24.0
22.09.2024	66.11	53.08	13.04	1.06	1.06	25.03	25.02	0.06	0.339	24.0	24.0
23.09.2024	66.08	52.50	13.58	1.15	1.14	27.10	27.10	0.01	0.392	24.0	24.0
24.09.2024	65.39	52.12	13.27	1.03	1.03	24.32	24.30	0.10	0.340	23.8	24.0
25.09.2024	65.75	52.56	13.19	1.08	1.07	25.43	25.44	-0.01	0.348	23.9	24.0
26.09.2024	69.12	52.18	16.95	1.05	1.04	24.57	24.63	-0.26	0.442	23.9	24.0
27.09.2024	74.09	51.34	22.75	0.93	0.92	21.71	21.83	-0.54	0.534	23.5	24.0
28.09.2024	71.44	52.67	18.77	1.01	1.01	23.74	23.86	-0.53	0.470	23.6	24.0
29.09.2024	72.60	52.53	20.07	0.92	0.91	21.50	21.63	-0.60	0.453	23.8	24.0
30.09.2024	74.85	51.08	23.77	1.00	1.00	23.49	23.69	-0.83	0.602	23.7	24.0
Средние:	69.52	54.00	15.52	1.38	1.38	---	---	-0.43	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	972.96	977.46	---	15.355	718.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2024	31373.73	31518.26	920.319	15988.8	17544.9
30.09.2024	32346.69	32495.72	935.675	16706.8	18264.9
Итого:	972.96	977.46	15.355	718.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации