

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Торговая ул, д. 20 (4 МКД ООО "ЗУК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА518  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 251254 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 3422  
Обратка: ПРИМ SN 251255 КТПТР-06 SN 3422 А  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2024	64.70	55.17	9.54	3.26	3.22	76.82	76.11	0.94	0.728	24.0	24.0
02.09.2024	66.01	55.12	10.89	3.51	3.48	82.65	82.24	0.50	0.878	24.0	24.0
03.09.2024	64.15	54.14	10.01	3.14	3.12	74.05	73.92	0.17	0.729	24.0	24.0
04.09.2024	64.21	52.33	11.88	2.90	2.88	68.36	68.18	0.26	0.767	24.0	24.0
05.09.2024	65.25	54.95	10.30	3.35	3.33	78.87	78.85	0.02	0.785	24.0	24.0
06.09.2024	65.75	55.50	10.26	3.31	3.27	77.98	77.33	0.84	0.797	24.0	24.0
07.09.2024	66.06	56.70	9.37	3.53	3.51	83.02	83.03	-0.01	0.769	24.0	24.0
08.09.2024	66.58	57.16	9.42	3.56	3.54	83.66	83.70	-0.04	0.778	24.0	24.0
09.09.2024	66.16	55.31	10.85	3.50	3.47	82.36	82.13	0.28	0.860	24.0	24.0
10.09.2024	65.33	55.32	10.01	3.34	3.33	78.72	78.72	0.00	0.783	24.0	24.0
11.09.2024	66.33	57.45	8.88	3.98	3.96	93.73	93.65	0.09	0.830	24.0	24.0
12.09.2024	65.79	58.15	7.64	4.32	4.29	101.72	101.33	0.38	0.765	24.0	24.0
13.09.2024	64.80	57.05	7.75	4.30	4.25	101.30	100.45	0.84	0.775	24.0	24.0
14.09.2024	64.84	57.31	7.53	4.30	4.24	101.18	100.32	0.85	0.757	24.0	24.0
15.09.2024	65.30	57.51	7.79	4.52	4.47	106.41	105.74	0.63	0.821	24.0	24.0
16.09.2024	65.47	57.25	8.22	4.55	4.51	107.06	106.54	0.48	0.862	24.0	24.0
17.09.2024	65.05	57.76	7.29	4.42	4.40	104.05	104.07	-0.02	0.752	24.0	24.0
18.09.2024	65.37	57.82	7.55	4.59	4.58	108.11	108.15	-0.03	0.804	24.0	24.0
19.09.2024	65.70	58.30	7.40	4.57	4.55	107.62	107.51	0.10	0.780	24.0	24.0
20.09.2024	66.26	57.93	8.33	4.08	4.07	96.06	96.06	0.00	0.776	24.0	24.0
21.09.2024	66.15	59.40	6.74	4.64	4.61	109.13	108.93	0.19	0.729	24.0	24.0
22.09.2024	65.39	57.67	7.72	4.64	4.61	109.21	108.95	0.24	0.835	24.0	24.0
23.09.2024	65.62	58.25	7.37	4.85	4.80	114.14	113.35	0.70	0.839	24.0	24.0
24.09.2024	66.82	59.69	7.13	5.46	5.38	128.38	126.87	1.18	0.860	24.0	24.0
25.09.2024	65.83	59.48	6.35	5.84	5.77	137.40	136.14	0.92	0.866	24.0	24.0
26.09.2024	66.38	60.28	6.10	5.65	5.57	132.94	131.41	1.16	0.805	24.0	24.0
27.09.2024	67.69	61.75	5.94	6.36	6.28	149.47	148.13	0.90	0.875	24.0	24.0
28.09.2024	66.73	61.33	5.40	6.12	6.06	143.98	143.05	0.65	0.776	24.0	24.0
29.09.2024	67.09	61.21	5.88	6.64	6.59	156.07	155.34	0.47	0.906	24.0	24.0
30.09.2024	66.89	61.28	5.61	6.85	6.82	161.03	160.97	0.04	0.883	24.0	24.0
Средние:	65.79	57.62	8.17	4.47	4.43	---	---	0.42	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3155.48	3141.18	---	24.171	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2024	197325.41	206777.47	5562.608	38205.0	44413.3
30.09.2024	200480.89	209918.64	5586.779	38925.0	45133.3
Итого:	3155.48	3141.17	24.171	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации