

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 10 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА839
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРИМ SN 20457
Обратка: ПРИМ SN 20458
Подпитка:

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 995
КТПТР-06 SN 995

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Qo3	Gm1	Gm2	Gm3	Qt1	Qt2	Qt3	tm1	ts1
	°С	°С	°С	м3/ч	м3/ч	м3/ч	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.09.2024	63.92	52.81	11.11	0.81	0.87	0.00	18.99	20.52	0.00	0.202	0.000	0.202	19.9	24.0
02.09.2024	65.11	54.44	10.67	0.76	0.80	0.00	17.83	18.71	0.00	0.189	0.000	0.189	18.2	24.0
03.09.2024	64.05	53.08	10.97	0.79	0.82	0.00	18.62	19.24	0.00	0.210	0.000	0.210	19.6	24.0
04.09.2024	63.93	52.89	11.04	0.77	0.84	0.00	18.22	19.77	0.00	0.195	0.000	0.195	19.9	24.0
05.09.2024	63.73	53.09	10.64	0.76	0.79	0.00	17.87	18.56	0.00	0.197	0.000	0.197	18.8	24.0
06.09.2024	65.18	51.47	13.71	0.61	0.64	0.00	14.29	15.10	0.00	0.223	0.000	0.223	18.4	24.0
07.09.2024	65.73	52.13	13.60	0.60	0.67	0.00	14.13	15.62	0.00	0.215	0.000	0.215	17.9	24.0
08.09.2024	66.16	52.94	13.22	0.57	0.63	0.00	13.34	14.67	0.00	0.203	0.000	0.203	17.3	24.0
09.09.2024	65.94	51.57	14.37	0.59	0.64	0.00	13.90	14.92	0.00	0.227	0.000	0.227	18.4	24.0
10.09.2024	64.84	51.84	13.00	0.61	0.67	0.00	14.35	15.62	0.00	0.212	0.000	0.212	18.7	24.0
11.09.2024	65.47	51.96	13.51	0.53	0.59	0.00	12.45	13.87	0.00	0.194	0.000	0.194	17.4	24.0
12.09.2024	65.42	51.10	14.31	0.53	0.58	0.00	12.41	13.61	0.00	0.200	0.000	0.200	17.7	24.0
13.09.2024	64.88	50.78	14.10	0.59	0.64	0.00	13.77	15.09	0.00	0.217	0.000	0.217	18.5	24.0
14.09.2024	64.57	51.40	13.17	0.60	0.67	0.00	14.18	15.74	0.00	0.211	0.000	0.211	18.4	24.0
15.09.2024	65.27	51.56	13.71	0.59	0.66	0.00	13.90	15.51	0.00	0.216	0.000	0.216	18.0	24.0
16.09.2024	65.39	51.63	13.76	0.61	0.67	0.00	14.32	15.66	0.00	0.223	0.000	0.223	18.2	24.0
17.09.2024	64.77	51.73	13.04	0.60	0.66	0.00	14.11	15.44	0.00	0.208	0.000	0.208	18.2	24.0
18.09.2024	65.13	51.96	13.17	0.58	0.65	0.00	13.71	15.20	0.00	0.207	0.000	0.207	17.6	24.0
19.09.2024	65.51	51.73	13.78	0.61	0.67	0.00	14.25	15.73	0.00	0.222	0.000	0.222	17.9	24.0
20.09.2024	64.99	51.61	13.39	0.63	0.70	0.00	14.89	16.54	0.00	0.225	0.000	0.225	18.3	24.0
21.09.2024	66.08	51.12	14.96	0.58	0.64	0.00	13.51	14.99	0.00	0.225	0.000	0.225	17.6	24.0
22.09.2024	65.63	52.56	13.07	0.61	0.65	0.00	14.31	15.29	0.00	0.214	0.000	0.214	17.6	24.0
23.09.2024	66.02	52.01	14.01	0.60	0.62	0.00	14.17	14.38	0.00	0.231	0.000	0.231	18.1	24.0
24.09.2024	65.37	54.18	11.19	0.57	0.55	0.00	13.29	12.90	0.00	0.182	0.000	0.182	16.8	24.0
25.09.2024	64.93	54.22	10.71	0.59	0.57	0.00	13.77	13.35	0.00	0.177	0.000	0.177	17.4	24.0
26.09.2024	65.42	54.30	11.12	0.59	0.57	0.00	13.79	13.37	0.00	0.197	0.000	0.197	16.8	24.0
27.09.2024	66.28	54.86	11.43	0.52	0.49	0.00	12.11	11.39	0.00	0.177	0.000	0.177	16.0	24.0
28.09.2024	65.37	53.74	11.63	0.65	0.64	0.00	15.25	14.87	0.00	0.214	0.000	0.214	17.7	24.0
29.09.2024	65.71	53.26	12.45	0.62	0.65	0.00	14.68	15.22	0.00	0.214	0.000	0.214	16.9	24.0
30.09.2024	65.70	53.49	12.21	0.60	0.60	0.00	14.04	14.02	0.00	0.204	0.000	0.204	17.0	24.0
Средние:	65.22	52.52	12.70	0.62	0.66	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	438.44	464.92	0.00	6.229	0.000	6.229	539.4	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Gm_itog3	Qt_itog1	Qt_itog2	Qt_itog3	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2024	49080.89	49007.25	616.27	3686.230	29.007	1315.237	24806.8	28929.1
30.09.2024	49519.33	49472.17	616.27	3692.459	29.007	1321.466	25346.2	29649.1
Итого:	438.44	464.92	0.00	6.229	0.000	6.229	539.4	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации