

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 251306 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4559  
Обратка: ПРИМ SN 251309 КТПТР-06 SN 4559А  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2024	63.71	54.70	9.01	3.20	3.17	75.44	75.07	0.49	0.673	24.0	24.0
02.09.2024	65.05	55.96	9.09	3.45	3.42	81.28	80.86	0.52	0.722	24.0	24.0
03.09.2024	63.11	53.79	9.32	3.08	3.05	72.63	72.30	0.46	0.664	24.0	24.0
04.09.2024	63.14	52.12	11.02	2.83	2.81	66.80	66.54	0.39	0.685	24.0	24.0
05.09.2024	64.35	55.00	9.35	3.30	3.28	77.80	77.48	0.41	0.694	24.0	24.0
06.09.2024	64.80	56.18	8.62	3.26	3.23	76.74	76.42	0.41	0.659	24.0	24.0
07.09.2024	65.16	56.89	8.27	3.48	3.45	81.88	81.57	0.38	0.673	24.0	24.0
08.09.2024	65.69	58.09	7.60	3.51	3.48	82.54	82.18	0.44	0.619	24.0	24.0
09.09.2024	65.23	56.31	8.92	3.44	3.41	80.87	80.64	0.28	0.693	24.0	24.0
10.09.2024	64.46	55.14	9.32	3.29	3.27	77.45	77.27	0.23	0.717	24.0	24.0
11.09.2024	66.03	58.79	7.24	3.98	3.95	93.56	93.33	0.25	0.676	24.0	24.0
12.09.2024	65.79	59.34	6.45	4.28	4.25	100.79	100.42	0.36	0.639	23.9	24.0
13.09.2024	63.76	56.91	6.85	4.23	4.20	99.76	99.24	0.52	0.677	24.0	24.0
14.09.2024	63.15	56.99	6.17	4.00	3.96	94.22	93.68	0.58	0.587	23.1	24.0
15.09.2024	64.43	57.73	6.70	4.51	4.47	106.14	105.57	0.53	0.705	24.0	24.0
16.09.2024	64.61	58.00	6.61	4.51	4.48	106.25	105.84	0.39	0.686	24.0	24.0
17.09.2024	64.23	57.50	6.73	4.38	4.36	103.24	103.02	0.22	0.687	24.0	24.0
18.09.2024	64.53	57.92	6.61	4.55	4.54	107.19	107.21	-0.02	0.699	24.0	24.0
19.09.2024	61.56	56.83	4.73	4.02	4.00	94.72	94.47	0.26	0.559	20.9	24.0
20.09.2024	65.50	58.20	7.29	4.12	4.10	97.03	96.76	0.28	0.676	24.0	24.0
21.09.2024	65.38	59.61	5.77	4.70	4.68	110.64	110.57	0.06	0.634	24.0	24.0
22.09.2024	64.61	58.58	6.04	4.69	4.67	110.53	110.37	0.15	0.656	24.0	24.0
23.09.2024	64.85	57.98	6.87	4.92	4.90	115.76	115.79	-0.02	0.778	24.0	24.0
24.09.2024	66.19	60.06	6.13	5.38	5.34	126.59	125.98	0.49	0.714	24.0	24.0
25.09.2024	65.16	59.55	5.61	5.82	5.77	136.94	136.11	0.61	0.762	24.0	24.0
26.09.2024	65.69	60.13	5.56	5.61	5.56	132.14	131.22	0.70	0.729	24.0	24.0
27.09.2024	67.02	47.78	19.24	6.29	6.18	147.82	146.67	0.78	2.813	24.0	24.0
28.09.2024	66.04	41.08	24.96	6.08	5.98	143.02	142.32	0.49	3.561	24.0	24.0
29.09.2024	66.36	43.46	22.90	6.58	6.49	154.69	154.27	0.27	3.531	24.0	24.0
30.09.2024	66.18	43.64	22.54	6.74	6.64	158.56	157.79	0.49	3.545	24.0	24.0
Средние:	64.86	55.47	9.38	4.41	4.37	---	---	0.38	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3113.04	3100.99	---	31.115	715.9	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2024	85166.26	83824.82	2222.083	17686.9	20178.2
30.09.2024	88279.30	86925.80	2253.198	18402.8	20898.2
Итого:	3113.05	3100.98	31.115	715.9	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации