

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21А (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА787  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 201036 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 5171  
Обратка: ПРИМ SN 201093 КТПТР-06 SN 5171 А  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2024	62.99	60.45	2.54	1.64	1.64	38.70	38.75	-0.13	0.098	24.0	24.0
02.09.2024	64.39	62.00	2.40	1.77	1.77	41.63	41.68	-0.13	0.100	24.0	24.0
03.09.2024	62.43	59.98	2.45	1.58	1.58	37.18	37.22	-0.13	0.091	24.0	24.0
04.09.2024	62.33	59.65	2.68	1.45	1.45	34.18	34.23	-0.14	0.090	24.0	24.0
05.09.2024	63.68	58.78	4.90	1.71	1.71	40.29	40.39	-0.24	0.192	24.0	24.0
06.09.2024	64.16	58.56	5.60	1.72	1.72	40.44	40.56	-0.29	0.225	24.0	24.0
07.09.2024	64.58	59.33	5.25	1.83	1.83	43.18	43.29	-0.27	0.226	24.0	24.0
08.09.2024	65.12	60.14	4.98	1.85	1.85	43.51	43.62	-0.26	0.216	24.0	24.0
09.09.2024	64.67	59.62	5.05	1.81	1.81	42.61	42.72	-0.25	0.208	24.0	24.0
10.09.2024	63.81	58.29	5.52	1.73	1.73	40.84	40.96	-0.28	0.226	24.0	24.0
11.09.2024	65.54	61.56	3.97	2.11	2.11	49.56	49.66	-0.21	0.196	24.0	24.0
12.09.2024	65.47	61.54	3.93	2.28	2.28	53.77	53.88	-0.21	0.210	23.8	24.0
13.09.2024	63.51	59.71	3.80	2.27	2.27	53.50	53.61	-0.20	0.202	24.0	24.0
14.09.2024	61.79	58.95	2.84	2.13	2.13	50.16	50.23	-0.14	0.140	21.5	24.0
15.09.2024	62.43	60.30	2.13	2.40	2.40	56.49	56.55	-0.11	0.123	17.5	24.0
16.09.2024	62.86	60.14	2.72	2.41	2.41	56.79	56.87	-0.14	0.154	19.4	24.0
17.09.2024	62.41	59.68	2.73	2.35	2.35	55.35	55.43	-0.14	0.153	19.4	24.0
18.09.2024	62.66	60.65	2.02	2.44	2.44	57.57	57.63	-0.10	0.123	17.8	24.0
19.09.2024	63.02	61.01	2.01	2.43	2.43	57.35	57.41	-0.10	0.118	18.8	24.0
20.09.2024	63.93	60.11	3.82	2.14	2.14	50.48	50.58	-0.19	0.185	23.5	24.0
21.09.2024	63.97	61.57	2.40	2.46	2.46	57.96	58.03	-0.12	0.139	22.7	24.0
22.09.2024	62.78	55.74	7.03	2.46	2.46	57.91	54.56	5.96	0.068	8.9	24.0
23.09.2024	62.90	-111.22	174.12	2.58	2.58	60.84	0.03	199.77	0.002	0.0	24.0
24.09.2024	64.40	-160.34	224.73	2.85	2.85	67.03	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
25.09.2024	61.83	-104.66	166.49	2.75	2.75	64.71	0.19	198.80	0.011	0.1	24.0
26.09.2024	65.42	-44.60	110.02	3.01	3.01	70.75	8.82	155.67	0.426	2.9	24.0
27.09.2024	66.82	1.41	65.41	3.36	3.36	79.04	45.85	53.16	1.722	12.8	24.0
28.09.2024	65.82	-42.24	108.06	3.27	3.27	76.90	17.29	126.59	0.539	4.2	24.0
29.09.2024	66.22	32.64	33.58	3.55	3.55	83.50	75.99	9.41	2.159	20.4	24.0
30.09.2024	66.04	10.10	55.93	3.66	3.66	86.06	51.41	50.40	1.818	12.2	24.0
Средние:	63.93	29.96	33.97	2.33	2.33	---	---	33.20	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1648.25	1257.42	---	10.157	533.8	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2024	30741.25	31070.30	615.248	11729.0	13517.2
30.09.2024	32389.49	32327.72	625.405	12262.8	14237.2
Итого:	1648.24	1257.42	10.157	533.8	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации