

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2024 0:00:00 - 31.10.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 19 (4 МКД "Заречная УК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА537
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10174 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4276
Обратка: ПРИМ SN 10246 КТПТР-06 SN 4276а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.10.2024	14.41	14.16	0.26	0.08	0.08	1.87	1.87	0.00	0.000	24.0	24.0
02.10.2024	14.35	14.12	0.23	0.07	0.07	1.79	1.79	0.00	0.000	24.0	24.0
03.10.2024	41.07	31.78	9.28	0.64	0.64	15.03	15.15	-0.82	0.249	23.9	24.0
04.10.2024	67.18	50.78	16.40	1.14	1.14	26.92	27.14	-0.83	0.440	24.0	24.0
05.10.2024	66.48	50.56	15.92	1.10	1.10	25.86	26.07	-0.80	0.411	24.0	24.0
06.10.2024	66.63	49.86	16.78	1.02	1.02	23.95	24.16	-0.84	0.400	24.0	24.0
07.10.2024	66.96	49.33	17.63	0.95	0.95	22.44	22.64	-0.88	0.394	24.0	24.0
08.10.2024	66.93	48.14	18.79	0.87	0.87	20.55	20.74	-0.93	0.385	24.0	24.0
09.10.2024	66.86	49.44	17.43	0.94	0.94	22.22	22.41	-0.87	0.385	24.0	24.0
10.10.2024	66.27	45.63	20.64	0.73	0.73	17.17	17.34	-1.00	0.351	24.0	24.0
11.10.2024	66.08	44.24	21.84	0.67	0.67	15.88	16.05	-1.05	0.346	24.0	24.0
12.10.2024	69.82	47.17	22.66	0.78	0.78	18.25	18.46	-1.14	0.412	24.0	24.0
13.10.2024	71.03	48.76	22.28	0.84	0.84	19.65	19.88	-1.14	0.437	24.0	24.0
14.10.2024	71.65	50.03	21.62	0.90	0.90	21.18	21.42	-1.12	0.456	24.0	24.0
15.10.2024	70.51	50.32	20.19	0.94	0.94	22.07	22.30	-1.04	0.444	24.0	24.0
16.10.2024	69.35	49.38	19.96	0.91	0.91	21.44	21.66	-1.01	0.426	24.0	24.0
17.10.2024	68.14	48.82	19.32	0.90	0.90	21.22	21.43	-0.97	0.409	24.0	24.0
18.10.2024	67.33	48.57	18.76	0.91	0.91	21.38	21.58	-0.94	0.400	24.0	24.0
19.10.2024	66.67	47.62	19.05	0.08	0.08	1.79	1.81	-0.92	0.033	2.0	24.0
20.10.2024	66.70	47.04	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.10.2024	67.14	48.28	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.10.2024	67.41	49.19	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.10.2024	67.23	49.29	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.10.2024	67.69	48.22	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.10.2024	67.50	46.93	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.10.2024	66.94	45.58	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.10.2024	66.59	44.32	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.10.2024	66.54	43.57	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.10.2024	66.33	43.36	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.10.2024	67.17	43.77	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
31.10.2024	66.50	43.34	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	63.27	44.89	18.38	0.47	0.47	---	---	-0.53	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	340.66	343.89	---	6.379	433.9	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2024	7894.32	8024.27	231.711	13241.0	18344.9
31.10.2024	8234.99	8368.16	238.090	13674.9	19088.9
Итого:	340.66	343.89	6.379	433.9	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации