

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 10 (ООО "ЗУК")
 Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА540
 Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10304
 Обратка: ПРИМ SN 10198
 Подпитка:

Датчик температуры:
 КТПТР-06 SN 4279
 КТПТР-06 SN 4279а

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Qo3	Gm1	Gm2	Gm3	Qt1	Qt2	Qt3	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	м3/ч	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.11.2024	67.69	51.15	16.54	1.13	1.13	0.00	26.45	26.45	0.00	0.434	0.000	0.434	24.0	24.0
02.11.2024	67.51	51.44	16.07	1.11	1.11	0.00	26.14	26.14	0.00	0.419	0.000	0.419	24.0	24.0
03.11.2024	67.21	51.54	15.67	1.16	1.16	0.00	27.35	27.35	0.00	0.429	0.000	0.429	24.0	24.0
04.11.2024	71.08	53.25	17.83	1.14	1.14	0.00	26.65	26.65	0.00	0.476	0.000	0.476	24.0	24.0
05.11.2024	73.12	54.51	18.61	1.14	1.14	0.00	26.82	26.82	0.00	0.501	0.000	0.501	24.0	24.0
06.11.2024	76.01	54.55	21.46	1.02	1.02	0.01	23.87	23.87	0.09	0.507	0.004	0.511	24.0	24.0
07.11.2024	84.95	58.00	26.95	0.90	0.90	0.00	20.91	20.91	0.03	0.562	0.002	0.564	24.0	24.0
08.11.2024	81.37	59.24	22.13	1.14	1.14	0.00	26.69	26.69	0.00	0.592	0.000	0.592	24.0	24.0
09.11.2024	77.62	55.88	21.74	1.05	1.05	0.00	24.50	24.50	0.00	0.532	0.000	0.532	24.0	24.0
10.11.2024	69.14	51.79	17.35	1.10	1.10	0.00	25.85	25.85	0.00	0.449	0.000	0.449	24.0	24.0
11.11.2024	70.32	52.21	18.11	1.11	1.11	0.00	26.09	26.09	0.00	0.474	0.000	0.474	24.0	24.0
12.11.2024	75.81	56.07	19.74	1.14	1.14	0.00	26.57	26.57	0.00	0.526	0.000	0.526	24.0	24.0
13.11.2024	76.51	55.74	20.77	1.10	1.10	0.00	25.71	25.71	0.00	0.534	0.000	0.534	24.0	24.0
14.11.2024	75.21	54.29	20.92	1.03	1.03	0.00	24.21	24.21	0.00	0.507	0.000	0.507	24.0	24.0
15.11.2024	70.94	53.80	17.14	1.18	1.18	0.00	27.80	27.80	0.03	0.478	0.001	0.479	24.0	24.0
16.11.2024	72.67	54.34	18.34	1.13	1.13	0.00	26.55	26.55	0.06	0.487	0.003	0.490	24.0	24.0
17.11.2024	71.46	53.70	17.76	1.19	1.19	0.00	27.93	27.93	0.00	0.498	0.000	0.498	24.0	24.0
18.11.2024	70.98	53.24	17.74	1.15	1.15	0.00	27.04	27.04	0.03	0.478	0.001	0.479	24.0	24.0
19.11.2024	70.09	52.51	17.57	1.14	1.14	0.00	26.85	26.85	0.00	0.473	0.000	0.473	24.0	24.0
20.11.2024	69.90	52.44	17.46	1.17	1.17	0.00	27.47	27.47	0.00	0.480	0.000	0.480	24.0	24.0
21.11.2024	70.65	53.00	17.66	1.17	1.17	0.00	27.50	27.50	0.00	0.486	0.000	0.486	24.0	24.0
22.11.2024	71.31	53.09	18.22	1.17	1.17	0.00	27.37	27.37	0.00	0.500	0.000	0.500	24.0	24.0
23.11.2024	70.70	52.89	17.82	1.13	1.13	0.00	26.47	26.47	0.00	0.470	0.000	0.470	24.0	24.0
24.11.2024	69.91	51.34	18.56	1.05	1.05	0.00	24.66	24.66	0.00	0.458	0.000	0.458	24.0	24.0
25.11.2024	69.73	50.55	19.17	1.01	1.01	0.00	23.60	23.60	0.05	0.448	0.002	0.450	24.0	24.0
26.11.2024	73.29	53.23	20.06	1.09	1.09	0.00	25.61	25.61	0.00	0.512	0.000	0.512	24.0	24.0
27.11.2024	79.12	57.19	21.92	1.13	1.13	0.00	26.44	26.44	0.00	0.567	0.000	0.567	24.0	24.0
28.11.2024	82.06	59.82	22.24	1.19	1.19	0.00	27.83	27.83	0.00	0.613	0.000	0.613	24.0	24.0
29.11.2024	87.10	62.35	24.74	1.14	1.14	0.00	26.55	26.55	0.00	0.649	0.000	0.649	24.0	24.0
30.11.2024	85.29	62.77	22.51	1.24	1.24	0.00	28.76	28.76	0.00	0.650	0.000	0.650	24.0	24.0
Средние:	73.96	54.53	19.43	1.12	1.12	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	786.23	786.23	0.28	15.186	0.014	15.200	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Gm_itog3	Qt_itog1	Qt_itog2	Qt_itog3	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2024	18517.38	18668.67	5.73	412.585	0.251	412.837	25171.0	28193.1
30.11.2024	19303.61	19454.90	6.01	427.772	0.265	428.037	25891.0	28913.1
Итого:	786.23	786.23	0.28	15.186	0.014	15.200	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации