

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10179 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4277  
Обратка: ПРИМ SN 10276 КТПТР-06 SN 4277а  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2024	67.44	40.80	26.64	1.20	1.20	28.26	28.62	-1.26	0.752	24.0	24.0
02.11.2024	67.40	40.33	27.06	1.16	1.16	27.18	27.53	-1.28	0.734	24.0	24.0
03.11.2024	67.64	40.06	27.58	1.15	1.15	26.94	27.29	-1.30	0.742	24.0	24.0
04.11.2024	71.69	40.83	30.87	1.12	1.12	26.38	26.78	-1.50	0.812	24.0	24.0
05.11.2024	73.00	41.64	31.36	1.15	1.15	26.95	27.37	-1.55	0.844	24.0	24.0
06.11.2024	76.18	40.30	35.88	1.02	1.02	23.92	24.35	-1.78	0.850	24.0	24.0
07.11.2024	84.38	41.34	43.04	0.97	0.97	22.49	23.01	-2.28	0.966	24.0	24.0
08.11.2024	81.54	44.16	37.39	1.16	1.16	27.10	27.64	-1.98	1.012	24.0	24.0
09.11.2024	76.73	43.53	33.21	1.19	1.19	27.81	28.29	-1.72	0.925	24.0	24.0
10.11.2024	69.42	39.81	29.61	1.12	1.12	26.33	26.70	-1.41	0.778	24.0	24.0
11.11.2024	71.16	40.35	30.81	1.13	1.13	26.47	26.87	-1.49	0.815	24.0	24.0
12.11.2024	75.79	42.05	33.74	1.15	1.15	26.81	27.27	-1.71	0.904	24.0	24.0
13.11.2024	76.13	42.56	33.57	1.19	1.19	27.73	28.21	-1.70	0.929	24.0	24.0
14.11.2024	74.45	43.89	30.56	1.28	1.28	29.92	30.38	-1.55	0.913	24.0	24.0
15.11.2024	70.19	41.00	29.20	1.18	1.18	27.63	28.02	-1.41	0.805	24.0	24.0
16.11.2024	72.01	42.33	29.68	1.23	1.23	28.85	29.27	-1.46	0.855	24.0	24.0
17.11.2024	70.67	41.55	29.12	1.21	1.21	28.33	28.73	-1.42	0.824	24.0	24.0
18.11.2024	70.38	41.27	29.10	1.21	1.21	28.38	28.79	-1.41	0.825	24.0	24.0
19.11.2024	69.28	41.30	27.98	1.21	1.21	28.47	28.85	-1.35	0.795	24.0	24.0
20.11.2024	69.22	41.82	27.40	1.26	1.26	29.51	29.90	-1.32	0.807	24.0	24.0
21.11.2024	69.90	42.34	27.56	1.26	1.26	29.63	30.03	-1.34	0.815	24.0	24.0
22.11.2024	70.24	42.41	27.83	1.27	1.27	29.86	30.27	-1.36	0.830	24.0	24.0
23.11.2024	70.07	43.00	27.07	1.32	1.32	31.09	31.51	-1.32	0.839	24.0	24.0
24.11.2024	69.58	42.11	27.47	1.27	1.27	29.90	30.30	-1.33	0.820	24.0	24.0
25.11.2024	69.41	42.50	26.91	1.29	1.29	30.33	30.73	-1.31	0.815	24.0	24.0
26.11.2024	72.89	43.99	28.90	1.32	1.32	30.84	31.29	-1.45	0.890	24.0	24.0
27.11.2024	78.47	46.65	31.82	1.37	1.37	32.04	32.59	-1.68	1.019	24.0	24.0
28.11.2024	81.08	47.38	33.70	1.35	1.35	31.52	32.10	-1.82	1.062	24.0	24.0
29.11.2024	86.11	49.59	36.52	1.37	1.37	31.90	32.56	-2.06	1.165	24.0	24.0
30.11.2024	84.24	48.10	36.15	1.33	1.33	30.84	31.46	-1.99	1.114	24.0	24.0
Средние:	73.56	42.63	30.92	1.21	1.21	---	---	-1.55	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	853.41	866.72	---	26.256	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	15598.57	15897.38	487.125	13564.6	18226.7
30.11.2024	16451.98	16764.10	513.382	14284.6	18946.7
Итого:	853.41	866.72	26.256	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации