

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 24 (4 МКД УК "Заречная")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА523

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15306

Обратка: ПРИМ SN 15304

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2975

КТПТР-06 SN 2975а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2024	65.79	40.05	25.74	2.07	2.03	48.75	48.38	0.76	1.253	24.0	24.0
02.11.2024	65.68	39.69	25.99	2.00	1.95	46.96	46.56	0.85	1.217	24.0	24.0
03.11.2024	65.81	39.70	26.11	1.98	1.94	46.51	46.11	0.87	1.212	24.0	24.0
04.11.2024	69.31	40.52	28.79	1.94	1.90	45.56	45.13	0.95	1.308	24.0	24.0
05.11.2024	70.70	40.22	30.49	1.98	1.93	46.55	46.06	1.05	1.416	24.0	24.0
06.11.2024	73.19	39.85	33.34	1.77	1.73	41.57	41.12	1.09	1.369	24.0	24.0
07.11.2024	80.79	40.68	40.11	1.66	1.61	38.74	38.24	1.28	1.551	24.0	24.0
08.11.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
09.11.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10.11.2024	78.28	43.80	34.47	1.99	1.93	37.11	36.61	1.35	1.279	19.2	19.2
11.11.2024	68.88	39.13	29.75	1.96	1.91	45.93	45.43	1.10	1.364	24.0	24.0
12.11.2024	73.36	41.95	31.40	1.98	1.93	46.50	45.95	1.19	1.459	24.0	24.0
13.11.2024	73.82	42.53	31.30	2.04	1.98	47.79	47.22	1.20	1.494	24.0	24.0
14.11.2024	72.55	42.98	29.57	2.21	2.15	51.73	51.15	1.12	1.527	24.0	24.0
15.11.2024	68.21	39.97	28.24	2.03	1.99	47.81	47.30	1.08	1.348	24.0	24.0
16.11.2024	70.00	41.16	28.84	2.12	2.07	49.84	49.32	1.04	1.435	24.0	24.0
17.11.2024	68.76	40.93	27.84	2.09	2.04	49.00	48.52	0.99	1.361	24.0	24.0
18.11.2024	68.40	40.03	28.37	2.09	2.04	49.08	48.62	0.95	1.391	24.0	24.0
19.11.2024	67.46	40.20	27.26	2.09	2.05	49.24	48.79	0.92	1.339	24.0	24.0
20.11.2024	67.39	40.50	26.88	2.17	2.12	50.97	50.52	0.89	1.368	24.0	24.0
21.11.2024	68.11	40.74	27.37	2.18	2.13	51.23	50.78	0.89	1.400	24.0	24.0
22.11.2024	68.40	40.58	27.82	2.19	2.14	51.51	51.05	0.89	1.431	24.0	24.0
23.11.2024	68.33	41.40	26.93	2.28	2.23	53.57	53.10	0.88	1.440	24.0	24.0
24.11.2024	67.77	41.02	26.75	2.19	2.14	51.46	51.01	0.89	1.374	24.0	24.0
25.11.2024	67.67	40.87	26.80	2.22	2.18	52.23	51.78	0.86	1.397	24.0	24.0
26.11.2024	70.84	42.60	28.24	2.25	2.20	52.89	52.42	0.90	1.494	24.0	24.0
27.11.2024	76.21	45.47	30.74	2.34	2.28	54.70	54.14	1.02	1.682	24.0	24.0
28.11.2024	78.81	45.92	32.89	2.31	2.24	53.95	53.30	1.22	1.773	24.0	24.0
29.11.2024	83.67	48.65	35.02	2.34	2.27	54.54	53.84	1.29	1.910	24.0	24.0
30.11.2024	81.94	46.49	35.45	2.26	2.19	52.75	52.04	1.36	1.868	24.0	24.0
Средние:	71.43	41.70	29.73	2.10	2.05	---	---	1.03	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1368.48	1354.50	---	40.458	667.2	667.2

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	34257.87	32844.46	846.265	16334.7	18008.5
30.11.2024	35626.35	34198.97	886.723	17001.9	18675.7
Итого:	1368.48	1354.50	40.458	667.2	667.2

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации