

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15317

Обратка: ПРИМ SN 15318

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2989

КТПТР-06 SN 2989А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2024	85.12	45.11	40.01	3.49	3.46	81.16	82.24	-1.32	3.237	24.0	24.0
02.11.2024	93.34	45.94	47.40	3.76	3.73	87.04	88.69	-1.88	4.129	24.0	24.0
03.11.2024	93.52	46.33	47.19	3.85	3.82	89.05	90.75	-1.89	4.222	24.0	24.0
04.11.2024	93.90	48.47	45.43	4.20	4.16	97.14	98.83	-1.73	4.422	24.0	24.0
05.11.2024	104.84	48.15	56.69	3.84	3.79	87.93	90.03	-2.36	5.001	24.0	24.0
06.11.2024	101.68	47.76	53.92	3.28	3.24	75.47	76.89	-1.87	4.078	24.0	24.0
07.11.2024	92.42	49.36	43.06	2.95	2.89	68.25	68.65	-0.58	2.945	24.0	24.0
08.11.2024	94.65	52.25	42.40	3.77	3.71	87.07	87.83	-0.87	3.680	24.0	24.0
09.11.2024	93.16	48.68	44.48	3.41	3.35	78.76	79.61	-1.08	3.515	24.0	24.0
10.11.2024	85.60	46.87	38.73	3.80	3.76	88.41	89.40	-1.12	3.465	24.0	24.0
11.11.2024	86.28	46.35	39.93	3.55	3.51	82.48	83.36	-1.06	3.327	24.0	24.0
12.11.2024	97.49	48.73	48.76	3.57	3.52	82.36	83.62	-1.51	4.017	24.0	24.0
13.11.2024	108.13	49.63	58.50	3.73	3.68	85.19	87.18	-2.31	4.985	24.0	24.0
14.11.2024	103.29	47.29	56.00	3.27	3.22	74.94	76.52	-2.09	4.212	24.0	24.0
15.11.2024	98.28	48.00	50.28	4.06	4.02	93.56	95.43	-1.98	4.700	24.0	24.0
16.11.2024	96.17	47.22	48.95	3.54	3.50	81.73	83.18	-1.76	4.005	24.0	24.0
17.11.2024	90.49	46.92	43.57	3.67	3.63	85.07	86.32	-1.46	3.710	24.0	24.0
18.11.2024	76.83	46.25	30.58	3.62	3.58	84.52	85.05	-0.62	2.569	24.0	24.0
19.11.2024	70.61	46.00	24.60	3.52	3.49	82.59	82.85	-0.31	2.032	24.0	24.0
20.11.2024	77.42	45.92	31.51	3.55	3.51	82.88	83.50	-0.74	2.612	24.0	24.0
21.11.2024	75.95	46.06	29.90	3.42	3.39	80.05	80.53	-0.59	2.390	24.0	24.0
22.11.2024	73.42	46.49	26.94	3.57	3.54	83.67	84.02	-0.42	2.255	24.0	24.0
23.11.2024	70.92	46.03	24.89	3.44	3.41	80.63	80.90	-0.33	2.005	24.0	24.0
24.11.2024	69.09	45.31	23.78	3.32	3.29	78.10	78.24	-0.18	1.855	24.0	24.0
25.11.2024	68.70	44.39	24.31	3.09	3.06	72.54	72.68	-0.21	1.760	24.0	24.0
26.11.2024	71.96	45.67	26.29	3.13	3.10	73.42	73.55	-0.18	1.922	24.0	24.0
27.11.2024	77.35	48.68	28.67	3.25	3.20	75.87	75.96	-0.11	2.164	24.0	24.0
28.11.2024	79.98	49.67	30.31	3.23	3.18	75.36	75.43	-0.09	2.279	24.0	24.0
29.11.2024	84.69	50.96	33.73	3.08	3.02	71.60	71.62	-0.03	2.407	24.0	24.0
30.11.2024	83.37	51.99	31.38	3.44	3.38	80.00	80.00	0.01	2.508	24.0	24.0
Средние:	86.62	47.55	39.07	3.51	3.47	---	---	-1.02	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2446.83	2472.85	---	96.410	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	34333.21	34504.07	1012.556	17450.0	19008.9
30.11.2024	36780.05	36976.91	1108.966	18170.0	19728.9
Итого:	2446.83	2472.85	96.410	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации