

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 19 (4 МКД "Заречная УК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА537
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10174 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4276
Обратка: ПРИМ SN 10246 КТПТР-06 SN 4276а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2024	66.60	43.51	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.11.2024	66.33	42.87	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.11.2024	66.06	44.75	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.11.2024	70.05	47.95	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.11.2024	72.19	49.40	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.11.2024	74.89	48.86	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.11.2024	83.72	51.72	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.11.2024	80.35	53.30	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.11.2024	76.85	52.48	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.11.2024	68.12	47.00	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.11.2024	69.28	47.50	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.11.2024	74.84	50.48	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.11.2024	75.63	51.26	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.11.2024	74.59	52.24	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.11.2024	70.14	48.74	21.40	0.51	0.51	11.92	12.05	-1.11	0.259	13.6	24.0
16.11.2024	71.91	50.22	21.69	0.93	0.93	21.83	22.07	-1.13	0.473	24.0	24.0
17.11.2024	70.64	49.39	21.26	0.91	0.91	21.42	21.66	-1.09	0.455	24.0	24.0
18.11.2024	70.16	49.13	21.03	0.91	0.91	21.47	21.70	-1.07	0.451	24.0	24.0
19.11.2024	69.32	48.77	20.54	0.92	0.92	21.57	21.79	-1.04	0.442	24.0	24.0
20.11.2024	69.16	49.06	20.09	0.95	0.95	22.38	22.61	-1.02	0.449	24.0	24.0
21.11.2024	69.84	49.63	20.21	0.96	0.96	22.45	22.68	-1.03	0.453	24.0	24.0
22.11.2024	70.55	49.88	20.67	0.95	0.95	22.31	22.55	-1.06	0.461	24.0	24.0
23.11.2024	70.08	50.19	19.89	1.00	1.00	23.48	23.72	-1.02	0.465	24.0	24.0
24.11.2024	69.26	49.40	19.86	0.96	0.96	22.56	22.79	-1.01	0.448	24.0	24.0
25.11.2024	69.16	49.59	19.56	0.98	0.98	22.91	23.14	-0.99	0.448	24.0	24.0
26.11.2024	72.56	51.08	21.48	0.96	0.96	22.43	22.68	-1.12	0.480	24.0	24.0
27.11.2024	78.04	51.14	26.90	0.81	0.81	18.94	19.22	-1.46	0.509	24.0	24.0
28.11.2024	80.83	52.20	28.63	0.80	0.80	18.56	18.86	-1.59	0.531	24.0	24.0
29.11.2024	85.84	54.69	31.15	0.81	0.81	18.72	19.06	-1.80	0.583	24.0	24.0
30.11.2024	83.93	53.03	30.90	0.78	0.78	18.09	18.41	-1.75	0.559	24.0	24.0
Средние:	73.03	49.65	23.38	0.47	0.47	---	---	-0.64	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	331.04	335.00	---	7.465	373.6	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	8234.99	8368.16	238.090	13674.9	19088.9
30.11.2024	8566.03	8703.17	245.555	14048.6	19808.9
Итого:	331.04	335.00	7.465	373.6	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации