

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15313

Обратка: ПРИМ SN 15314

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2982

КТПТР-06 SN 2982a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2024	65.23	39.45	25.77	1.84	1.86	43.32	44.30	-2.24	1.115	24.0	24.0
02.11.2024	64.90	38.81	26.08	1.76	1.77	41.36	42.25	-2.13	1.076	24.0	24.0
03.11.2024	64.45	38.28	26.18	1.73	1.74	40.65	41.54	-2.17	1.062	24.0	24.0
04.11.2024	67.91	38.80	29.11	1.69	1.71	39.71	40.63	-2.29	1.153	24.0	24.0
05.11.2024	70.03	39.83	30.20	1.73	1.74	40.52	41.45	-2.27	1.222	24.0	24.0
06.11.2024	72.26	38.70	33.57	1.54	1.55	35.99	36.87	-2.40	1.196	24.0	24.0
07.11.2024	80.52	39.85	40.68	1.43	1.44	33.43	34.35	-2.70	1.358	24.0	24.0
08.11.2024	77.91	41.86	36.05	1.72	1.74	40.27	41.34	-2.63	1.450	24.0	24.0
09.11.2024	74.72	41.71	33.01	1.78	1.80	41.69	42.79	-2.61	1.378	24.0	24.0
10.11.2024	66.37	37.81	28.56	1.68	1.70	39.43	40.44	-2.52	1.124	24.0	24.0
11.11.2024	67.32	38.09	29.23	1.69	1.71	39.72	40.71	-2.48	1.160	24.0	24.0
12.11.2024	72.55	39.87	32.68	1.71	1.73	40.10	41.14	-2.56	1.309	24.0	24.0
13.11.2024	73.41	40.42	32.99	1.76	1.78	41.32	42.39	-2.57	1.361	24.0	24.0
14.11.2024	72.61	41.80	30.81	1.92	1.94	45.07	46.19	-2.46	1.387	24.0	24.0
15.11.2024	68.21	39.07	29.14	1.77	1.79	41.60	42.58	-2.32	1.210	24.0	24.0
16.11.2024	69.94	40.24	29.70	1.85	1.87	43.44	44.42	-2.23	1.288	24.0	24.0
17.11.2024	68.73	39.78	28.95	1.82	1.83	42.66	43.59	-2.16	1.233	24.0	24.0
18.11.2024	68.24	39.58	28.66	1.82	1.83	42.75	43.66	-2.11	1.224	24.0	24.0
19.11.2024	67.48	39.45	28.03	1.83	1.84	42.93	43.84	-2.10	1.201	24.0	24.0
20.11.2024	67.36	39.83	27.53	1.89	1.91	44.49	45.45	-2.12	1.223	24.0	24.0
21.11.2024	68.11	40.27	27.83	1.90	1.92	44.69	45.66	-2.15	1.242	24.0	24.0
22.11.2024	68.68	40.35	28.33	1.89	1.90	44.31	45.29	-2.19	1.253	24.0	24.0
23.11.2024	68.33	41.04	27.29	2.00	2.02	46.93	47.99	-2.23	1.277	24.0	24.0
24.11.2024	67.50	40.38	27.12	1.92	1.94	45.24	46.24	-2.18	1.225	24.0	24.0
25.11.2024	67.42	40.58	26.83	1.95	1.97	45.90	46.93	-2.22	1.229	24.0	24.0
26.11.2024	70.69	41.88	28.81	1.98	1.99	46.43	47.47	-2.22	1.336	24.0	24.0
27.11.2024	76.24	44.32	31.92	2.05	2.06	47.89	49.02	-2.33	1.528	24.0	24.0
28.11.2024	78.97	45.09	33.88	2.01	2.03	47.02	48.18	-2.43	1.592	24.0	24.0
29.11.2024	83.84	46.95	36.89	2.04	2.05	47.45	48.74	-2.68	1.750	24.0	24.0
30.11.2024	82.00	45.71	36.29	1.97	1.98	45.80	47.07	-2.74	1.661	24.0	24.0
Средние:	71.06	40.66	30.40	1.82	1.84	---	---	-2.35	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1282.11	1312.53	---	38.823	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	33056.43	32793.08	1115.844	18467.8	31987.6
30.11.2024	34338.53	34105.61	1154.666	19187.8	32707.6
Итого:	1282.11	1312.53	38.823	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации