

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 23А (4 МКД УК "Заречная")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА536

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 10292

Обратка: ПРИМ SN 10293

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 4274

КТПТР-01 SN 4274 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2024	69.46	43.70	25.76	1.23	1.23	28.85	29.22	-1.26	0.742	24.0	24.0
02.11.2024	69.53	43.22	26.31	1.18	1.18	27.70	28.06	-1.28	0.727	24.0	24.0
03.11.2024	69.83	43.07	26.76	1.17	1.17	27.44	27.80	-1.31	0.733	24.0	24.0
04.11.2024	74.22	44.16	30.06	1.14	1.14	26.81	27.22	-1.52	0.805	24.0	24.0
05.11.2024	75.51	45.00	30.51	1.17	1.17	27.43	27.86	-1.57	0.836	24.0	24.0
06.11.2024	79.30	44.21	35.09	1.04	1.04	24.35	24.79	-1.82	0.846	24.0	24.0
07.11.2024	88.14	46.00	42.14	0.99	0.99	22.92	23.47	-2.34	0.964	24.0	24.0
08.11.2024	84.52	48.01	36.50	1.18	1.18	27.53	28.09	-2.02	1.005	24.0	24.0
09.11.2024	79.19	46.85	32.33	1.21	1.21	28.30	28.79	-1.73	0.917	24.0	24.0
10.11.2024	71.78	42.98	28.80	1.15	1.15	26.90	27.29	-1.43	0.774	24.0	24.0
11.11.2024	73.69	43.62	30.07	1.15	1.15	27.03	27.44	-1.52	0.812	24.0	24.0
12.11.2024	78.58	45.41	33.17	1.17	1.17	27.31	27.79	-1.75	0.906	24.0	24.0
13.11.2024	78.82	46.08	32.74	1.21	1.21	28.31	28.81	-1.73	0.925	24.0	24.0
14.11.2024	76.78	46.95	29.83	1.31	1.31	30.58	31.06	-1.56	0.911	24.0	24.0
15.11.2024	72.57	43.91	28.67	1.21	1.21	28.28	28.69	-1.44	0.810	24.0	24.0
16.11.2024	74.37	45.29	29.08	1.26	1.26	29.58	30.02	-1.49	0.859	24.0	24.0
17.11.2024	72.98	44.66	28.32	1.24	1.24	29.08	29.50	-1.43	0.822	24.0	24.0
18.11.2024	72.69	44.52	28.17	1.25	1.25	29.18	29.60	-1.42	0.821	24.0	24.0
19.11.2024	71.52	44.05	27.47	1.25	1.25	29.28	29.68	-1.37	0.803	24.0	24.0
20.11.2024	71.39	44.47	26.92	1.30	1.30	30.40	30.81	-1.34	0.817	24.0	24.0
21.11.2024	72.10	45.00	27.09	1.30	1.30	30.51	30.93	-1.36	0.826	24.0	24.0
22.11.2024	72.46	45.22	27.25	1.31	1.31	30.64	31.07	-1.37	0.834	24.0	24.0
23.11.2024	72.17	45.69	26.48	1.36	1.36	31.91	32.34	-1.34	0.842	24.0	24.0
24.11.2024	71.73	45.15	26.58	1.31	1.31	30.72	31.14	-1.33	0.815	24.0	24.0
25.11.2024	71.52	45.43	26.09	1.33	1.33	31.16	31.57	-1.31	0.812	24.0	24.0
26.11.2024	75.20	46.93	28.27	1.35	1.35	31.60	32.07	-1.47	0.893	24.0	24.0
27.11.2024	80.93	49.66	31.27	1.40	1.40	32.68	33.24	-1.71	1.022	24.0	24.0
28.11.2024	83.68	50.51	33.17	1.38	1.38	32.05	32.65	-1.85	1.063	24.0	24.0
29.11.2024	88.90	52.87	36.04	1.40	1.40	32.38	33.07	-2.10	1.168	24.0	24.0
30.11.2024	87.00	51.52	35.48	1.35	1.35	31.33	31.97	-2.03	1.111	24.0	24.0
Средние:	76.02	45.80	30.21	1.24	1.24	---	---	-1.57	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	872.24	886.03	---	26.220	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	16177.47	16474.25	523.102	13515.0	23342.1
30.11.2024	17049.72	17360.28	549.322	14235.0	24062.1
Итого:	872.24	886.03	26.220	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации