

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 29 (ООО "ЗУК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15315 Датчик температуры: КТПТР-05 SN 2985  
Обратка: ПРИМ SN 15316 КТПТР-05 SN 2985а  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2024	68.35	42.90	25.45	3.11	3.09	73.18	73.57	-0.53	1.859	24.0	24.0
02.11.2024	68.41	42.09	26.32	3.02	3.00	71.03	71.46	-0.61	1.865	24.0	24.0
03.11.2024	68.68	42.36	26.32	3.00	2.98	70.56	71.00	-0.62	1.854	24.0	24.0
04.11.2024	72.88	43.62	29.26	2.96	2.94	69.32	69.90	-0.83	2.023	24.0	24.0
05.11.2024	74.17	44.51	29.66	3.01	2.99	70.57	71.17	-0.85	2.090	24.0	24.0
06.11.2024	77.56	42.78	34.78	2.75	2.74	64.38	65.16	-1.20	2.220	24.0	24.0
07.11.2024	86.02	45.47	40.56	2.65	2.64	61.68	62.74	-1.70	2.498	24.0	24.0
08.11.2024	82.91	47.85	35.06	3.03	3.01	70.61	71.50	-1.26	2.475	24.0	24.0
09.11.2024	77.89	46.00	31.89	3.08	3.06	71.96	72.68	-1.00	2.296	24.0	24.0
10.11.2024	70.55	42.21	28.34	2.96	2.95	69.56	70.09	-0.75	1.969	24.0	24.0
11.11.2024	72.35	42.85	29.50	2.97	2.96	69.74	70.32	-0.83	2.054	24.0	24.0
12.11.2024	77.15	44.56	32.59	3.00	2.98	70.15	70.89	-1.05	2.285	24.0	24.0
13.11.2024	77.41	45.14	32.27	3.08	3.06	72.02	72.75	-1.00	2.322	24.0	24.0
14.11.2024	75.56	46.22	29.33	3.25	3.22	75.93	76.52	-0.76	2.223	24.0	24.0
15.11.2024	71.36	43.26	28.10	3.03	3.01	71.10	71.61	-0.72	1.995	23.7	24.0
16.11.2024	73.13	44.53	28.59	3.16	3.14	74.11	74.65	-0.73	2.116	24.0	24.0
17.11.2024	71.77	43.63	28.14	3.12	3.10	73.16	73.67	-0.70	2.055	24.0	24.0
18.11.2024	71.48	43.58	27.90	3.13	3.10	73.33	73.83	-0.69	2.043	24.0	24.0
19.11.2024	70.35	43.43	26.92	3.13	3.11	73.48	73.94	-0.62	1.975	24.0	24.0
20.11.2024	70.25	43.08	27.17	3.21	3.19	75.42	75.87	-0.59	2.046	24.0	24.0
21.11.2024	70.93	44.11	26.82	3.22	3.20	75.57	76.01	-0.59	2.024	24.0	24.0
22.11.2024	71.27	44.40	26.88	3.23	3.21	75.81	76.26	-0.59	2.034	24.0	24.0
23.11.2024	71.03	44.47	26.56	3.31	3.29	77.75	78.16	-0.52	2.060	24.0	24.0
24.11.2024	70.58	44.16	26.42	3.23	3.21	75.89	76.32	-0.56	2.002	24.0	24.0
25.11.2024	70.39	43.92	26.48	3.26	3.24	76.58	77.00	-0.54	2.025	24.0	24.0
26.11.2024	73.94	45.93	28.01	3.30	3.27	77.26	77.76	-0.65	2.162	24.0	24.0
27.11.2024	79.24	48.67	30.57	3.39	3.36	79.10	79.75	-0.82	2.418	24.0	24.0
28.11.2024	82.16	49.97	32.19	3.31	3.28	77.09	77.84	-0.97	2.483	23.7	24.0
29.11.2024	87.30	52.63	34.67	3.37	3.35	78.36	79.29	-1.18	2.717	24.0	24.0
30.11.2024	85.44	50.87	34.57	3.30	3.27	76.73	77.63	-1.17	2.652	24.0	24.0
Средние:	74.68	44.97	29.71	3.12	3.10	---	---	-0.82	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2191.43	2209.34	---	64.838	719.5	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	61634.25	62176.15	1673.244	23585.6	25452.3
30.11.2024	63825.68	64385.49	1738.083	24305.0	26172.3
Итого:	2191.43	2209.34	64.838	719.5	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации