

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 12 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА530
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15335 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4268
Обратка: ПРИМ SN 15320 КТПТР-06 SN 4268а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2024	67.96	44.76	23.20	2.22	2.22	52.22	52.86	-1.22	1.210	24.0	24.0
02.11.2024	67.94	44.42	23.52	2.14	2.14	50.29	50.96	-1.32	1.181	24.0	24.0
03.11.2024	68.20	44.42	23.78	2.12	2.12	49.79	50.49	-1.40	1.182	24.0	24.0
04.11.2024	72.30	45.47	26.82	2.08	2.08	48.75	49.42	-1.38	1.305	24.0	24.0
05.11.2024	73.69	46.45	27.24	2.12	2.12	49.78	50.44	-1.32	1.354	24.0	24.0
06.11.2024	76.90	45.76	31.14	1.90	1.90	44.39	45.04	-1.45	1.369	24.0	24.0
07.11.2024	85.25	47.33	37.93	1.78	1.77	41.37	42.04	-1.60	1.566	24.0	24.0
08.11.2024	82.27	49.49	32.78	2.14	2.13	49.90	50.61	-1.41	1.635	24.0	24.0
09.11.2024	77.56	48.49	29.06	2.20	2.20	51.38	52.10	-1.39	1.497	24.0	24.0
10.11.2024	70.02	44.19	25.83	2.07	2.08	48.63	49.38	-1.53	1.254	24.0	24.0
11.11.2024	71.74	44.96	26.77	2.09	2.09	48.97	49.73	-1.54	1.310	24.0	24.0
12.11.2024	76.48	47.09	29.39	2.12	2.12	49.58	50.36	-1.57	1.457	24.0	24.0
13.11.2024	76.83	47.57	29.26	2.19	2.19	51.09	51.90	-1.59	1.492	24.0	24.0
14.11.2024	75.18	48.30	26.89	2.36	2.36	55.25	56.13	-1.58	1.484	24.0	24.0
15.11.2024	70.81	45.17	25.65	2.18	2.18	51.06	51.86	-1.55	1.308	24.0	24.0
16.11.2024	72.67	46.54	26.13	2.27	2.28	53.27	54.07	-1.49	1.390	24.0	24.0
17.11.2024	71.34	45.91	25.43	2.23	2.24	52.37	53.21	-1.60	1.330	24.0	24.0
18.11.2024	71.01	45.73	25.28	2.24	2.24	52.48	53.29	-1.53	1.325	24.0	24.0
19.11.2024	69.93	45.46	24.48	2.24	2.25	52.68	53.49	-1.52	1.288	24.0	24.0
20.11.2024	69.83	45.87	23.95	2.32	2.33	54.53	55.42	-1.62	1.304	24.0	24.0
21.11.2024	70.54	46.40	24.14	2.33	2.35	54.77	55.74	-1.76	1.320	24.0	24.0
22.11.2024	70.86	46.51	24.34	2.35	2.36	55.11	56.05	-1.70	1.340	24.0	24.0
23.11.2024	70.69	46.93	23.76	2.44	2.45	57.37	58.20	-1.43	1.358	24.0	24.0
24.11.2024	70.17	46.26	23.90	2.35	2.36	55.16	55.98	-1.46	1.317	24.0	24.0
25.11.2024	70.01	46.49	23.52	2.38	2.39	55.96	56.77	-1.43	1.314	24.0	24.0
26.11.2024	73.43	48.16	25.27	2.42	2.43	56.72	57.58	-1.50	1.432	24.0	24.0
27.11.2024	79.00	51.09	27.91	2.51	2.51	58.59	59.49	-1.51	1.634	24.0	24.0
28.11.2024	81.67	52.06	29.61	2.47	2.47	57.66	58.52	-1.48	1.707	24.0	24.0
29.11.2024	86.74	54.54	32.20	2.51	2.50	58.24	59.11	-1.50	1.875	24.0	24.0
30.11.2024	84.89	53.04	31.85	2.42	2.41	56.31	57.17	-1.53	1.793	24.0	24.0
Средние:	74.20	47.16	27.03	2.24	2.24	---	---	-1.50	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1573.66	1597.40	---	42.332	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	22618.52	22020.02	703.402	13607.3	19880.9
30.11.2024	24192.18	23617.42	745.733	14327.3	20600.9
Итого:	1573.66	1597.40	42.332	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации