

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Торговая ул, д. 20 (4 МКД ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА518
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 251254 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 3422
Обратка: ПРИМ SN 251255 КТПТР-06 SN 3422 А
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2024	67.20	40.77	26.43	6.13	6.00	144.08	142.88	0.84	3.801	24.0	24.0
02.11.2024	67.09	40.29	26.80	5.94	5.82	139.57	138.62	0.68	3.728	24.0	24.0
03.11.2024	66.84	39.80	27.04	5.89	5.77	138.55	137.48	0.78	3.740	24.0	24.0
04.11.2024	70.85	40.42	30.43	5.79	5.67	135.76	135.02	0.54	4.120	24.0	24.0
05.11.2024	72.75	41.27	31.48	5.90	5.77	138.19	137.31	0.64	4.343	24.0	24.0
06.11.2024	75.36	40.62	34.74	5.31	5.18	124.17	123.22	0.77	4.263	24.0	24.0
07.11.2024	83.88	42.91	40.97	5.00	4.85	116.36	115.31	0.91	4.764	24.0	24.0
08.11.2024	81.36	44.91	36.45	5.83	5.66	135.84	134.61	0.92	4.948	24.0	24.0
09.11.2024	77.79	44.37	33.42	5.89	5.73	137.50	136.25	0.92	4.595	24.0	24.0
10.11.2024	69.06	39.14	29.92	5.49	5.39	129.02	128.29	0.57	3.856	24.0	24.0
11.11.2024	70.24	39.30	30.93	5.56	5.44	130.43	129.53	0.69	4.027	24.0	24.0
12.11.2024	75.37	41.86	33.51	5.62	5.49	131.45	130.72	0.56	4.397	24.0	24.0
13.11.2024	75.94	42.09	33.84	5.74	5.61	134.38	133.56	0.61	4.545	24.0	24.0
14.11.2024	74.24	43.10	31.14	6.18	6.05	144.77	143.86	0.63	4.499	24.0	24.0
15.11.2024	70.11	40.34	29.77	5.73	5.59	134.61	133.17	1.08	4.001	24.0	24.0
16.11.2024	71.58	41.36	30.22	5.92	5.79	138.85	137.71	0.83	4.189	24.0	24.0
17.11.2024	70.49	40.14	30.35	5.77	5.62	135.46	133.91	1.15	4.097	24.0	24.0
18.11.2024	69.79	39.74	30.05	5.80	5.66	136.29	134.73	1.15	4.092	24.0	24.0
19.11.2024	69.18	39.88	29.30	5.84	5.70	137.20	135.87	0.97	4.010	24.0	24.0
20.11.2024	68.78	40.31	28.48	6.01	5.87	141.29	139.88	1.00	4.018	24.0	24.0
21.11.2024	69.49	40.71	28.78	6.06	5.93	142.29	141.30	0.70	4.088	24.0	24.0
22.11.2024	70.50	41.29	29.22	6.18	6.00	145.11	142.77	1.63	4.239	24.0	24.0
23.11.2024	70.33	41.98	28.36	6.38	6.21	149.83	147.68	1.45	4.233	24.0	24.0
24.11.2024	69.21	40.76	28.46	6.15	6.01	144.43	143.00	1.00	4.102	24.0	24.0
25.11.2024	69.08	40.31	28.77	6.24	6.07	146.56	144.63	1.33	4.209	24.0	24.0
26.11.2024	71.79	42.31	29.48	6.27	6.11	147.15	145.42	1.18	4.340	24.0	24.0
27.11.2024	76.90	44.94	31.96	6.51	6.35	152.28	150.84	0.95	4.869	24.0	24.0
28.11.2024	79.82	45.42	34.40	6.40	6.22	149.44	147.80	1.10	5.132	24.0	24.0
29.11.2024	84.66	47.91	36.75	6.51	6.29	151.37	149.26	1.40	5.562	24.0	24.0
30.11.2024	83.60	46.84	36.76	6.30	6.11	146.58	145.15	0.98	5.383	24.0	24.0
Средние:	73.11	41.84	31.27	5.94	5.80	---	---	0.93	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	4178.85	4139.76	---	130.191	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	205299.06	214702.91	5698.068	39667.6	45875.9
30.11.2024	209477.92	218842.67	5828.258	40387.6	46595.9
Итого:	4178.86	4139.77	130.190	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации