

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 7 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА788
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15980 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 2004
Обратка: ПРИМ SN 15995 КТПТР-06 SN 2004а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2024	66.21	41.89	24.33	3.76	3.76	88.41	89.43	-1.15	2.147	24.0	24.0
02.11.2024	66.10	41.32	24.78	3.60	3.60	84.81	85.81	-1.17	2.097	24.0	24.0
03.11.2024	66.15	41.04	25.11	3.57	3.57	83.95	84.95	-1.18	2.104	24.0	24.0
04.11.2024	69.83	41.76	28.07	3.49	3.49	81.93	83.05	-1.36	2.295	24.0	24.0
05.11.2024	71.39	42.67	28.72	3.56	3.56	83.61	84.80	-1.41	2.398	24.0	24.0
06.11.2024	73.90	41.68	32.22	3.15	3.15	73.81	74.99	-1.59	2.356	24.0	24.0
07.11.2024	82.02	42.60	39.42	2.85	2.85	66.48	67.88	-2.07	2.616	24.0	24.0
08.11.2024	79.71	44.32	35.39	3.35	3.35	78.21	79.67	-1.86	2.765	24.0	24.0
09.11.2024	75.83	43.98	31.85	3.49	3.49	81.68	83.03	-1.64	2.606	24.0	24.0
10.11.2024	67.89	39.92	27.98	3.30	3.30	77.52	78.55	-1.32	2.165	24.0	24.0
11.11.2024	69.41	40.45	28.96	3.31	3.31	77.63	78.72	-1.39	2.245	24.0	24.0
12.11.2024	73.98	42.18	31.80	3.33	3.33	77.89	79.14	-1.59	2.473	24.0	24.0
13.11.2024	74.36	42.75	31.61	3.46	3.46	80.93	82.22	-1.59	2.551	24.0	24.0
14.11.2024	72.86	43.89	28.96	3.80	3.80	89.03	90.33	-1.45	2.576	24.0	24.0
15.11.2024	68.66	41.12	27.54	3.49	3.49	82.01	83.10	-1.32	2.255	24.0	24.0
16.11.2024	70.17	42.16	28.02	3.63	3.63	85.30	86.47	-1.36	2.386	24.0	24.0
17.11.2024	68.97	41.50	27.47	3.55	3.55	83.40	84.51	-1.32	2.288	24.0	24.0
18.11.2024	68.40	41.08	27.32	3.53	3.53	82.97	84.06	-1.30	2.263	24.0	24.0
19.11.2024	67.73	41.01	26.71	3.54	3.54	83.17	84.23	-1.27	2.218	24.0	24.0
20.11.2024	67.39	41.38	26.01	3.67	3.67	86.35	87.43	-1.23	2.242	24.0	24.0
21.11.2024	68.08	41.88	26.20	3.68	3.68	86.52	87.61	-1.25	2.263	24.0	24.0
22.11.2024	68.09	41.08	27.01	3.47	3.47	81.49	82.55	-1.28	2.193	24.0	24.0
23.11.2024	68.87	41.80	27.07	3.59	3.59	84.44	85.54	-1.30	2.275	24.0	24.0
24.11.2024	67.75	39.95	27.80	3.18	3.18	74.85	75.84	-1.31	2.077	24.0	24.0
25.11.2024	67.69	40.30	27.39	3.23	3.23	76.00	76.99	-1.29	2.078	23.7	24.0
26.11.2024	70.30	41.49	28.80	3.35	3.35	78.63	79.74	-1.40	2.262	24.0	24.0
27.11.2024	75.08	44.37	30.71	3.67	3.67	85.96	87.32	-1.57	2.639	24.0	24.0
28.11.2024	78.17	46.47	31.70	3.90	3.90	91.14	92.68	-1.67	2.885	24.0	24.0
29.11.2024	82.90	49.65	33.24	4.21	4.21	98.09	99.90	-1.84	3.260	24.0	24.0
30.11.2024	81.19	48.23	32.95	4.05	4.05	94.39	96.09	-1.79	3.108	24.0	24.0
Средние:	71.64	42.46	29.17	3.53	3.53	---	---	-1.44	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2480.60	2516.63	---	72.086	719.7	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	51998.82	52842.63	1481.534	21093.0	23494.3
30.11.2024	54479.42	55359.25	1553.620	21812.7	24214.3
Итого:	2480.60	2516.63	72.086	719.7	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации