

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 251306 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4559
Обратка: ПРИМ SN 251309 КТПТР-06 SN 4559А
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2024	65.65	36.89	28.76	5.20	5.12	122.46	122.09	0.30	3.515	24.0	24.0
02.11.2024	65.67	36.10	29.56	5.04	4.96	118.61	118.26	0.30	3.493	24.0	24.0
03.11.2024	65.28	35.80	29.48	5.01	4.93	117.83	117.49	0.29	3.466	24.0	24.0
04.11.2024	69.13	36.82	32.31	4.91	4.83	115.42	115.09	0.29	3.719	24.0	24.0
05.11.2024	71.05	37.29	33.77	5.01	4.91	117.46	117.11	0.30	3.958	24.0	24.0
06.11.2024	73.19	36.17	37.02	4.48	4.39	104.99	104.76	0.22	3.838	24.0	24.0
07.11.2024	81.08	37.10	43.98	4.25	4.15	99.10	98.91	0.18	4.353	24.0	24.0
08.11.2024	79.21	40.72	38.49	5.19	5.08	121.23	121.00	0.19	4.663	24.0	24.0
09.11.2024	76.02	40.79	35.23	5.39	5.29	126.14	125.89	0.20	4.439	24.0	24.0
10.11.2024	67.49	36.23	31.26	5.04	4.96	118.53	118.28	0.21	3.702	24.0	24.0
11.11.2024	68.51	36.59	31.92	5.09	5.01	119.63	119.35	0.24	3.811	24.0	24.0
12.11.2024	73.47	38.44	35.03	5.15	5.05	120.64	120.37	0.23	4.217	24.0	24.0
13.11.2024	74.10	39.34	34.76	5.28	5.18	123.64	123.38	0.21	4.295	24.0	24.0
14.11.2024	72.61	39.99	32.62	5.66	5.56	132.78	132.42	0.27	4.321	24.0	24.0
15.11.2024	68.55	37.00	31.56	5.26	5.17	123.58	123.33	0.20	3.892	24.0	24.0
16.11.2024	69.93	38.12	31.81	5.43	5.33	127.40	127.12	0.22	4.046	24.0	24.0
17.11.2024	68.88	37.56	31.32	5.29	5.20	124.25	123.94	0.24	3.877	24.0	24.0
18.11.2024	68.17	36.92	31.25	5.32	5.23	125.11	124.79	0.25	3.905	24.0	24.0
19.11.2024	67.62	37.23	30.39	5.35	5.27	125.87	125.53	0.27	3.816	24.0	24.0
20.11.2024	67.25	37.31	29.93	5.52	5.43	129.68	129.36	0.25	3.876	24.0	24.0
21.11.2024	67.97	37.90	30.07	5.55	5.46	130.44	130.08	0.28	3.916	24.0	24.0
22.11.2024	69.67	38.16	31.51	5.45	5.35	128.05	127.48	0.45	4.021	24.0	24.0
23.11.2024	68.60	38.08	30.52	5.51	5.40	129.42	128.75	0.52	3.939	24.0	24.0
24.11.2024	67.55	37.34	30.22	5.35	5.26	125.85	125.30	0.44	3.795	24.0	24.0
25.11.2024	67.43	36.90	30.53	5.42	5.33	127.35	126.97	0.30	3.879	24.0	24.0
26.11.2024	70.02	38.35	31.67	5.45	5.36	128.03	127.69	0.26	4.057	24.0	24.0
27.11.2024	74.96	40.85	34.11	5.69	5.56	133.09	132.45	0.49	4.542	24.0	24.0
28.11.2024	77.72	41.06	36.66	5.60	5.46	130.80	130.10	0.53	4.788	24.0	24.0
29.11.2024	82.28	43.28	39.00	5.66	5.53	131.98	131.64	0.26	5.147	24.0	24.0
30.11.2024	81.35	42.35	39.00	5.53	5.41	129.04	128.75	0.23	5.027	24.0	24.0
Средние:	71.35	38.22	33.12	5.27	5.17	---	---	0.29	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3708.42	3697.67	---	122.311	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	92477.40	91102.96	2355.096	19146.8	21642.2
30.11.2024	96185.81	94800.63	2477.407	19866.8	22362.2
Итого:	3708.41	3697.66	122.312	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации