

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21А (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА787
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 201036 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 5171
Обратка: ПРИМ SN 201093 КТПТР-06 SN 5171 А
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2024	65.64	45.23	20.41	3.21	3.21	75.50	76.24	-0.98	1.538	24.0	24.0
02.11.2024	65.51	45.07	20.44	3.11	3.11	73.13	73.85	-0.98	1.490	24.0	24.0
03.11.2024	65.23	44.98	20.25	3.09	3.09	72.65	73.36	-0.97	1.468	24.0	24.0
04.11.2024	68.87	45.46	23.41	3.03	3.03	71.20	72.03	-1.15	1.662	24.0	24.0
05.11.2024	70.82	46.64	24.18	3.09	3.09	72.44	73.33	-1.22	1.749	24.0	24.0
06.11.2024	72.87	46.21	26.66	2.76	2.76	64.73	65.60	-1.34	1.705	24.0	24.0
07.11.2024	80.68	47.91	32.77	2.62	2.62	61.17	62.26	-1.77	2.001	24.0	24.0
08.11.2024	78.97	50.91	28.06	3.05	3.05	71.22	72.31	-1.53	1.997	24.0	24.0
09.11.2024	75.82	49.85	25.97	3.07	3.07	71.77	72.77	-1.38	1.864	24.0	24.0
10.11.2024	67.23	44.04	23.19	2.87	2.87	67.59	68.35	-1.12	1.566	24.0	24.0
11.11.2024	68.28	44.47	23.82	2.90	2.90	68.18	68.98	-1.16	1.619	24.0	24.0
12.11.2024	73.23	47.05	26.18	2.93	2.93	68.73	69.66	-1.34	1.796	24.0	24.0
13.11.2024	73.85	48.05	25.81	3.01	3.01	70.49	71.44	-1.34	1.816	24.0	24.0
14.11.2024	72.42	48.58	23.84	3.22	3.22	75.56	76.50	-1.23	1.798	24.0	24.0
15.11.2024	68.32	45.68	22.64	3.00	3.00	70.42	71.21	-1.11	1.591	24.0	24.0
16.11.2024	69.71	46.64	23.06	3.09	3.09	72.57	73.41	-1.15	1.671	24.0	24.0
17.11.2024	68.65	45.30	23.35	3.01	3.01	70.80	71.61	-1.14	1.647	24.0	24.0
18.11.2024	67.93	44.93	23.00	3.03	3.03	71.29	72.09	-1.12	1.638	24.0	24.0
19.11.2024	67.38	45.41	21.97	3.05	3.05	71.75	72.52	-1.07	1.573	24.0	24.0
20.11.2024	67.03	45.29	21.74	3.14	3.14	73.91	74.70	-1.06	1.604	24.0	24.0
21.11.2024	67.77	46.40	21.37	3.16	3.16	74.28	75.07	-1.05	1.585	24.0	24.0
22.11.2024	69.48	47.48	22.00	3.25	3.25	76.37	77.22	-1.11	1.680	24.0	24.0
23.11.2024	68.50	47.29	21.21	3.34	3.34	78.59	79.43	-1.06	1.664	24.0	24.0
24.11.2024	67.41	46.10	21.31	3.23	3.23	75.84	76.63	-1.04	1.613	24.0	24.0
25.11.2024	67.29	46.34	20.95	3.27	3.27	76.91	77.71	-1.03	1.608	24.0	24.0
26.11.2024	69.83	47.61	22.23	3.29	3.29	77.27	78.14	-1.12	1.717	24.0	24.0
27.11.2024	74.79	50.82	23.97	3.41	3.41	79.85	80.88	-1.28	1.915	24.0	24.0
28.11.2024	77.56	51.88	25.68	3.35	3.35	78.24	79.34	-1.39	2.006	24.0	24.0
29.11.2024	82.12	54.43	27.69	3.40	3.40	79.29	80.54	-1.57	2.195	24.0	24.0
30.11.2024	81.20	53.10	28.10	3.29	3.29	76.80	78.02	-1.57	2.157	24.0	24.0
Средние:	71.15	47.31	23.84	3.11	3.11	---	---	-1.21	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2188.55	2215.20	---	51.937	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	34842.85	34774.66	668.151	12943.9	14979.9
30.11.2024	37031.41	36989.86	720.088	13663.8	15699.8
Итого:	2188.55	2215.20	51.937	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации