Отчет о суточных параметрах
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 25 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА466
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРИМ SN 20404	КТПТР-06 SN 2303
Обратка:	ПРИМ SN 21301	КТПТР-06 SN 2303а

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2024	66.74	42.18	24.56	4.85	4.89	114.15	116.46	-2.01	2.798	24.0	24.0
02.11.2024	66.62	41.62	25.00	4.71	4.75	110.67	112.96	-2.05	2.758	24.0	24.0
03.11.2024	66.42	41.42	24.99	4.68	4.72	110.00	112.24	-2.01	2.743	24.0	24.0
04.11.2024	70.22	42.09	28.14	4.60	4.63	107.97	110.22	-2.06	3.030	24.0	24.0
05.11.2024	72.13	42.94	29.19	4.68	4.71	109.80	111.94	-1.94	3.198	24.0	24.0
06.11.2024	74.76	42.94	31.81	4.22	4.24	98.76	100.77	-2.02	3.101	24.0	24.0
07.11.2024	83.07	44.52	38.56	3.98	3.98	92.68	94.59	-2.03	3.571	24.0	24.0
08.11.2024	80.63	46.41	34.22	4.63	4.63	107.92	110.05	-1.95	3.690	24.0	24.0
09.11.2024	77.14	45.59	31.55	4.67	4.69	109.20	111.33	-1.93	3.440	24.0	24.0
10.11.2024	68.45	40.59	27.86	4.39	4.42	103.07	105.13	-1.97	2.870	24.0	24.0
11.11.2024	69.69	40.34	29.35	4.44	4.47	104.17	106.20	-1.93	3.050	24.0	24.0
12.11.2024	74.73	43.04	31.70	4.49	4.50	105.05	107.04	-1.88	3.324	24.0	24.0
13.11.2024	75.31	43.66	31.64	4.58	4.59	107.16	109.19	-1.87	3.390	24.0	24.0
14.11.2024	73.69	44.61	29.08	4.91	4.93	115.11	117.22	-1.81	3.340	24.0	24.0
15.11.2024	69.55	41.58	27.97	4.57	4.59	107.26	109.28	-1.86	2.995	24.0	24.0
16.11.2024	71.02	42.97	28.05	4.80	4.82	108.47	110.38	-1.74	3.040	23.1	23.1
17.11.2024	69.95	42.38	27.57	4.75	4.78	111.58	113.58	-1.77	3.064	24.0	24.0
18.11.2024	69.26	41.31	27.95	4.79	4.81	112.56	114.61	-1.80	3.143	24.0	24.0
19.11.2024	68.64	41.01	27.63	4.82	4.84	113.25	115.22	-1.72	3.122	24.0	24.0
20.11.2024	68.28	41.97	26.31	4.96	4.98	116.50	118.60	-1.78	3.060	24.0	24.0
21.11.2024	69.03	42.47	26.56	4.99	5.01	117.27	119.27	-1.69	3.110	24.0	24.0
22.11.2024	70.00	43.48	26.52	5.10	5.12	119.63	121.79	-1.79	3.171	24.0	24.0
23.11.2024	69.84	43.67	26.17	5.27	5.30	123.72	126.11	-1.91	3.227	24.0	24.0
24.11.2024	68.73	42.45	26.28	5.09	5.12	119.48	121.74	-1.87	3.134	24.0	24.0
25.11.2024	68.60	42.72	25.88	5.16	5.20	121.35	123.61	-1.84	3.134	24.0	24.0
26.11.2024	71.33	43.97	27.36	5.19	5.22	121.82	124.04	-1.81	3.335	24.0	24.0
27.11.2024	76.35	46.83	29.51	5.32	5.40	124.46	128.20	-2.96	3.673	23.7	24.0
28.11.2024	79.23	47.99	31.24	5.29	5.30	123.56	125.80	-1.80	3.856	24.0	24.0
29.11.2024	84.05	50.21	33.84	5.38	5.37	125.13	127.39	-1.79	4.235	24.0	24.0
30.11.2024	82.97	49.43	33.54	5.21	5.21	120.69	122.84	-1.77	4.045	23.9	23.9
Средние:	72.55	43.55	29.00	4.82	4.84	---	---	-1.91	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3382.45	3447.78	---	97.648	718.4	718.8

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	757.07	772.19	18.504	158.3	158.6
30.11.2024	4139.52	4219.97	116.152	876.7	877.4
Итого:	3382.45	3447.78	97.648	718.4	718.8

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации