

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Автозаводская ул, д. 14 (ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2279

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ВПС SN 4015690
Обратка: ВПС SN 4015691

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 34527
КТПТР-01 SN 34527А

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	txв	BHP	NS
	°C	°C	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.03.2025	57.20	46.80	121.32	121.83	5.00	5.00	1.267	5.00	24.0	*
02.03.2025	56.20	46.20	121.38	121.88	5.00	5.00	1.215	5.00	24.0	
03.03.2025	57.00	46.70	121.24	121.71	5.00	5.00	1.252	5.00	24.0	*
04.03.2025	58.20	47.30	121.18	121.64	5.00	5.00	1.324	5.00	24.0	*
05.03.2025	59.80	48.20	121.17	121.70	5.00	5.00	1.406	5.00	24.0	*
06.03.2025	58.20	47.40	121.11	121.61	5.00	5.00	1.306	5.00	24.0	*
07.03.2025	58.00	47.30	121.24	121.74	5.00	5.00	1.291	5.00	24.0	
08.03.2025	59.20	48.00	121.20	121.71	5.00	5.00	1.355	5.00	24.0	*
09.03.2025	59.80	48.40	121.07	121.63	5.00	5.00	1.383	5.00	24.0	*
10.03.2025	56.30	46.30	121.25	121.69	5.00	5.00	1.208	5.00	24.0	*
11.03.2025	54.60	45.20	121.45	121.88	5.00	5.00	1.146	5.00	24.0	
12.03.2025	50.70	42.70	121.57	121.88	5.00	5.00	0.977	5.00	24.0	*
13.03.2025	49.50	41.80	122.01	122.28	5.00	5.00	0.932	5.00	24.0	*
14.03.2025	47.60	40.60	122.33	122.60	5.00	5.00	0.857	5.00	24.0	*
15.03.2025	47.30	40.50	122.35	122.59	5.00	5.00	0.827	5.00	24.0	*
16.03.2025	51.30	43.10	122.33	122.63	5.00	5.00	1.000	5.00	24.0	*
17.03.2025	50.70	42.80	122.34	122.59	5.00	5.00	0.968	5.00	24.0	*
18.03.2025	54.80	45.40	122.21	122.64	5.00	5.00	1.154	5.00	24.0	*
19.03.2025	56.80	46.80	122.00	122.47	5.00	5.00	1.217	5.00	24.0	*
20.03.2025	54.20	45.00	122.07	122.44	5.00	5.00	1.115	5.00	24.0	*
21.03.2025	55.00	45.60	123.69	124.12	5.00	5.00	1.169	5.00	24.0	*
22.03.2025	54.10	45.00	124.63	125.01	5.00	5.00	1.129	5.00	24.0	*
23.03.2025	51.60	43.30	124.97	125.26	5.00	5.00	1.033	5.00	24.0	
24.03.2025	49.10	41.70	124.79	125.04	5.00	5.00	0.918	5.00	24.0	*
25.03.2025	48.60	41.50	124.79	125.07	5.00	5.00	0.895	5.00	24.0	*
26.03.2025	47.30	40.60	124.92	125.14	5.00	5.00	0.835	5.00	24.0	*
27.03.2025	46.10	39.90	125.16	125.41	5.00	5.00	0.779	5.00	24.0	*
28.03.2025	45.00	39.10	121.40	121.60	5.00	5.00	0.723	5.00	24.0	*
29.03.2025	46.30	40.00	125.33	125.54	5.00	5.00	0.791	5.00	24.0	*
30.03.2025	46.30	40.10	125.31	125.54	5.00	5.00	0.780	5.00	24.0	*
31.03.2025	43.00	37.90	125.35	125.60	5.00	5.00	0.636	5.00	24.0	*
Средние:	52.57	43.91	---	---	5.00	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	---	3803.17	3814.47	---	---	32.890	---	744.0	

Дата	M1	M2	Qo	BHP
	т	т	Гкал	ч
28.02.2025	165483.73	169350.44	2314.660	73874.4
31.03.2025	169286.89	173164.91	2347.550	74618.4
Итого:	3803.17	3814.47	32.890	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Автозаводская ул, д. 14 (ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2279

Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС

Дата	t3	M3	P3	Qo	txв	ВНР	NS
	°C	т	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.03.2025	45.90	7.41	5.00	0.317	5.00	24.0	*
02.03.2025	45.30	7.44	5.00	0.333	5.00	24.0	*
03.03.2025	44.00	6.28	5.00	0.257	5.00	24.0	*
04.03.2025	43.60	5.91	5.00	0.245	5.00	24.0	*
05.03.2025	45.20	7.02	5.00	0.297	5.00	24.0	*
06.03.2025	43.50	6.40	5.00	0.269	5.00	24.0	*
07.03.2025	45.20	7.03	5.00	0.295	5.00	24.0	*
08.03.2025	43.00	5.85	5.00	0.241	5.00	24.0	*
09.03.2025	44.80	7.83	5.00	0.330	5.00	24.0	*
10.03.2025	44.10	5.95	5.00	0.242	5.00	24.0	*
11.03.2025	44.70	7.24	5.00	0.302	5.00	24.0	*
12.03.2025	43.90	6.37	5.00	0.265	5.00	24.0	*
13.03.2025	44.60	6.23	5.00	0.264	5.00	24.0	*
14.03.2025	44.30	6.60	5.00	0.269	5.00	24.0	*
15.03.2025	42.60	5.74	5.00	0.235	5.00	24.0	*
16.03.2025	44.60	7.80	5.00	0.344	5.00	24.0	*
17.03.2025	46.50	10.20	5.00	0.463	5.00	24.0	*
18.03.2025	45.40	6.92	5.00	0.289	5.00	24.0	*
19.03.2025	43.50	6.29	5.00	0.265	5.00	24.0	*
20.03.2025	45.50	7.10	5.00	0.296	5.00	24.0	*
21.03.2025	45.00	6.50	5.00	0.265	5.00	24.0	*
22.03.2025	43.90	7.11	5.00	0.304	5.00	24.0	*
23.03.2025	44.60	7.64	5.00	0.333	5.00	24.0	*
24.03.2025	44.90	6.96	5.00	0.294	5.00	24.0	*
25.03.2025	44.20	6.07	5.00	0.260	5.00	24.0	*
26.03.2025	43.90	5.93	5.00	0.250	5.00	24.0	*
27.03.2025	44.80	6.20	5.00	0.264	5.00	24.0	*
28.03.2025	44.90	6.95	5.00	0.298	5.00	24.0	*
29.03.2025	44.10	6.53	5.00	0.281	5.00	24.0	*
30.03.2025	45.90	7.85	5.00	0.345	5.00	24.0	*
31.03.2025	44.90	6.92	5.00	0.293	5.00	24.0	*
Средние:	44.56	---	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	212.26	---	9.006	---	744.0	

Дата	M3	Qo	ВНР
	т	Гкал	ч
28.02.2025	11048.08	479.061	52852.6
31.03.2025	11260.33	488.067	53596.6
Итого:	212.26	9.006	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации