

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 24 (4 МКД УК "Заречная")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА523

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15306

Обратка: ПРИМ SN 15304

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2975

КТПТР-06 SN 2975а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2025	78.85	45.64	33.20	2.29	2.23	53.56	53.00	1.05	1.778	24.0	24.0
02.03.2025	77.94	45.98	31.97	2.33	2.27	54.48	53.93	1.01	1.739	24.0	24.0
03.03.2025	75.72	44.52	31.20	2.30	2.24	53.73	53.20	0.99	1.676	24.0	24.0
04.03.2025	77.83	46.50	31.33	2.41	2.35	56.37	55.81	0.99	1.764	24.0	24.0
05.03.2025	79.73	47.25	32.48	2.39	2.33	55.86	55.32	0.98	1.811	24.0	24.0
06.03.2025	80.48	45.95	34.53	2.29	2.23	53.49	52.95	1.01	1.847	24.0	24.0
07.03.2025	78.88	46.32	32.56	2.34	2.28	54.59	54.05	1.00	1.775	24.0	24.0
08.03.2025	79.20	47.24	31.96	2.38	2.32	55.60	55.05	0.98	1.775	24.0	24.0
09.03.2025	80.94	47.24	33.71	2.38	2.32	55.59	55.06	0.96	1.873	24.0	24.0
10.03.2025	81.29	46.94	34.35	2.30	2.23	53.52	52.95	1.06	1.838	24.0	24.0
11.03.2025	76.28	45.33	30.95	2.37	2.31	55.38	54.87	0.93	1.712	24.0	24.0
12.03.2025	74.12	44.47	29.65	2.31	2.26	54.12	53.67	0.84	1.603	24.0	24.0
13.03.2025	68.53	41.28	27.25	2.25	2.21	52.89	52.49	0.76	1.439	24.0	24.0
14.03.2025	67.14	41.24	25.89	2.26	2.22	53.14	52.77	0.69	1.373	24.0	24.0
15.03.2025	68.22	42.29	25.93	2.34	2.30	55.09	54.73	0.67	1.426	24.0	24.0
16.03.2025	68.66	43.51	25.15	2.49	2.45	58.58	58.25	0.57	1.472	24.0	24.0
17.03.2025	69.03	42.19	26.83	2.27	2.23	53.40	53.05	0.65	1.430	24.0	24.0
18.03.2025	68.16	41.93	26.23	2.25	2.21	52.90	52.55	0.65	1.385	24.0	24.0
19.03.2025	72.11	41.97	30.14	2.24	2.19	52.57	52.22	0.67	1.588	24.0	24.0
20.03.2025	75.95	45.11	30.84	2.33	2.28	54.62	54.24	0.69	1.685	24.0	24.0
21.03.2025	73.84	44.29	29.56	2.31	2.26	54.05	53.68	0.69	1.595	24.0	24.0
22.03.2025	73.03	43.74	29.29	2.23	2.19	52.34	52.00	0.65	1.530	24.0	24.0
23.03.2025	72.72	44.28	28.44	2.29	2.24	53.65	53.32	0.60	1.524	24.0	24.0
24.03.2025	70.07	40.91	29.16	2.22	2.18	52.19	51.92	0.51	1.521	24.0	24.0
25.03.2025	67.99	41.99	26.01	2.31	2.27	54.28	54.12	0.29	1.408	24.0	24.0
26.03.2025	68.41	42.17	26.24	2.36	2.32	55.46	55.32	0.25	1.453	24.0	24.0
27.03.2025	68.00	42.38	25.62	2.41	2.37	56.54	56.42	0.20	1.446	24.0	24.0
28.03.2025	66.89	41.83	25.05	2.41	2.38	56.75	56.66	0.16	1.419	24.0	24.0
29.03.2025	66.78	42.74	24.04	2.44	2.41	54.79	54.73	0.12	1.314	22.9	22.9
30.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Средние:	73.34	44.04	29.30	2.33	2.28	---	---	0.71	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1579.51	1568.35	---	46.200	694.9	694.9

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	40513.63	39013.13	1051.670	19152.4	20835.7
29.03.2025	42093.14	40581.48	1097.870	19847.3	21530.6
Итого:	1579.52	1568.35	46.200	694.9	694.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации