

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Богдана Хмельницкого ул, д. 13 (ООО "ЗУК")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 89353624

Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Q3 Гкал	Траб ч	NS	gNSCode
01.03.2025	60.96	57.03	3.94	41.370	30.012	40.661	29.563	5.17	5.00	2.283	1.536	0.748	24.0	*	HC Tmin
02.03.2025	60.98	57.06	3.92	42.593	29.789	41.861	29.343	4.91	4.75	2.353	1.524	0.829	24.0		Ok
03.03.2025	60.55	56.42	4.13	39.941	29.346	39.262	28.909	5.10	4.94	2.195	1.497	0.697	24.0	*	min; HC
04.03.2025	60.96	57.04	3.92	41.258	30.695	40.551	30.236	5.20	5.04	2.277	1.571	0.706	24.0	*	HC Tmin
05.03.2025	61.14	57.25	3.90	41.669	31.407	40.953	30.934	5.24	5.06	2.303	1.613	0.690	24.0	*	HC Tmin
06.03.2025	61.12	57.22	3.90	41.327	31.626	40.617	31.150	5.25	5.07	2.284	1.624	0.661	24.0	*	HC Tmin
07.03.2025	61.11	57.28	3.83	42.100	31.585	41.377	31.109	5.29	5.12	2.326	1.624	0.703	24.0	*	HC Tmin
08.03.2025	61.16	57.34	3.82	42.614	31.416	41.881	30.942	5.23	5.06	2.357	1.616	0.742	24.0	*	HC Tmin
09.03.2025	61.19	57.26	3.93	42.629	31.031	41.894	30.564	5.05	4.88	2.360	1.593	0.767	24.0	*	HC Tmin
10.03.2025	57.13	50.34	6.79	43.003	33.790	42.275	33.273	4.44	4.19	2.354	1.747	0.607	24.0	*	min; HC
11.03.2025	61.21	57.51	3.70	43.148	32.512	42.405	32.018	5.21	5.04	2.389	1.678	0.711	24.0	*	HC Tmin
12.03.2025	60.99	57.21	3.79	42.790	32.118	42.056	31.633	5.21	5.04	2.362	1.653	0.709	24.0	*	min; HC
13.03.2025	60.16	56.62	3.54	42.714	32.771	42.004	32.287	5.23	5.05	2.319	1.666	0.653	24.0	*	HC Tmin
14.03.2025	61.04	57.46	3.57	42.298	33.068	41.574	32.566	5.19	5.01	2.333	1.706	0.627	24.0	*	HC Tmin
15.03.2025	60.98	57.45	3.53	43.223	32.547	42.483	32.053	5.04	4.87	2.383	1.678	0.705	24.0	*	HC Tmin
16.03.2025	60.96	57.36	3.60	44.838	31.602	44.070	31.124	4.82	4.65	2.472	1.625	0.847	24.0	*	HC Tmin
17.03.2025	60.87	57.18	3.69	42.099	32.212	41.379	31.724	5.02	4.84	2.319	1.658	0.661	24.0	*	min; HC
18.03.2025	60.98	57.32	3.66	41.801	32.975	41.086	32.477	5.18	5.00	2.304	1.696	0.609	24.0	*	HC Tmin
19.03.2025	58.97	54.24	4.73	42.079	29.710	41.385	29.274	4.27	4.11	2.269	1.503	0.767	24.0	*	min; HC
20.03.2025	59.45	54.85	4.59	32.276	22.895	31.747	22.572	4.33	4.23	1.736	1.131	0.604	24.0	*	min; HC
21.03.2025	60.73	56.71	4.03	38.082	29.182	37.436	28.750	4.96	4.82	2.090	1.483	0.607	24.0		Ok
22.03.2025	60.81	56.79	4.03	39.186	28.756	38.518	28.329	4.85	4.71	2.154	1.463	0.691	24.0	*	HC Tmin
23.03.2025	60.77	56.70	4.06	39.426	28.182	38.755	27.765	4.63	4.50	2.165	1.431	0.733	24.0	*	HC Tmin
24.03.2025	60.92	57.26	3.66	42.514	31.534	41.786	31.058	5.20	5.03	2.345	1.622	0.724	24.0	*	HC Tmin
25.03.2025	61.19	57.68	3.52	43.939	33.951	43.183	33.432	5.45	5.26	2.433	1.758	0.674	24.0	*	HC Tmin
26.03.2025	60.06	56.43	3.63	45.435	34.555	44.660	34.026	5.16	4.95	2.501	1.791	0.710	24.0	*	min; HC
27.03.2025	61.08	57.28	3.80	39.556	28.532	38.877	28.103	5.35	5.21	2.186	1.466	0.720	24.0	*	HC Tmin
28.03.2025	61.10	57.33	3.78	38.978	28.959	38.310	28.522	5.49	5.34	2.153	1.490	0.663	24.0	*	HC Tmin
29.03.2025	61.01	57.23	3.78	39.355	28.412	38.681	27.985	5.38	5.24	2.171	1.458	0.713	24.0	*	HC Tmin
30.03.2025	60.99	57.18	3.81	40.125	27.696	39.438	27.281	5.23	5.09	2.214	1.419	0.795	24.0	*	HC Tmin
31.03.2025	60.91	57.13	3.78	41.417	30.118	40.709	29.661	5.31	5.14	2.282	1.553	0.729	24.0	*	min; HC
Средние:	60.69	56.75	3.95	---	---	---	---	5.08	4.91	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1283.782	952.984	1261.874	938.662	---	---	70.673	48.872	21.800	744.0		

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Q3 Гкал	Траб ч
28.02.2025	2953.507	2120.675	2903.192	2089.590	162.368	107.219	55.149	1905.6
31.03.2025	4237.290	3073.659	4165.066	3028.252	233.041	156.091	76.950	2649.6
Итого:	1283.783	952.984	1261.874	938.662	70.673	48.872	21.800	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Богдана Хмельницкого ул, д. 13 (ООО "ЗУК")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 12360324

Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч		
01.03.2025	81.91	52.85	29.05	125.810	123.538	122.139	121.928	5.36	3.58	3.560	24.0		Ok
02.03.2025	79.87	51.45	28.42	124.032	121.896	120.575	120.393	5.16	3.43	3.435	24.0		Ok
03.03.2025	81.93	53.40	28.53	130.719	128.429	126.913	126.726	5.49	3.56	3.629	24.0		Ok
04.03.2025	84.09	54.17	29.92	129.339	126.953	125.395	125.219	5.47	3.58	3.759	24.0		Ok
05.03.2025	85.27	53.67	31.60	123.549	121.176	119.689	119.551	5.26	3.56	3.787	24.0		Ok
06.03.2025	83.25	53.44	29.81	126.098	123.788	122.321	122.144	5.32	3.54	3.654	24.0		Ok
07.03.2025	83.47	53.98	29.49	129.006	126.667	125.125	124.951	5.41	3.54	3.697	24.0		Ok
08.03.2025	85.58	54.69	30.89	128.884	126.424	124.825	124.662	5.39	3.52	3.864	24.0		Ok
09.03.2025	85.79	54.14	31.65	123.704	121.267	119.795	119.613	5.19	3.49	3.799	24.0		Ok
10.03.2025	80.06	52.49	27.57	128.006	125.822	124.422	124.206	5.25	3.40	3.439	24.0		Ok
11.03.2025	77.82	51.04	26.78	124.717	122.682	121.389	121.188	5.17	3.42	3.260	24.0		Ok
12.03.2025	71.90	47.91	23.99	121.210	119.470	118.412	118.196	5.17	3.52	2.845	24.0		Ok
13.03.2025	70.50	47.42	23.08	121.538	119.839	118.823	118.584	5.22	3.56	2.748	24.0		Ok
14.03.2025	71.72	48.51	23.21	127.776	125.975	124.840	124.596	5.35	3.49	2.903	24.0		Ok
15.03.2025	72.04	49.86	22.18	136.391	134.555	133.227	132.991	5.07	2.92	2.959	24.0		Ok
16.03.2025	72.98	48.53	24.44	122.068	120.266	119.173	118.948	5.20	3.52	2.914	24.0		Ok
17.03.2025	72.01	48.20	23.81	121.142	119.388	118.337	118.098	5.11	3.46	2.822	24.0		Ok
18.03.2025	76.75	49.71	27.04	120.433	118.466	117.293	117.093	4.98	3.36	3.179	24.0		Ok
19.03.2025	80.54	52.16	28.38	126.216	124.020	122.646	122.444	5.11	3.31	3.484	24.0		Ok
20.03.2025	78.14	50.94	27.20	124.675	122.589	121.334	121.106	5.16	3.41	3.306	24.0		Ok
21.03.2025	77.37	49.82	27.56	120.157	118.127	116.994	116.762	5.03	3.43	3.228	24.0		Ok
22.03.2025	76.83	50.16	26.67	123.796	121.766	120.578	120.340	5.17	3.45	3.220	24.0		Ok
23.03.2025	73.92	48.43	25.49	119.835	117.942	116.924	116.653	4.98	3.38	2.983	24.0		Ok
24.03.2025	71.68	48.23	23.46	125.611	123.788	122.726	122.448	5.13	3.34	2.882	24.0		Ok
25.03.2025	72.03	48.81	23.22	128.541	126.689	125.564	125.280	5.22	3.34	2.916	24.0		Ok
26.03.2025	71.42	48.97	22.45	131.029	129.202	128.040	127.759	5.21	3.25	2.880	24.0		Ok
27.03.2025	70.18	48.45	21.73	131.244	129.466	128.346	128.051	5.31	3.34	2.792	24.0		Ok
28.03.2025	70.01	48.71	21.30	133.105	131.321	130.178	129.869	5.37	3.33	2.775	24.0		Ok
29.03.2025	69.96	48.08	21.88	127.169	125.420	124.375	124.071	5.16	3.32	2.724	24.0		Ok
30.03.2025	70.11	48.21	21.90	128.439	126.674	125.606	125.302	5.20	3.31	2.750	24.0		Ok
31.03.2025	70.25	49.71	20.55	140.286	138.472	137.182	136.872	5.50	3.21	2.818	24.0		Ok
Средние:	76.43	50.52	25.91	---	---	---	---	5.23	3.41	---	---		
Итого:	---	---	---	3924.525	3862.076	3823.186	3816.044	---	---	99.013	744.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	ч
28.02.2025	24221.310	23808.240	23558.570	23511.360	636.688	7904.5
31.03.2025	28145.830	27670.320	27381.750	27327.410	735.700	8648.5
Итого:	3924.520	3862.080	3823.180	3816.050	99.013	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации