

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 18 (4 ООО "Заречная управляющая компания")

Прибор: ТМК-Н12 Заводской номер: 5278

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ВПС SN 2516607

Обратка: ВПС SN 2516609

Схема измерений: 3

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 34535

КТПТР-01 SN 34535a

| Дата | t1 | t2 | dt | M1 | M2 | % | P1 | P2 | Qtv | ВНР | NS |
|------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|-------|----|
| | °C | °C | °C | т | т | | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | ч | |
| 01.03.2025 | 82.10 | 46.50 | 35.60 | 31.08 | 31.28 | -0.64 | 5.00 | 5.00 | 1.098 | 24.0 | |
| 02.03.2025 | 79.90 | 46.10 | 33.80 | 32.14 | 32.33 | -0.57 | 5.00 | 5.00 | 1.081 | 24.0 | |
| 03.03.2025 | 81.90 | 45.40 | 36.50 | 28.97 | 29.14 | -0.60 | 5.00 | 5.00 | 1.051 | 24.0 | |
| 04.03.2025 | 84.10 | 47.10 | 37.00 | 30.08 | 30.27 | -0.62 | 5.00 | 5.00 | 1.102 | 24.0 | * |
| 05.03.2025 | 85.30 | 49.30 | 36.00 | 33.66 | 33.88 | -0.65 | 5.00 | 5.00 | 1.184 | 24.0 | |
| 06.03.2025 | 83.10 | 45.60 | 37.50 | 27.76 | 27.92 | -0.59 | 5.00 | 5.00 | 1.034 | 24.0 | * |
| 07.03.2025 | 83.40 | 45.40 | 38.00 | 27.50 | 27.65 | -0.57 | 5.00 | 5.00 | 1.046 | 24.0 | |
| 08.03.2025 | 85.20 | 44.70 | 40.50 | 24.69 | 24.85 | -0.66 | 5.00 | 5.00 | 0.971 | 24.0 | * |
| 09.03.2025 | 86.00 | 50.10 | 35.90 | 34.35 | 34.57 | -0.65 | 5.00 | 5.00 | 1.231 | 24.0 | * |
| 10.03.2025 | 80.00 | 44.00 | 36.00 | 26.78 | 26.91 | -0.47 | 5.00 | 5.00 | 0.960 | 24.0 | * |
| 11.03.2025 | 77.80 | 44.30 | 33.50 | 28.48 | 28.63 | -0.51 | 5.00 | 5.00 | 0.940 | 24.0 | * |
| 12.03.2025 | 72.00 | 43.80 | 28.20 | 31.87 | 32.01 | -0.45 | 5.00 | 5.00 | 0.896 | 24.0 | |
| 13.03.2025 | 70.60 | 42.80 | 27.80 | 31.45 | 31.58 | -0.42 | 5.00 | 5.00 | 0.862 | 24.0 | |
| 14.03.2025 | 71.70 | 42.30 | 29.40 | 30.05 | 30.17 | -0.40 | 5.00 | 5.00 | 0.882 | 24.0 | |
| 15.03.2025 | 71.80 | 39.30 | 32.50 | 21.96 | 22.07 | -0.49 | 5.00 | 5.00 | 0.711 | 24.0 | * |
| 16.03.2025 | 72.60 | 40.40 | 32.20 | 23.43 | 23.58 | -0.64 | 5.00 | 5.00 | 0.729 | 24.0 | * |
| 17.03.2025 | 71.80 | 40.80 | 31.00 | 24.79 | 24.91 | -0.50 | 5.00 | 5.00 | 0.759 | 24.0 | * |
| 18.03.2025 | 76.40 | 42.90 | 33.50 | 26.60 | 26.74 | -0.54 | 5.00 | 5.00 | 0.856 | 24.0 | * |
| 19.03.2025 | 80.10 | 42.90 | 37.20 | 24.16 | 24.33 | -0.69 | 5.00 | 5.00 | 0.873 | 24.0 | * |
| 20.03.2025 | 78.20 | 45.50 | 32.70 | 31.28 | 31.45 | -0.54 | 5.00 | 5.00 | 1.016 | 24.0 | |
| 21.03.2025 | 77.30 | 44.00 | 33.30 | 27.99 | 28.14 | -0.53 | 5.00 | 5.00 | 0.894 | 24.0 | * |
| 22.03.2025 | 76.70 | 41.80 | 34.90 | 23.55 | 23.68 | -0.56 | 5.00 | 5.00 | 0.815 | 24.0 | * |
| 23.03.2025 | 74.10 | 43.90 | 30.20 | 31.65 | 31.83 | -0.56 | 5.00 | 5.00 | 0.936 | 24.0 | * |
| 24.03.2025 | 71.50 | 41.60 | 29.90 | 26.27 | 26.39 | -0.45 | 5.00 | 5.00 | 0.779 | 24.0 | * |
| 25.03.2025 | 71.80 | 41.50 | 30.30 | 24.78 | 24.93 | -0.57 | 5.00 | 5.00 | 0.736 | 24.0 | * |
| 26.03.2025 | 71.30 | 41.40 | 29.90 | 25.63 | 25.76 | -0.49 | 5.00 | 5.00 | 0.762 | 24.0 | |
| 27.03.2025 | 70.00 | 41.20 | 28.80 | 24.86 | 25.02 | -0.63 | 5.00 | 5.00 | 0.708 | 24.0 | * |
| 28.03.2025 | 69.80 | 41.80 | 28.00 | 23.96 | 24.10 | -0.58 | 5.00 | 5.00 | 0.671 | 24.0 | * |
| 29.03.2025 | 69.50 | 38.80 | 30.70 | 20.70 | 20.87 | -0.83 | 5.00 | 5.00 | 0.606 | 24.0 | * |
| 30.03.2025 | 70.00 | 41.60 | 28.40 | 25.75 | 25.90 | -0.58 | 5.00 | 5.00 | 0.721 | 24.0 | * |
| 31.03.2025 | 69.90 | 40.60 | 29.30 | 21.92 | 22.06 | -0.62 | 5.00 | 5.00 | 0.637 | 24.0 | * |
| Средние: | 76.32 | 43.46 | 32.85 | --- | --- | -0.57 | 5.00 | 5.00 | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 848.14 | 852.95 | --- | --- | --- | 27.548 | 744.0 | |

| Дата | M1 | M2 | Qtv | ВНР |
|------------|----------|----------|----------|---------|
| | т | т | Гкал | ч |
| 28.02.2025 | 54163.55 | 52599.55 | 1276.928 | 39684.2 |
| 31.03.2025 | 55011.68 | 53452.50 | 1304.476 | 40428.2 |
| Итого: | 848.14 | 852.95 | 27.548 | 744.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации