

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 19 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА537
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10174 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4276
Обратка: ПРИМ SN 10246 КТПТР-06 SN 4276a
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2025	80.67	48.86	31.81	0.84	0.84	19.63	19.97	-1.73	0.624	24.0	24.0
02.03.2025	79.68	49.12	30.56	0.85	0.85	19.94	20.28	-1.66	0.610	24.0	24.0
03.03.2025	77.35	47.74	29.60	0.84	0.84	19.71	20.02	-1.57	0.583	24.0	24.0
04.03.2025	70.89	48.08	22.81	0.97	0.97	22.59	22.93	-1.46	0.603	19.5	24.0
05.03.2025	82.26	56.54	25.72	1.30	1.30	30.30	30.75	-1.47	0.776	24.0	24.0
06.03.2025	83.06	53.56	29.50	1.06	1.06	24.77	25.18	-1.67	0.729	24.0	24.0
07.03.2025	81.16	51.18	29.97	0.96	0.96	22.34	22.71	-1.66	0.669	24.0	24.0
08.03.2025	81.47	51.62	29.85	0.98	0.98	22.77	23.15	-1.66	0.679	24.0	24.0
09.03.2025	83.30	52.44	30.87	0.98	0.98	22.72	23.12	-1.74	0.701	24.0	24.0
10.03.2025	83.60	51.86	31.73	0.94	0.94	21.77	22.17	-1.78	0.691	24.0	24.0
11.03.2025	77.80	46.98	30.82	0.78	0.78	18.28	18.58	-1.61	0.556	24.0	24.0
12.03.2025	75.24	42.13	33.11	0.62	0.62	14.44	14.68	-1.67	0.478	24.0	24.0
13.03.2025	69.71	41.98	27.73	0.74	0.74	17.45	17.68	-1.32	0.475	24.0	24.0
14.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19.03.2025	73.27	46.96	26.31	0.91	0.91	22.66	22.97	-1.35	0.596	25.6	25.6
20.03.2025	78.23	48.72	29.52	0.86	0.86	20.17	20.49	-1.58	0.595	24.0	24.0
21.03.2025	75.66	45.37	30.29	0.74	0.74	17.21	17.48	-1.55	0.516	24.0	24.0
22.03.2025	74.62	42.42	32.20	0.65	0.65	15.12	15.36	-1.60	0.480	24.0	24.0
23.03.2025	74.51	44.57	29.94	0.74	0.74	17.26	17.52	-1.52	0.516	24.0	24.0
24.03.2025	71.67	42.99	28.68	0.71	0.71	16.70	16.93	-1.42	0.478	24.0	24.0
25.03.2025	69.50	42.67	26.83	0.75	0.75	17.52	17.75	-1.30	0.469	24.0	24.0
26.03.2025	69.14	43.03	26.11	0.77	0.77	17.99	18.22	-1.27	0.468	24.0	24.0
27.03.2025	68.53	43.24	25.29	0.78	0.78	18.37	18.60	-1.23	0.464	24.0	24.0
28.03.2025	67.30	42.90	24.40	0.79	0.79	18.52	18.74	-1.17	0.451	24.0	24.0
29.03.2025	66.31	41.42	24.89	0.71	0.71	15.89	16.07	-1.17	0.393	22.9	22.9
30.03.2025	65.69	39.33	26.36	0.61	0.61	14.26	14.43	-1.22	0.375	24.0	24.0
31.03.2025	65.78	39.38	26.41	0.61	0.61	14.37	14.54	-1.22	0.378	24.0	24.0
Средние:	74.86	46.35	28.51	0.83	0.83	---	---	-1.48	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	502.75	510.34	---	14.352	620.0	624.5

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	9999.52	10162.57	290.989	15918.5	21968.6
31.03.2025	10502.27	10672.92	305.341	16538.6	22593.1
Итого:	502.75	510.34	14.352	620.0	624.5

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации