

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15313

Обратка: ПРИМ SN 15314

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2982

КТПТР-06 SN 2982a

| Дата       | T1    | T2    | dt    | Qo1  | Qo2  | Gm1     | Gm2     | %     | Qt1    | tm1   | ts1   |
|------------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|
|            | °C    | °C    | °C    | м3/ч | м3/ч | т       | т       |       | Гкал   | ч     | ч     |
| 01.03.2025 | 79.34 | 46.09 | 33.25 | 2.20 | 2.22 | 51.33   | 52.82   | -2.87 | 1.705  | 24.0  | 24.0  |
| 02.03.2025 | 78.49 | 46.31 | 32.18 | 2.23 | 2.26 | 52.20   | 53.76   | -2.95 | 1.680  | 24.0  | 24.0  |
| 03.03.2025 | 76.10 | 45.06 | 31.04 | 2.20 | 2.23 | 51.51   | 53.00   | -2.86 | 1.598  | 24.0  | 24.0  |
| 04.03.2025 | 74.15 | 47.43 | 26.72 | 2.10 | 2.09 | 49.10   | 49.51   | -0.83 | 1.495  | 21.0  | 24.0  |
| 05.03.2025 | 80.54 | 48.38 | 32.16 | 2.40 | 2.40 | 55.94   | 56.94   | -1.78 | 1.798  | 24.0  | 24.0  |
| 06.03.2025 | 81.47 | 47.74 | 33.73 | 2.25 | 2.28 | 52.46   | 54.02   | -2.93 | 1.768  | 24.0  | 24.0  |
| 07.03.2025 | 79.84 | 47.77 | 32.07 | 2.29 | 2.32 | 53.35   | 55.09   | -3.22 | 1.709  | 24.0  | 24.0  |
| 08.03.2025 | 80.14 | 48.27 | 31.88 | 2.33 | 2.37 | 54.29   | 56.20   | -3.46 | 1.729  | 24.0  | 24.0  |
| 09.03.2025 | 81.85 | 48.85 | 33.01 | 2.32 | 2.36 | 54.13   | 56.10   | -3.58 | 1.786  | 24.0  | 24.0  |
| 10.03.2025 | 82.16 | 48.47 | 33.68 | 2.23 | 2.27 | 51.93   | 53.92   | -3.76 | 1.749  | 24.0  | 24.0  |
| 11.03.2025 | 76.97 | 47.10 | 29.86 | 2.31 | 2.35 | 53.92   | 55.87   | -3.55 | 1.609  | 24.0  | 24.0  |
| 12.03.2025 | 74.74 | 45.75 | 28.99 | 2.25 | 2.30 | 52.73   | 54.55   | -3.40 | 1.529  | 24.0  | 24.0  |
| 13.03.2025 | 68.94 | 42.92 | 26.02 | 2.20 | 2.24 | 51.57   | 53.21   | -3.12 | 1.340  | 24.0  | 24.0  |
| 14.03.2025 | 67.52 | 42.54 | 24.99 | 2.20 | 2.24 | 51.83   | 53.41   | -3.01 | 1.295  | 24.0  | 24.0  |
| 15.03.2025 | 68.60 | 43.40 | 25.20 | 2.30 | 2.34 | 53.97   | 55.59   | -2.96 | 1.358  | 24.0  | 24.0  |
| 16.03.2025 | 68.54 | 44.52 | 24.02 | 2.44 | 2.49 | 57.40   | 59.11   | -2.94 | 1.376  | 24.0  | 24.0  |
| 17.03.2025 | 69.29 | 43.48 | 25.81 | 2.21 | 2.25 | 51.88   | 53.45   | -3.00 | 1.336  | 24.0  | 24.0  |
| 18.03.2025 | 68.52 | 43.13 | 25.39 | 2.19 | 2.22 | 51.44   | 52.91   | -2.81 | 1.304  | 24.0  | 24.0  |
| 19.03.2025 | 72.49 | 44.31 | 28.19 | 2.18 | 2.21 | 51.11   | 52.56   | -2.80 | 1.441  | 24.0  | 24.0  |
| 20.03.2025 | 76.62 | 46.72 | 29.91 | 2.28 | 2.31 | 53.31   | 54.85   | -2.86 | 1.592  | 24.0  | 24.0  |
| 21.03.2025 | 74.47 | 45.77 | 28.70 | 2.25 | 2.27 | 52.59   | 53.92   | -2.50 | 1.508  | 24.0  | 24.0  |
| 22.03.2025 | 73.62 | 44.77 | 28.84 | 2.18 | 2.20 | 51.02   | 52.29   | -2.45 | 1.469  | 24.0  | 24.0  |
| 23.03.2025 | 73.29 | 45.09 | 28.20 | 2.23 | 2.26 | 52.35   | 53.64   | -2.44 | 1.473  | 24.0  | 24.0  |
| 24.03.2025 | 70.60 | 43.63 | 26.97 | 2.16 | 2.19 | 50.75   | 51.98   | -2.39 | 1.367  | 24.0  | 24.0  |
| 25.03.2025 | 68.43 | 43.23 | 25.20 | 2.26 | 2.28 | 53.02   | 54.25   | -2.29 | 1.334  | 24.0  | 24.0  |
| 26.03.2025 | 68.81 | 43.76 | 25.05 | 2.31 | 2.33 | 54.18   | 55.45   | -2.32 | 1.354  | 24.0  | 24.0  |
| 27.03.2025 | 68.38 | 44.00 | 24.38 | 2.35 | 2.37 | 55.13   | 56.45   | -2.36 | 1.342  | 24.0  | 24.0  |
| 28.03.2025 | 67.15 | 43.54 | 23.61 | 2.35 | 2.38 | 55.35   | 56.68   | -2.36 | 1.304  | 24.0  | 24.0  |
| 29.03.2025 | 67.07 | 43.84 | 23.23 | 2.38 | 2.41 | 53.50   | 54.76   | -2.34 | 1.240  | 22.9  | 22.9  |
| 30.03.2025 | 66.85 | 43.31 | 23.54 | 2.29 | 2.32 | 53.93   | 55.19   | -2.31 | 1.267  | 24.0  | 24.0  |
| 31.03.2025 | 66.99 | 43.42 | 23.56 | 2.31 | 2.34 | 54.40   | 55.66   | -2.28 | 1.278  | 24.0  | 24.0  |
| Средние:   | 73.29 | 45.24 | 28.04 | 2.26 | 2.29 | ---     | ---     | -2.73 | ---    | ---   | ---   |
| Итого:     | ---   | ---   | ---   | ---  | ---  | 1641.63 | 1687.18 | ---   | 46.130 | 739.9 | 742.9 |

| Дата       | Gm_itog1 | Gm_itog2 | Qt_itog1 | tm1_itog | ts1_itog |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | т        | т        | Гкал     | ч        | ч        |
| 28.02.2025 | 38685.70 | 38580.48 | 1309.319 | 21344.8  | 34867.6  |
| 31.03.2025 | 40327.33 | 40267.66 | 1355.450 | 22084.7  | 35610.5  |
| Итого:     | 1641.63  | 1687.18  | 46.130   | 739.9    | 742.9    |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации