

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 23А (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА536
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10292 Датчик температуры: КТПТР-01 SN 4274
Обратка: ПРИМ SN 10293 КТПТР-01 SN 4274 А
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2025	83.73	50.67	33.06	1.39	1.39	32.28	32.88	-1.85	1.067	24.0	24.0
02.03.2025	82.19	50.93	31.26	1.40	1.40	32.73	33.30	-1.74	1.024	24.0	24.0
03.03.2025	80.34	49.58	30.76	1.39	1.39	32.45	33.00	-1.68	0.998	24.0	24.0
04.03.2025	82.35	51.36	31.00	1.46	1.46	34.02	34.61	-1.73	1.054	24.0	24.0
05.03.2025	84.50	52.14	32.36	1.44	1.44	33.61	34.23	-1.83	1.087	24.0	24.0
06.03.2025	85.74	51.75	33.99	1.39	1.39	32.23	32.86	-1.93	1.095	24.0	24.0
07.03.2025	83.66	51.52	32.14	1.41	1.41	32.88	33.47	-1.80	1.056	24.0	24.0
08.03.2025	83.82	51.97	31.85	1.44	1.44	33.54	34.15	-1.79	1.068	24.0	24.0
09.03.2025	86.08	52.99	33.09	1.44	1.44	33.51	34.15	-1.90	1.109	24.0	24.0
10.03.2025	86.15	52.25	33.90	1.39	1.39	32.19	32.82	-1.94	1.091	24.0	24.0
11.03.2025	80.39	50.47	29.92	1.43	1.43	33.34	33.89	-1.64	0.997	24.0	24.0
12.03.2025	78.14	49.04	29.10	1.40	1.40	32.60	33.12	-1.56	0.949	24.0	24.0
13.03.2025	72.26	46.13	26.13	1.36	1.36	31.86	32.28	-1.32	0.831	24.0	24.0
14.03.2025	70.80	45.72	25.09	1.36	1.36	31.97	32.37	-1.26	0.802	24.0	24.0
15.03.2025	72.05	46.71	25.34	1.42	1.42	33.35	33.79	-1.29	0.844	24.0	24.0
16.03.2025	72.25	48.17	24.08	1.52	1.52	35.55	35.99	-1.24	0.854	24.0	24.0
17.03.2025	73.27	47.28	25.99	1.38	1.38	32.22	32.66	-1.34	0.836	24.0	24.0
18.03.2025	72.34	46.74	25.60	1.36	1.36	32.00	32.42	-1.30	0.818	24.0	24.0
19.03.2025	77.17	48.33	28.84	1.37	1.37	31.99	32.49	-1.53	0.922	24.0	24.0
20.03.2025	80.87	50.62	30.25	1.43	1.43	33.35	33.91	-1.66	1.007	24.0	24.0
21.03.2025	78.51	49.45	29.06	1.41	1.41	32.92	33.43	-1.56	0.956	24.0	24.0
22.03.2025	77.73	48.58	29.15	1.37	1.37	31.96	32.46	-1.55	0.931	24.0	24.0
23.03.2025	77.16	48.84	28.32	1.40	1.40	32.77	33.27	-1.51	0.927	24.0	24.0
24.03.2025	74.25	46.92	27.33	1.36	1.36	31.78	32.23	-1.41	0.867	24.0	24.0
25.03.2025	72.02	46.72	25.31	1.42	1.42	33.30	33.73	-1.29	0.841	24.0	24.0
26.03.2025	72.34	47.37	24.97	1.46	1.46	34.15	34.59	-1.28	0.850	24.0	24.0
27.03.2025	71.73	47.48	24.25	1.48	1.48	34.76	35.19	-1.24	0.842	24.0	24.0
28.03.2025	70.48	47.08	23.40	1.49	1.49	34.90	35.32	-1.18	0.815	24.0	24.0
29.03.2025	70.33	47.25	23.08	1.51	1.51	33.72	34.11	-1.16	0.776	22.9	22.9
30.03.2025	70.28	46.83	23.45	1.44	1.44	33.91	34.31	-1.18	0.794	24.0	24.0
31.03.2025	70.41	46.95	23.46	1.46	1.46	34.36	34.77	-1.18	0.803	24.0	24.0
Средние:	77.20	48.96	28.24	1.42	1.42	---	---	-1.51	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1026.20	1041.81	---	28.913	742.9	742.9

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	19707.07	20070.66	640.747	16223.2	26055.8
31.03.2025	20733.27	21112.46	669.659	16966.1	26798.7
Итого:	1026.20	1041.81	28.913	742.9	742.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации