

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 29 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15315 Датчик температуры: КТПТР-05 SN 2985
Обратка: ПРИМ SN 15316 КТПТР-05 SN 2985а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2025	82.43	48.75	33.69	3.36	3.33	78.26	79.07	-1.04	2.636	24.0	24.0
02.03.2025	81.01	49.92	31.10	3.38	3.36	78.88	79.58	-0.88	2.451	24.0	24.0
03.03.2025	79.11	48.18	30.92	3.37	3.34	78.59	79.25	-0.85	2.430	24.0	24.0
04.03.2025	81.12	50.27	30.85	3.47	3.44	80.91	81.58	-0.83	2.494	24.0	24.0
05.03.2025	83.18	50.93	32.26	3.44	3.41	80.18	80.94	-0.94	2.583	24.0	24.0
06.03.2025	84.33	50.95	33.38	3.36	3.33	78.14	78.98	-1.06	2.608	24.0	24.0
07.03.2025	82.35	50.07	32.28	3.40	3.37	79.20	79.96	-0.95	2.555	24.0	24.0
08.03.2025	82.54	50.93	31.61	3.44	3.41	80.23	80.96	-0.90	2.535	24.0	24.0
09.03.2025	84.66	51.67	32.99	3.44	3.41	80.07	80.88	-1.01	2.641	24.0	24.0
10.03.2025	84.80	50.77	34.03	3.36	3.33	78.09	78.96	-1.11	2.658	24.0	24.0
11.03.2025	79.23	48.92	30.32	3.42	3.40	79.95	80.59	-0.79	2.422	24.0	24.0
12.03.2025	77.02	48.11	28.91	3.37	3.34	78.83	79.40	-0.71	2.276	24.0	24.0
13.03.2025	71.30	43.96	27.34	3.31	3.29	77.74	78.19	-0.57	2.122	24.0	24.0
14.03.2025	69.91	43.68	26.23	3.32	3.29	77.85	78.24	-0.50	2.037	24.0	24.0
15.03.2025	71.09	45.17	25.92	3.41	3.38	80.06	80.43	-0.46	2.073	24.0	24.0
16.03.2025	71.26	47.18	24.07	3.54	3.51	83.07	83.32	-0.30	1.995	24.0	24.0
17.03.2025	72.15	45.17	26.97	3.33	3.30	78.06	78.50	-0.56	2.102	24.0	24.0
18.03.2025	71.23	44.36	26.87	3.31	3.29	77.68	78.11	-0.55	2.083	24.0	24.0
19.03.2025	75.83	46.02	29.81	3.31	3.28	77.43	78.02	-0.76	2.310	24.0	24.0
20.03.2025	79.51	49.35	30.16	3.40	3.38	79.44	80.07	-0.79	2.392	24.0	24.0
21.03.2025	77.26	47.36	29.90	3.37	3.34	78.72	79.32	-0.76	2.351	24.0	24.0
22.03.2025	76.48	46.72	29.77	3.30	3.28	77.24	77.84	-0.77	2.296	24.0	24.0
23.03.2025	75.95	47.26	28.69	3.36	3.33	78.52	79.06	-0.69	2.250	24.0	24.0
24.03.2025	73.12	45.49	27.63	3.28	3.26	76.95	77.43	-0.63	2.124	24.0	24.0
25.03.2025	70.94	45.20	25.74	3.38	3.36	79.38	79.75	-0.46	2.039	24.0	24.0
26.03.2025	71.24	45.94	25.30	3.44	3.41	80.60	80.94	-0.42	2.036	24.0	24.0
27.03.2025	70.69	46.00	24.69	3.47	3.44	81.52	81.82	-0.37	2.009	24.0	24.0
28.03.2025	69.48	44.93	24.55	3.48	3.45	81.72	81.99	-0.33	2.002	24.0	24.0
29.03.2025	69.32	45.30	24.02	3.50	3.47	78.48	78.71	-0.30	1.882	22.9	22.9
30.03.2025	69.33	46.83	22.50	3.41	3.38	80.10	80.33	-0.28	1.797	24.0	24.0
31.03.2025	69.38	44.50	24.88	3.44	3.41	80.79	81.09	-0.37	2.006	24.0	24.0
Средние:	76.04	47.42	28.62	3.39	3.37	---	---	-0.68	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2456.69	2473.31	---	70.193	742.9	742.9

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	70256.09	70886.93	1955.676	26298.8	28332.3
31.03.2025	72712.77	73360.23	2025.869	27041.7	29075.2
Итого:	2456.69	2473.30	70.193	742.9	742.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации