

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 12 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА530  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15335 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4268  
Обратка: ПРИМ SN 15320 КТПТР-06 SN 4268а  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2025	81.70	52.12	29.58	2.49	2.45	58.00	58.15	-0.27	1.715	24.0	24.0
02.03.2025	80.54	52.11	28.43	2.53	2.50	58.99	59.15	-0.27	1.678	24.0	24.0
03.03.2025	78.43	50.81	27.62	2.49	2.46	58.23	58.42	-0.33	1.608	24.0	24.0
04.03.2025	80.54	52.72	27.82	2.62	2.59	61.05	61.32	-0.44	1.698	24.0	24.0
05.03.2025	82.61	53.57	29.05	2.60	2.57	60.48	60.80	-0.53	1.756	24.0	24.0
06.03.2025	83.61	53.23	30.38	2.46	2.43	57.27	57.53	-0.45	1.739	23.7	24.0
07.03.2025	81.76	52.90	28.85	2.54	2.50	59.11	59.33	-0.36	1.705	24.0	24.0
08.03.2025	82.02	53.35	28.68	2.58	2.55	60.24	60.45	-0.35	1.727	24.0	24.0
09.03.2025	84.00	54.20	29.80	2.59	2.55	60.20	60.40	-0.32	1.794	24.0	24.0
10.03.2025	84.23	53.73	30.50	2.49	2.46	57.98	58.29	-0.53	1.768	24.0	24.0
11.03.2025	78.78	51.98	26.80	2.57	2.54	60.05	60.30	-0.41	1.609	24.0	24.0
12.03.2025	76.56	50.56	26.00	2.51	2.49	58.74	59.00	-0.43	1.528	24.0	24.0
13.03.2025	70.78	47.42	23.36	2.45	2.42	57.38	57.56	-0.31	1.339	24.0	24.0
14.03.2025	69.39	46.96	22.43	2.45	2.44	57.62	57.83	-0.37	1.292	24.0	24.0
15.03.2025	70.61	47.98	22.63	2.55	2.53	59.80	60.04	-0.40	1.351	24.0	24.0
16.03.2025	71.00	49.25	21.76	2.71	2.69	63.48	63.82	-0.53	1.378	24.0	24.0
17.03.2025	71.67	48.33	23.35	2.46	2.45	57.79	58.07	-0.49	1.346	24.0	24.0
18.03.2025	70.81	47.92	22.89	2.44	2.43	57.28	57.60	-0.55	1.309	24.0	24.0
19.03.2025	75.27	49.60	25.67	2.44	2.42	57.00	57.30	-0.52	1.463	24.0	24.0
20.03.2025	79.11	52.08	27.03	2.54	2.52	59.28	59.64	-0.61	1.600	24.0	24.0
21.03.2025	76.81	50.82	25.99	2.51	2.49	58.62	58.96	-0.59	1.522	24.0	24.0
22.03.2025	76.01	49.82	26.20	2.43	2.41	56.86	57.16	-0.53	1.488	24.0	24.0
23.03.2025	75.56	49.97	25.59	2.49	2.47	58.27	58.61	-0.59	1.489	24.0	24.0
24.03.2025	72.71	48.16	24.56	2.41	2.40	56.56	56.88	-0.56	1.387	24.0	24.0
25.03.2025	70.51	47.83	22.68	2.51	2.50	59.01	59.36	-0.59	1.336	24.0	24.0
26.03.2025	70.90	48.30	22.60	2.57	2.56	60.28	60.69	-0.68	1.359	24.0	24.0
27.03.2025	70.39	48.31	22.08	2.62	2.61	61.53	61.85	-0.51	1.357	24.0	24.0
28.03.2025	69.20	47.87	21.33	2.63	2.61	61.72	62.03	-0.49	1.314	24.0	24.0
29.03.2025	69.06	48.20	20.86	2.66	2.64	59.59	59.82	-0.39	1.240	22.9	22.9
30.03.2025	68.95	47.67	21.29	2.55	2.54	59.94	60.35	-0.67	1.273	24.0	24.0
31.03.2025	69.10	48.01	21.09	2.57	2.56	60.39	60.81	-0.70	1.270	24.0	24.0
Средние:	75.57	50.19	25.38	2.53	2.51	---	---	-0.48	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1832.75	1841.52	---	46.437	742.6	742.9

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	29373.70	28857.81	908.495	16482.1	22760.9
31.03.2025	31206.45	30699.33	954.932	17224.7	23503.8
Итого:	1832.75	1841.52	46.437	742.6	742.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации