

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Торговая ул, д. 20 (4 МКД ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА518
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 251254 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 3422
Обратка: ПРИМ SN 251255 КТПТР-06 SN 3422 А
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

| Дата | T1 | T2 | dt | Qo1 | Qo2 | Gm1 | Gm2 | % | Qt1 | tm1 | ts1 |
|------------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------|------|---------|-------|-------|
| | °C | °C | °C | м3/ч | м3/ч | т | т | | Гкал | ч | ч |
| 01.03.2025 | 80.05 | 46.09 | 33.95 | 6.57 | 6.37 | 153.30 | 151.46 | 1.21 | 5.201 | 24.0 | 24.0 |
| 02.03.2025 | 79.78 | 46.02 | 33.76 | 6.65 | 6.43 | 155.27 | 152.82 | 1.59 | 5.236 | 24.0 | 24.0 |
| 03.03.2025 | 76.66 | 43.62 | 33.04 | 6.55 | 6.33 | 153.25 | 150.51 | 1.80 | 5.062 | 24.0 | 24.0 |
| 04.03.2025 | 79.04 | 46.27 | 32.77 | 6.88 | 6.69 | 159.41 | 157.70 | 1.08 | 5.218 | 23.8 | 23.8 |
| 05.03.2025 | 80.94 | 46.73 | 34.21 | 6.85 | 6.71 | 159.64 | 159.30 | 0.21 | 5.452 | 24.0 | 24.0 |
| 06.03.2025 | 81.78 | 46.60 | 35.18 | 6.59 | 6.44 | 153.48 | 152.98 | 0.33 | 5.396 | 24.0 | 24.0 |
| 07.03.2025 | 80.50 | 46.46 | 34.03 | 6.68 | 6.54 | 155.85 | 155.44 | 0.26 | 5.297 | 24.0 | 24.0 |
| 08.03.2025 | 80.46 | 46.77 | 33.69 | 6.79 | 6.65 | 158.38 | 157.99 | 0.25 | 5.330 | 24.0 | 24.0 |
| 09.03.2025 | 81.71 | 46.83 | 34.88 | 6.78 | 6.64 | 158.11 | 157.65 | 0.29 | 5.514 | 24.0 | 24.0 |
| 10.03.2025 | 83.01 | 46.86 | 36.16 | 6.59 | 6.44 | 153.46 | 152.93 | 0.34 | 5.546 | 24.0 | 24.0 |
| 11.03.2025 | 77.72 | 45.92 | 31.80 | 6.76 | 6.63 | 157.97 | 157.53 | 0.28 | 5.016 | 24.0 | 24.0 |
| 12.03.2025 | 75.71 | 44.52 | 31.19 | 6.61 | 6.48 | 154.65 | 154.16 | 0.32 | 4.821 | 24.0 | 24.0 |
| 13.03.2025 | 69.68 | 41.47 | 28.21 | 6.45 | 6.34 | 151.38 | 150.88 | 0.33 | 4.264 | 24.0 | 24.0 |
| 14.03.2025 | 68.37 | 41.21 | 27.17 | 6.47 | 6.36 | 151.94 | 151.47 | 0.31 | 4.115 | 24.0 | 24.0 |
| 15.03.2025 | 68.91 | 41.98 | 26.93 | 6.68 | 6.58 | 156.98 | 156.55 | 0.27 | 4.220 | 24.0 | 24.0 |
| 16.03.2025 | 69.73 | 42.65 | 27.08 | 7.05 | 6.94 | 165.60 | 165.04 | 0.34 | 4.477 | 24.0 | 24.0 |
| 17.03.2025 | 70.24 | 41.64 | 28.61 | 6.50 | 6.39 | 152.58 | 152.06 | 0.34 | 4.353 | 24.0 | 24.0 |
| 18.03.2025 | 69.33 | 41.18 | 28.15 | 6.44 | 6.33 | 151.25 | 150.72 | 0.35 | 4.247 | 24.0 | 24.0 |
| 19.03.2025 | 72.96 | 42.67 | 30.29 | 6.44 | 6.32 | 150.86 | 150.30 | 0.37 | 4.577 | 24.0 | 24.0 |
| 20.03.2025 | 77.37 | 44.83 | 32.54 | 6.70 | 6.56 | 156.60 | 155.96 | 0.41 | 5.090 | 24.0 | 24.0 |
| 21.03.2025 | 75.57 | 44.08 | 31.50 | 6.61 | 6.48 | 154.72 | 154.12 | 0.39 | 4.864 | 24.0 | 24.0 |
| 22.03.2025 | 74.54 | 43.05 | 31.50 | 6.43 | 6.30 | 150.63 | 149.98 | 0.43 | 4.735 | 24.0 | 24.0 |
| 23.03.2025 | 73.90 | 43.11 | 30.79 | 6.58 | 6.45 | 154.02 | 153.40 | 0.40 | 4.738 | 24.0 | 24.0 |
| 24.03.2025 | 72.10 | 41.23 | 30.86 | 6.39 | 6.26 | 149.78 | 149.10 | 0.45 | 4.621 | 24.0 | 24.0 |
| 25.03.2025 | 69.07 | 41.58 | 27.49 | 6.60 | 6.49 | 155.03 | 154.39 | 0.41 | 4.252 | 24.0 | 24.0 |
| 26.03.2025 | 69.47 | 41.90 | 27.57 | 6.74 | 6.62 | 158.27 | 157.56 | 0.45 | 4.360 | 24.0 | 24.0 |
| 27.03.2025 | 69.19 | 42.31 | 26.88 | 6.87 | 6.75 | 161.29 | 160.57 | 0.45 | 4.327 | 24.0 | 24.0 |
| 28.03.2025 | 67.73 | 41.80 | 25.93 | 6.91 | 6.79 | 162.43 | 161.68 | 0.46 | 4.202 | 24.0 | 24.0 |
| 29.03.2025 | 67.72 | 42.62 | 25.10 | 7.00 | 6.88 | 159.23 | 158.49 | 0.47 | 3.988 | 23.2 | 23.2 |
| 30.03.2025 | 67.67 | 41.52 | 26.14 | 6.76 | 6.64 | 158.85 | 158.05 | 0.51 | 4.145 | 24.0 | 24.0 |
| 31.03.2025 | 67.79 | 41.19 | 26.60 | 6.84 | 6.71 | 160.69 | 159.80 | 0.55 | 4.273 | 24.0 | 24.0 |
| Средние: | 74.15 | 43.70 | 30.45 | 6.67 | 6.53 | --- | --- | 0.51 | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | --- | 4834.91 | 4810.60 | --- | 146.937 | 743.0 | 743.0 |

| Дата | Gm_itog1 | Gm_itog2 | Qt_itog1 | tm1_itog | ts1_itog |
|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | т | т | Гкал | ч | ч |
| 28.02.2025 | 222971.30 | 232174.95 | 6322.735 | 42547.3 | 48755.9 |
| 31.03.2025 | 227806.20 | 236985.56 | 6469.672 | 43290.4 | 49498.9 |
| Итого: | 4834.91 | 4810.61 | 146.937 | 743.0 | 743.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации