

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 10 (ООО "ЗУК")
 Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА839
 Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРИМ SN 20457
 Обратка: ПРИМ SN 20458
 Подпитка:

Датчик температуры:
 КТПТР-06 SN 995
 КТПТР-06 SN 995

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

| Дата | T1 | T2 | dt | Qo1 | Qo2 | Qo3 | Gm1 | Gm2 | Gm3 | Qt1 | Qt2 | Qt3 | tm1 | ts1 |
|------------|-------|-------|-------|------|------|------|---------|---------|------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | °С | °С | °С | м3/ч | м3/ч | м3/ч | т | т | т | Гкал | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 01.03.2025 | 82.58 | 58.61 | 23.97 | 3.59 | 3.53 | 0.00 | 83.62 | 82.19 | 0.00 | 1.975 | 0.000 | 1.975 | 24.0 | 24.0 |
| 02.03.2025 | 81.64 | 56.25 | 25.40 | 3.30 | 3.25 | 0.00 | 76.88 | 75.75 | 0.00 | 1.929 | 0.000 | 1.929 | 24.0 | 24.0 |
| 03.03.2025 | 79.07 | 55.32 | 23.76 | 3.45 | 3.40 | 0.00 | 80.46 | 79.30 | 0.00 | 1.884 | 0.000 | 1.884 | 24.0 | 24.0 |
| 04.03.2025 | 81.34 | 55.83 | 25.51 | 3.18 | 3.13 | 0.00 | 74.15 | 72.97 | 0.00 | 1.879 | 0.000 | 1.879 | 24.0 | 24.0 |
| 05.03.2025 | 83.45 | 57.72 | 25.72 | 3.30 | 3.25 | 0.00 | 76.82 | 75.74 | 0.00 | 1.953 | 0.000 | 1.953 | 24.0 | 24.0 |
| 06.03.2025 | 84.46 | 58.68 | 25.79 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | 81.53 | 80.14 | 0.00 | 2.055 | 0.000 | 2.055 | 24.0 | 24.0 |
| 07.03.2025 | 82.72 | 57.62 | 25.10 | 3.35 | 3.30 | 0.00 | 78.02 | 76.95 | 0.00 | 1.935 | 0.000 | 1.935 | 24.0 | 24.0 |
| 08.03.2025 | 82.93 | 56.04 | 26.90 | 3.05 | 3.01 | 0.00 | 70.99 | 70.12 | 0.00 | 1.901 | 0.000 | 1.901 | 24.0 | 24.0 |
| 09.03.2025 | 84.70 | 56.69 | 28.01 | 3.03 | 2.98 | 0.00 | 70.54 | 69.43 | 0.00 | 1.907 | 0.000 | 1.907 | 24.0 | 24.0 |
| 10.03.2025 | 85.40 | 60.50 | 24.90 | 3.60 | 3.54 | 0.00 | 83.75 | 82.35 | 0.00 | 2.068 | 0.000 | 2.068 | 24.0 | 24.0 |
| 11.03.2025 | 79.67 | 53.05 | 26.62 | 2.84 | 2.80 | 0.00 | 66.20 | 65.45 | 0.00 | 1.741 | 0.000 | 1.741 | 24.0 | 24.0 |
| 12.03.2025 | 77.49 | 53.36 | 24.12 | 3.21 | 3.18 | 0.00 | 74.91 | 74.33 | 0.00 | 1.763 | 0.000 | 1.763 | 24.0 | 24.0 |
| 13.03.2025 | 71.45 | 50.83 | 20.63 | 3.34 | 3.32 | 0.00 | 78.24 | 77.80 | 0.00 | 1.605 | 0.000 | 1.605 | 24.0 | 24.0 |
| 14.03.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.03.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.03.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.03.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.03.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.03.2025 | 74.68 | 51.10 | 23.58 | 2.93 | 2.92 | 0.00 | 70.92 | 70.49 | 0.00 | 1.632 | 0.000 | 1.632 | 24.8 | 24.8 |
| 20.03.2025 | 80.02 | 54.68 | 25.34 | 3.20 | 3.16 | 0.00 | 74.59 | 73.76 | 0.00 | 1.815 | 0.000 | 1.815 | 24.0 | 24.0 |
| 21.03.2025 | 77.79 | 54.88 | 22.91 | 3.45 | 3.42 | 0.00 | 80.65 | 79.81 | 0.00 | 1.831 | 0.000 | 1.831 | 24.0 | 24.0 |
| 22.03.2025 | 76.93 | 54.34 | 22.60 | 3.40 | 3.38 | 0.00 | 79.58 | 79.05 | 0.00 | 1.754 | 0.000 | 1.754 | 24.0 | 24.0 |
| 23.03.2025 | 76.44 | 52.82 | 23.62 | 3.12 | 3.08 | 0.00 | 72.92 | 72.02 | 0.00 | 1.706 | 0.000 | 1.706 | 24.0 | 24.0 |
| 24.03.2025 | 73.75 | 51.28 | 22.48 | 3.29 | 3.24 | 0.00 | 77.09 | 75.80 | 0.00 | 1.687 | 0.000 | 1.687 | 24.0 | 24.0 |
| 25.03.2025 | 71.21 | 48.59 | 22.62 | 2.88 | 2.86 | 0.00 | 67.61 | 67.07 | 0.00 | 1.497 | 0.000 | 1.497 | 24.0 | 24.0 |
| 26.03.2025 | 71.61 | 49.33 | 22.29 | 3.04 | 3.00 | 0.00 | 71.23 | 70.33 | 0.00 | 1.499 | 0.000 | 1.499 | 24.0 | 24.0 |
| 27.03.2025 | 71.10 | 47.76 | 23.34 | 2.75 | 2.72 | 0.00 | 64.42 | 63.70 | 0.00 | 1.465 | 0.000 | 1.465 | 24.0 | 24.0 |
| 28.03.2025 | 69.74 | 47.47 | 22.27 | 2.70 | 2.67 | 0.00 | 63.47 | 62.61 | 0.00 | 1.356 | 0.000 | 1.356 | 24.0 | 24.0 |
| 29.03.2025 | 69.59 | 48.04 | 21.55 | 2.83 | 2.79 | 0.00 | 63.32 | 62.47 | 0.00 | 1.292 | 0.000 | 1.292 | 22.9 | 22.9 |
| 30.03.2025 | 69.50 | 48.83 | 20.66 | 3.05 | 3.01 | 0.00 | 71.62 | 70.78 | 0.00 | 1.393 | 0.000 | 1.393 | 24.0 | 24.0 |
| 31.03.2025 | 69.57 | 47.83 | 21.74 | 2.91 | 2.86 | 0.00 | 68.26 | 67.07 | 0.00 | 1.386 | 0.000 | 1.386 | 24.0 | 24.0 |
| Средние: | 77.26 | 53.36 | 23.90 | 3.16 | 3.12 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1921.77 | 1897.49 | 0.00 | 44.906 | 0.000 | 44.906 | 623.7 | 623.7 |

| Дата | Gm_itog1 | Gm_itog2 | Gm_itog3 | Qt_itog1 | Qt_itog2 | Qt_itog3 | tm1_itog | ts1_itog |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | т | т | т | Гкал | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 28.02.2025 | 60729.13 | 60552.52 | 620.03 | 3965.915 | 29.184 | 1595.100 | 28936.1 | 33273.1 |
| 31.03.2025 | 62650.90 | 62450.01 | 620.03 | 4010.820 | 29.184 | 1640.005 | 29559.7 | 33896.8 |
| Итого: | 1921.77 | 1897.49 | 0.00 | 44.906 | 0.000 | 44.906 | 623.7 | 623.7 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации