

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 12 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА847
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15366
Обратка: ПРИМ SN 151050
Подпитка:

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 3702
КТПТР-01 SN 3702a

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Дата	T1	T2	T3	dt	Qo1	Qo2	Qo3	Gm1	Gm2	Gm3	dGm	P1	P2	P3	Qt1	Qt2	dQt	tm1	ts1	tm2
	°C	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	м3/ч	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
01.03.2025	82.29	64.89	0.00	17.41	2.61	2.55	0.35	60.80	59.53	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.060	0.504	1.564	24.0	24.0	0.0
02.03.2025	81.15	63.51	0.00	17.64	2.54	2.49	0.35	59.23	57.99	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.043	0.493	1.536	24.0	24.0	0.0
03.03.2025	78.88	59.27	0.00	19.61	2.59	2.53	0.34	60.48	59.16	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.184	0.448	1.632	24.0	24.0	0.0
04.03.2025	81.03	63.88	0.00	17.15	2.55	2.49	0.35	59.36	58.13	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.018	0.494	1.512	24.0	24.0	0.0
05.03.2025	83.15	67.11	0.00	16.04	2.54	2.49	0.35	59.17	57.96	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.953	0.523	1.476	24.0	24.0	0.0
06.03.2025	84.16	65.45	0.00	18.72	2.55	2.50	0.35	59.38	58.06	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.114	0.507	1.621	24.0	24.0	0.0
07.03.2025	82.35	65.01	0.00	17.34	2.53	2.48	0.35	59.05	57.82	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.027	0.503	1.530	24.0	24.0	0.0
08.03.2025	82.59	67.24	0.00	15.35	2.47	2.42	0.35	57.57	56.42	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.889	0.522	1.410	24.0	24.0	0.0
09.03.2025	84.50	66.22	0.00	18.28	2.53	2.47	0.35	58.85	57.54	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.080	0.511	1.591	24.0	24.0	0.0
10.03.2025	84.90	64.90	0.00	20.01	2.62	2.56	0.35	61.04	59.62	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.224	0.498	1.722	24.0	24.0	0.0
11.03.2025	79.30	62.39	0.00	16.91	2.47	2.42	0.34	57.63	56.43	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.975	0.473	1.448	24.0	24.0	0.0
12.03.2025	77.07	61.08	0.00	15.99	2.49	2.44	0.34	58.15	56.98	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.931	0.463	1.394	24.0	24.0	0.0
13.03.2025	71.17	56.68	0.00	14.49	2.52	2.48	0.35	59.17	58.07	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.856	0.432	1.288	24.0	24.0	0.0
14.03.2025	69.76	56.02	0.00	13.74	2.48	2.44	0.35	58.32	57.25	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.800	0.428	1.228	24.0	24.0	0.0
15.03.2025	70.96	57.04	0.00	13.93	2.49	2.44	0.35	58.31	57.23	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.809	0.433	1.242	24.0	24.0	0.0
16.03.2025	71.30	58.61	0.00	12.69	2.31	2.27	0.32	54.28	53.29	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.691	0.414	1.105	24.0	24.0	0.0
17.03.2025	72.01	57.25	0.00	14.76	2.47	2.43	0.35	58.02	56.90	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.858	0.434	1.293	24.0	24.0	0.0
18.03.2025	71.18	55.96	0.00	15.21	2.50	2.45	0.34	58.62	57.49	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.893	0.419	1.312	24.0	24.0	0.0
19.03.2025	75.54	59.38	0.00	16.16	2.48	2.43	0.34	57.92	56.75	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.939	0.441	1.380	24.0	24.0	0.0
20.03.2025	79.53	62.77	0.00	16.76	2.55	2.49	0.33	59.48	58.23	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.999	0.463	1.462	24.0	24.0	0.0
21.03.2025	77.32	61.21	0.00	16.12	2.60	2.54	0.34	60.67	59.44	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.976	0.459	1.435	24.0	24.0	0.0
22.03.2025	76.52	60.29	0.00	16.23	2.51	2.46	0.34	58.62	57.43	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.951	0.452	1.403	24.0	24.0	0.0
23.03.2025	76.08	60.57	0.00	15.51	2.52	2.47	0.34	58.90	57.73	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.916	0.456	1.372	24.0	24.0	0.0
24.03.2025	73.18	56.99	0.00	16.19	2.48	2.43	0.34	58.00	56.84	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.937	0.423	1.360	24.0	24.0	0.0
25.03.2025	70.90	57.26	0.00	13.64	2.42	2.38	0.34	56.85	55.80	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.778	0.423	1.202	24.0	24.0	0.0
26.03.2025	71.28	57.42	0.00	13.86	2.42	2.37	0.34	56.74	55.68	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.787	0.425	1.211	24.0	24.0	0.0
27.03.2025	70.73	57.57	0.00	13.16	2.40	2.35	0.33	56.25	55.21	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.743	0.422	1.165	24.0	24.0	0.0
28.03.2025	69.48	55.68	0.00	13.80	2.42	2.37	0.34	56.78	55.72	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.783	0.410	1.194	24.0	24.0	0.0
29.03.2025	69.29	56.57	0.00	12.72	2.43	2.38	0.34	54.36	53.37	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.694	0.398	1.092	22.9	22.9	0.0
30.03.2025	69.15	56.34	0.00	12.81	2.45	2.41	0.34	57.66	56.62	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.742	0.415	1.157	24.0	24.0	0.0
31.03.2025	69.24	56.06	0.00	13.18	2.39	2.35	0.34	56.13	55.10	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.738	0.412	1.150	24.0	24.0	0.0
Средние:	76.00	60.34	0.00	15.66	2.49	2.44	0.34	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	1805.80	1769.81	254.81	0.00	---	---	---	28.386	14.099	42.486	742.9	742.9	0.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Gm_itog3	dGm_itog	Qt_itog1	Qt_itog2	dQt_itog	tm1_itog	ts1_itog	tm2_itog
	т	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
28.02.2025	26641.19	26352.59	3478.63	0.00	761.154	151.195	912.349	23370.4	26259.9	0.0
31.03.2025	28446.98	28122.40	3733.43	0.00	789.540	165.294	954.834	24113.3	27002.8	0.0
Итого:	1805.80	1769.81	254.81	0.00	28.386	14.099	42.486	742.9	742.9	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации