

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 7 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА788
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15980 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 2004
Обратка: ПРИМ SN 15995 КТПТР-06 SN 2004а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2025	78.53	48.57	29.96	4.38	4.38	102.40	104.06	-1.60	3.065	24.0	24.0
02.03.2025	78.30	49.01	29.29	4.44	4.44	103.76	105.41	-1.57	3.040	24.0	24.0
03.03.2025	75.23	47.32	27.91	4.40	4.40	102.95	104.45	-1.45	2.871	24.0	24.0
04.03.2025	77.65	49.28	28.36	4.63	4.63	108.22	109.88	-1.52	3.067	24.0	24.0
05.03.2025	79.64	50.01	29.62	4.56	4.56	106.52	108.25	-1.61	3.154	24.0	24.0
06.03.2025	80.04	49.40	30.64	4.38	4.38	102.29	104.00	-1.66	3.131	24.0	24.0
07.03.2025	78.88	49.47	29.42	4.41	4.41	103.08	104.73	-1.59	3.028	23.7	24.0
08.03.2025	79.15	49.82	29.32	4.55	4.55	106.25	107.95	-1.59	3.113	24.0	24.0
09.03.2025	80.64	50.34	30.30	4.55	4.55	106.04	107.82	-1.66	3.213	24.0	24.0
10.03.2025	81.20	50.09	31.11	4.38	4.38	102.21	103.97	-1.71	3.178	24.0	24.0
11.03.2025	76.39	48.76	27.63	4.52	4.52	105.77	107.33	-1.46	2.921	24.0	24.0
12.03.2025	74.28	47.40	26.88	4.42	4.42	103.55	105.00	-1.40	2.784	24.0	24.0
13.03.2025	68.34	44.40	23.95	4.27	4.27	100.41	101.59	-1.17	2.400	23.7	24.0
14.03.2025	67.20	44.07	23.13	4.33	4.33	101.83	102.98	-1.12	2.354	24.0	24.0
15.03.2025	67.93	44.78	23.15	4.51	4.51	105.98	107.19	-1.13	2.450	24.0	24.0
16.03.2025	69.10	46.39	22.70	4.78	4.78	112.29	113.57	-1.13	2.544	24.0	24.0
17.03.2025	69.04	45.27	23.77	4.35	4.35	102.23	103.44	-1.17	2.425	24.0	24.0
18.03.2025	68.17	44.95	23.22	4.31	4.31	101.34	102.50	-1.14	2.349	24.0	24.0
19.03.2025	72.12	46.36	25.76	4.30	4.30	100.93	102.26	-1.31	2.600	24.0	24.0
20.03.2025	76.06	48.76	27.30	4.48	4.48	104.73	106.25	-1.44	2.855	24.0	24.0
21.03.2025	74.19	47.70	26.49	4.41	4.41	103.39	104.82	-1.37	2.736	24.0	24.0
22.03.2025	72.93	46.48	26.45	4.29	4.29	100.52	101.89	-1.35	2.654	24.0	24.0
23.03.2025	72.53	46.59	25.94	4.39	4.39	102.99	104.36	-1.32	2.667	24.0	24.0
24.03.2025	70.52	45.38	25.15	4.26	4.26	100.02	101.28	-1.26	2.511	24.0	24.0
25.03.2025	68.04	44.91	23.14	4.44	4.44	104.39	105.58	-1.13	2.411	24.0	24.0
26.03.2025	68.54	45.60	22.94	4.55	4.55	106.82	108.03	-1.13	2.445	24.0	24.0
27.03.2025	68.36	45.92	22.43	4.62	4.62	108.68	109.89	-1.11	2.435	24.0	24.0
28.03.2025	66.95	45.40	21.56	4.65	4.65	109.30	110.45	-1.05	2.351	24.0	24.0
29.03.2025	66.92	45.70	21.22	4.70	4.70	110.61	111.76	-1.04	2.343	24.0	24.0
30.03.2025	66.61	45.15	21.46	4.52	4.52	106.31	107.42	-1.04	2.276	24.0	24.0
31.03.2025	66.73	45.43	21.30	4.57	4.57	107.47	108.59	-1.03	2.282	24.0	24.0
Средние:	72.91	47.05	25.86	4.46	4.46	---	---	-1.33	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3243.30	3286.71	---	83.652	743.5	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	62551.52	63575.16	1814.179	23804.4	26206.8
31.03.2025	65794.82	66861.88	1897.831	24547.8	26950.8
Итого:	3243.30	3286.71	83.652	743.5	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации