

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 20445 Датчик температуры: КТПТР-01 SN 1964  
Обратка: ПРИМ SN 20444 КТПТР-01 SN 1964а  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2025	77.72	41.17	36.55	3.78	3.71	88.26	88.43	-0.19	3.223	24.0	24.0
02.03.2025	77.49	40.95	36.54	3.83	3.77	89.58	89.70	-0.14	3.267	24.0	24.0
03.03.2025	74.50	39.35	35.15	3.78	3.72	88.49	88.64	-0.17	3.108	24.0	24.0
04.03.2025	76.65	41.92	34.73	3.96	3.90	92.64	92.82	-0.20	3.212	24.0	24.0
05.03.2025	78.53	42.39	36.15	3.93	3.86	91.69	91.93	-0.27	3.306	24.0	24.0
06.03.2025	79.50	41.50	38.00	3.76	3.70	87.85	88.07	-0.25	3.336	24.0	24.0
07.03.2025	78.13	41.76	36.38	3.83	3.77	89.46	89.64	-0.20	3.247	24.0	24.0
08.03.2025	77.92	42.11	35.81	3.90	3.84	91.10	91.31	-0.23	3.258	24.0	24.0
09.03.2025	79.69	42.91	36.78	3.90	3.83	90.97	91.22	-0.27	3.345	24.0	24.0
10.03.2025	80.65	42.06	38.59	3.77	3.70	87.88	88.11	-0.26	3.389	24.0	24.0
11.03.2025	75.50	41.24	34.26	3.88	3.82	90.76	90.93	-0.19	3.101	24.0	24.0
12.03.2025	73.68	40.19	33.49	3.79	3.73	88.80	88.87	-0.08	2.969	24.0	24.0
13.03.2025	68.06	37.41	30.65	3.69	3.65	86.82	86.89	-0.08	2.655	24.0	24.0
14.03.2025	66.71	37.26	29.45	3.70	3.66	87.07	87.16	-0.10	2.553	24.0	24.0
15.03.2025	67.18	38.03	29.15	3.84	3.79	90.27	90.42	-0.16	2.626	24.0	24.0
16.03.2025	68.47	39.75	28.72	4.09	4.04	96.04	96.31	-0.28	2.753	24.0	24.0
17.03.2025	68.76	38.06	30.69	3.74	3.70	87.91	88.09	-0.21	2.689	24.0	24.0
18.03.2025	67.74	37.73	30.00	3.70	3.66	87.07	87.19	-0.15	2.604	24.0	24.0
19.03.2025	71.34	39.21	32.13	3.69	3.64	86.61	86.73	-0.14	2.786	24.0	24.0
20.03.2025	75.46	41.17	34.30	3.85	3.78	89.99	90.07	-0.09	3.083	24.0	24.0
21.03.2025	73.55	40.54	33.00	3.80	3.74	89.10	89.06	0.04	2.933	24.0	24.0
22.03.2025	72.71	39.34	33.37	3.69	3.63	86.52	86.43	0.10	2.880	24.0	24.0
23.03.2025	71.96	39.49	32.48	3.78	3.72	88.62	88.53	0.11	2.874	24.0	24.0
24.03.2025	70.32	38.10	32.22	3.67	3.61	86.12	85.95	0.19	2.772	24.0	24.0
25.03.2025	67.23	37.99	29.23	3.82	3.76	89.73	89.54	0.22	2.618	24.0	24.0
26.03.2025	67.81	39.07	28.74	3.91	3.85	91.85	91.62	0.25	2.635	24.0	24.0
27.03.2025	67.58	38.94	28.64	3.97	3.90	93.27	92.94	0.35	2.665	24.0	24.0
28.03.2025	66.06	38.66	27.40	3.99	3.93	93.88	93.55	0.36	2.566	24.0	24.0
29.03.2025	66.20	39.20	27.00	4.04	3.97	95.03	94.66	0.38	2.560	24.0	24.0
30.03.2025	65.98	38.31	27.67	3.88	3.82	91.39	90.99	0.44	2.523	24.0	24.0
31.03.2025	66.32	37.76	28.56	3.92	3.85	92.17	91.72	0.49	2.631	24.0	24.0
Средние:	72.24	39.79	32.45	3.83	3.78	---	---	-0.02	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2786.93	2787.54	---	90.167	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	51694.53	51538.10	1644.431	17019.8	19179.2
31.03.2025	54481.46	54325.64	1734.598	17763.8	19923.2
Итого:	2786.93	2787.54	90.167	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации