

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 251306 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4559
Обратка: ПРИМ SN 251309 КТПТР-06 SN 4559А
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2025	78.24	41.96	36.28	6.03	5.89	140.77	140.11	0.47	5.103	24.0	24.0
02.03.2025	78.05	42.54	35.51	6.08	5.95	142.07	141.47	0.42	5.035	24.0	24.0
03.03.2025	74.99	40.18	34.81	6.00	5.87	140.46	139.87	0.42	4.887	24.0	24.0
04.03.2025	77.31	43.21	34.09	6.29	6.17	147.06	146.65	0.27	5.006	24.0	24.0
05.03.2025	79.11	43.41	35.70	6.26	6.12	146.05	145.56	0.33	5.202	24.0	24.0
06.03.2025	79.84	43.46	36.38	6.04	5.90	140.84	140.41	0.31	5.120	24.0	24.0
07.03.2025	78.71	46.87	31.84	6.20	5.90	144.72	140.10	3.24	4.617	24.0	24.0
08.03.2025	78.66	43.22	35.43	6.34	6.21	148.05	147.73	0.22	5.240	24.0	24.0
09.03.2025	79.88	44.44	35.44	6.32	6.18	147.48	147.04	0.30	5.222	24.0	24.0
10.03.2025	81.09	43.97	37.12	6.14	6.00	143.08	142.60	0.33	5.306	24.0	24.0
11.03.2025	76.10	42.59	33.51	6.28	6.15	146.87	146.29	0.40	4.911	24.0	24.0
12.03.2025	74.10	41.65	32.45	6.14	6.01	143.82	143.13	0.48	4.661	24.0	24.0
13.03.2025	68.23	38.39	29.85	6.00	5.88	140.90	140.19	0.50	4.197	24.0	24.0
14.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19.03.2025	71.01	40.15	30.86	6.19	6.06	149.14	148.26	0.59	4.596	24.7	24.7
20.03.2025	75.66	42.07	33.59	6.20	6.05	145.01	144.03	0.68	4.870	24.0	24.0
21.03.2025	73.97	41.07	32.89	6.11	5.97	143.08	142.08	0.71	4.696	24.0	24.0
22.03.2025	72.90	40.24	32.65	5.95	5.81	139.48	138.37	0.80	4.546	24.0	24.0
23.03.2025	72.30	40.56	31.74	6.08	5.94	142.50	141.40	0.77	4.517	24.0	24.0
24.03.2025	70.58	38.87	31.71	5.90	5.76	138.51	137.35	0.84	4.389	24.0	24.0
25.03.2025	67.67	38.49	29.18	6.10	5.97	143.39	142.21	0.82	4.176	24.0	24.0
26.03.2025	68.05	39.22	28.83	6.23	6.09	146.34	145.19	0.79	4.216	24.0	24.0
27.03.2025	67.80	39.57	28.23	6.32	6.20	148.65	147.56	0.73	4.188	24.0	24.0
28.03.2025	66.41	38.94	27.47	6.36	6.24	149.69	148.66	0.69	4.100	24.0	24.0
29.03.2025	66.43	40.10	26.33	6.43	6.31	146.44	145.44	0.69	3.847	23.2	23.2
30.03.2025	66.34	38.97	27.36	6.20	6.08	145.90	144.87	0.71	3.986	24.0	24.0
31.03.2025	66.48	38.62	27.86	6.27	6.15	147.50	146.61	0.60	4.108	24.0	24.0
Средние:	73.46	41.26	32.20	6.17	6.03	---	---	0.66	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3757.80	3733.22	---	120.743	623.9	623.9

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	108324.53	106934.61	2945.032	22026.8	24522.2
31.03.2025	112082.34	110667.83	3065.774	22650.7	25146.1
Итого:	3757.80	3733.22	120.743	623.9	623.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации