

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21А (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА787  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 201036 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 5171  
Обратка: ПРИМ SN 201093 КТПТР-06 SN 5171 А  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2025	77.95	51.45	26.49	3.43	3.43	80.23	81.39	-1.44	2.124	24.0	24.0
02.03.2025	77.78	51.80	25.98	3.47	3.47	81.01	82.16	-1.41	2.104	24.0	24.0
03.03.2025	74.70	49.89	24.81	3.43	3.43	80.30	81.36	-1.31	1.991	24.0	24.0
04.03.2025	77.07	52.12	24.95	3.60	3.60	84.07	85.21	-1.35	2.096	24.0	24.0
05.03.2025	78.61	52.73	25.88	3.57	3.57	83.47	84.67	-1.43	2.167	23.7	24.0
06.03.2025	57.55	52.71	4.85	3.45	3.45	76.95	81.72	-6.01	1.123	18.9	24.0
07.03.2025	74.38	52.74	21.64	3.49	3.49	81.73	82.69	-1.17	1.793	23.2	24.0
08.03.2025	75.40	52.74	22.65	3.54	3.54	82.84	83.86	-1.22	1.874	24.0	24.0
09.03.2025	63.30	53.46	9.83	3.54	3.54	80.81	83.72	-3.54	1.171	19.2	24.0
10.03.2025	58.81	53.59	5.22	3.44	3.44	81.01	81.39	-0.47	1.200	15.6	24.0
11.03.2025	74.44	51.70	22.74	3.52	3.52	82.46	83.47	-1.21	1.872	24.0	24.0
12.03.2025	60.89	50.25	10.64	3.45	3.45	81.30	81.77	-0.58	1.083	18.9	24.0
13.03.2025	18.85	46.85	-28.01	3.37	3.37	79.08	80.10	-1.28	0.000	0.0	24.0
14.03.2025	14.98	46.28	-31.30	3.38	3.38	68.46	80.27	-15.88	0.032	0.8	24.0
15.03.2025	35.59	47.28	-11.70	3.50	3.50	79.69	83.03	-4.10	0.286	7.6	24.0
16.03.2025	39.44	48.78	-9.34	3.68	3.68	85.31	87.24	-2.23	0.254	9.0	24.0
17.03.2025	39.47	47.32	-7.85	3.39	3.39	80.76	80.57	0.23	0.138	5.2	24.0
18.03.2025	56.57	47.09	9.48	3.36	3.36	79.44	79.83	-0.49	0.966	17.0	24.0
19.03.2025	71.11	49.17	21.94	3.37	3.37	78.98	79.88	-1.13	1.734	24.0	24.0
20.03.2025	75.46	51.81	23.64	3.50	3.50	81.84	82.89	-1.27	1.933	24.0	24.0
21.03.2025	73.74	50.27	23.47	3.45	3.45	80.77	81.78	-1.23	1.892	24.0	24.0
22.03.2025	72.66	49.44	23.22	3.36	3.36	78.82	79.77	-1.20	1.827	24.0	24.0
23.03.2025	72.09	49.45	22.64	3.43	3.43	80.51	81.45	-1.17	1.820	24.0	24.0
24.03.2025	70.30	48.31	21.99	3.34	3.34	78.37	79.25	-1.12	1.722	24.0	24.0
25.03.2025	67.47	46.88	20.59	3.45	3.45	81.13	81.96	-1.02	1.668	24.0	24.0
26.03.2025	67.74	47.87	19.87	3.52	3.52	82.85	83.67	-0.99	1.644	24.0	24.0
27.03.2025	67.38	48.18	19.21	3.58	3.58	84.25	85.06	-0.96	1.615	24.0	24.0
28.03.2025	66.10	47.67	18.43	3.61	3.61	84.88	85.66	-0.91	1.561	24.0	24.0
29.03.2025	65.50	47.55	17.95	3.65	3.65	83.12	83.85	-0.88	1.487	23.2	23.2
30.03.2025	65.34	47.23	18.12	3.52	3.52	82.97	83.70	-0.88	1.500	24.0	24.0
31.03.2025	65.59	47.48	18.10	3.57	3.57	84.04	84.79	-0.89	1.518	24.0	24.0
Средние:	63.10	49.68	13.42	3.48	3.48	---	---	-1.89	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2511.47	2558.18	---	44.197	614.4	743.2

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	44053.55	44123.27	916.648	15819.6	17855.6
31.03.2025	46565.02	46681.45	960.845	16434.1	18598.9
Итого:	2511.47	2558.18	44.197	614.4	743.2

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации