

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 25 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА466
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Датчик температуры:
ОБРАТКА: ПРИМ SN 20404 КТПТР-06 SN 2303
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ) ПРИМ SN 21301 КТПТР-06 SN 2303а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2025	79.48	48.11	31.38	5.47	5.45	127.27	128.96	-1.32	3.991	23.9	23.9
02.03.2025	79.21	48.19	31.02	5.49	5.46	126.88	128.37	-1.17	3.930	23.6	23.8
03.03.2025	76.10	45.36	30.74	5.45	5.44	127.35	128.94	-1.25	3.913	23.9	23.9
04.03.2025	78.49	48.05	30.45	5.70	5.67	131.42	132.78	-1.03	3.996	23.6	23.7
05.03.2025	80.39	49.51	30.88	5.71	5.68	132.95	134.52	-1.18	4.097	23.9	24.0
06.03.2025	81.26	49.22	32.04	5.50	5.47	128.02	129.52	-1.16	4.100	23.9	23.9
07.03.2025	79.98	48.34	31.64	5.58	5.55	130.07	131.55	-1.14	4.110	24.0	24.0
08.03.2025	79.99	49.07	30.92	5.67	5.59	132.38	132.55	-0.13	4.088	24.0	24.0
09.03.2025	81.25	50.04	31.20	5.66	5.63	131.81	133.42	-1.21	4.114	24.0	24.0
10.03.2025	82.54	49.16	33.38	5.49	5.45	124.72	126.12	-1.11	4.162	23.3	23.4
11.03.2025	77.23	47.25	29.98	5.59	5.56	130.17	131.53	-1.04	3.894	23.7	23.9
12.03.2025	75.21	46.48	28.73	5.53	5.51	129.35	130.84	-1.15	3.709	24.0	24.0
13.03.2025	69.18	43.46	25.71	5.37	5.36	125.64	126.96	-1.04	3.224	23.8	23.9
14.03.2025	67.96	43.00	24.96	5.40	5.33	126.49	126.34	0.12	3.145	23.9	23.9
15.03.2025	68.54	42.79	25.75	5.60	5.59	131.47	132.94	-1.12	3.380	24.0	24.0
16.03.2025	69.30	44.55	24.75	5.86	5.85	137.35	138.70	-0.98	3.398	23.9	23.9
17.03.2025	69.81	43.01	26.79	5.39	5.37	122.07	123.25	-0.97	3.259	23.0	23.1
18.03.2025	68.90	43.36	25.54	5.35	5.33	121.57	122.52	-0.78	3.097	23.1	23.2
19.03.2025	72.57	44.85	27.72	5.37	5.35	125.38	126.71	-1.06	3.482	23.8	23.9
20.03.2025	76.97	46.76	30.21	5.56	5.52	127.12	128.35	-0.97	3.842	23.4	23.4
21.03.2025	75.04	46.68	28.37	5.52	5.50	128.74	130.20	-1.13	3.643	23.9	23.9
22.03.2025	74.08	45.13	28.95	5.38	5.36	125.99	127.37	-1.09	3.639	24.0	24.0
23.03.2025	73.46	45.23	28.22	5.48	5.45	128.03	129.33	-1.01	3.611	23.9	23.9
24.03.2025	71.52	43.73	27.79	5.29	5.27	122.89	123.95	-0.86	3.417	23.6	23.7
25.03.2025	68.69	43.65	25.04	5.52	5.51	129.71	131.03	-1.01	3.242	24.0	24.0
26.03.2025	69.09	44.20	24.89	5.56	5.61	130.32	133.12	-2.12	3.239	23.7	24.0
27.03.2025	68.76	44.30	24.45	5.71	5.69	133.33	134.62	-0.97	3.254	23.8	23.8
28.03.2025	67.35	43.83	23.52	5.76	5.75	135.15	136.58	-1.05	3.171	23.9	24.0
29.03.2025	67.39	44.56	22.83	5.78	5.77	128.26	129.45	-0.93	2.922	22.5	22.6
30.03.2025	67.33	43.09	24.24	5.63	5.62	132.04	133.38	-1.01	3.196	23.9	23.9
31.03.2025	67.45	43.01	24.44	5.66	5.65	132.18	133.43	-0.95	3.226	23.7	23.8
Средние:	73.69	45.74	27.95	5.55	5.53	---	---	-1.03	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3996.08	4037.34	---	111.492	735.3	737.4

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	9671.47	9792.26	301.018	1931.4	2345.0
31.03.2025	13667.55	13829.61	412.510	2666.7	3082.4
Итого:	3996.08	4037.34	111.492	735.3	737.4

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации