

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Автозаводская ул, д. 14 (ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2279

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ВПС SN 4015690

Обратка: ВПС SN 4015691

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 34527

КТПТР-01 SN 34527А

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	txв	BHP	NS
	°C	°C	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.04.2025	39.80	35.60	130.24	130.45	5.00	5.00	0.548	5.00	23.9	*
02.04.2025	43.90	38.50	129.61	129.89	5.00	5.00	0.687	5.00	24.0	*
03.04.2025	43.90	38.40	127.27	127.50	5.00	5.00	0.700	5.00	24.0	*
04.04.2025	43.40	37.80	127.40	127.64	5.00	5.00	0.713	5.00	24.0	*
05.04.2025	44.10	38.40	127.40	127.65	5.00	5.00	0.732	5.00	24.0	*
06.04.2025	43.40	37.90	127.40	127.65	5.00	5.00	0.694	5.00	24.0	*
07.04.2025	43.50	37.80	127.36	127.61	5.00	5.00	0.723	5.00	24.0	*
08.04.2025	43.50	37.80	127.40	127.65	5.00	5.00	0.729	5.00	24.0	*
09.04.2025	41.90	36.80	127.50	127.71	5.00	5.00	0.653	5.00	24.0	
10.04.2025	43.70	37.90	127.37	127.61	5.00	5.00	0.741	5.00	24.0	*
11.04.2025	47.30	40.60	127.28	127.47	5.00	5.00	0.853	5.00	24.0	*
12.04.2025	45.70	39.50	127.28	127.52	5.00	5.00	0.780	5.00	24.0	*
13.04.2025	47.90	40.80	127.31	127.52	5.00	5.00	0.897	5.00	24.0	*
14.04.2025	48.20	41.20	127.11	127.34	5.00	5.00	0.892	5.00	24.0	*
15.04.2025	42.00	37.10	127.22	127.41	5.00	5.00	0.623	5.00	24.0	*
16.04.2025	39.30	35.10	127.24	127.38	5.00	5.00	0.539	5.00	24.0	*
17.04.2025	46.50	40.00	127.24	127.45	5.00	5.00	0.828	5.00	24.0	*
18.04.2025	44.30	38.40	121.54	121.68	5.00	5.00	0.725	5.00	24.0	*
19.04.2025	34.50	31.50	118.80	118.75	5.00	5.00	0.348	5.00	24.0	*
20.04.2025	36.70	33.10	118.96	118.94	5.00	5.00	0.423	5.00	24.0	*
21.04.2025	41.10	36.10	119.03	119.07	5.00	5.00	0.600	5.00	24.0	*
22.04.2025	34.80	31.70	118.78	118.73	5.00	5.00	0.360	5.00	24.0	*
23.04.2025	44.10	38.00	119.00	119.08	5.00	5.00	0.724	5.00	24.0	*
24.04.2025	35.00	31.90	118.77	118.71	5.00	5.00	0.359	5.00	24.0	*
25.04.2025	37.20	33.40	118.91	118.91	5.00	5.00	0.443	5.00	24.0	*
26.04.2025	36.60	33.00	118.95	118.90	5.00	5.00	0.422	5.00	24.0	*
27.04.2025	41.50	36.10	118.99	119.05	5.00	5.00	0.643	5.00	24.0	*
28.04.2025	50.60	42.10	119.20	119.36	5.00	5.00	1.011	5.00	24.0	*
29.04.2025	47.10	40.10	119.04	119.14	5.00	5.00	0.827	5.00	24.0	*
30.04.2025	42.90	37.50	123.02	123.16	5.00	5.00	0.659	5.00	24.0	*
Средние:	42.48	37.14	---	---	5.00	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	---	3722.61	3726.92	---	---	19.875	---	719.9	

Дата	M1	M2	Qo	BHP
	т	т	Гкал	ч
31.03.2025	169286.89	173164.91	2347.550	74618.4
30.04.2025	173009.51	176891.83	2367.424	75338.3
Итого:	3722.61	3726.92	19.875	719.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Автозаводская ул, д. 14 (ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2279

Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС

Дата	t3 °C	M3 т	P3 кгс/см2	Qo Гкал	txв °C	ВНР ч	NS
01.04.2025	43.50	6.18	5.00	0.266	5.00	24.0	*
02.04.2025	44.30	6.32	5.00	0.267	5.00	24.0	*
03.04.2025	44.80	7.22	5.00	0.316	5.00	24.0	*
04.04.2025	45.30	6.08	5.00	0.254	5.00	24.0	*
05.04.2025	46.40	7.17	5.00	0.308	5.00	24.0	*
06.04.2025	43.80	6.95	5.00	0.304	5.00	24.0	*
07.04.2025	45.60	7.22	5.00	0.307	5.00	24.0	*
08.04.2025	45.70	6.78	5.00	0.295	5.00	24.0	*
09.04.2025	45.20	6.40	5.00	0.271	5.00	24.0	*
10.04.2025	45.50	7.00	5.00	0.296	5.00	24.0	*
11.04.2025	44.20	5.87	5.00	0.244	5.00	24.0	*
12.04.2025	44.50	6.52	5.00	0.284	5.00	24.0	*
13.04.2025	43.40	6.56	5.00	0.286	5.00	24.0	*
14.04.2025	44.50	5.67	5.00	0.238	5.00	24.0	*
15.04.2025	45.20	6.46	5.00	0.274	5.00	24.0	*
16.04.2025	44.80	6.76	5.00	0.286	5.00	24.0	*
17.04.2025	45.40	6.86	5.00	0.298	5.00	24.0	*
18.04.2025	43.80	6.60	5.00	0.258	5.00	24.0	*
19.04.2025	36.40	4.49	5.00	0.182	5.00	24.0	*
20.04.2025	46.40	7.92	5.00	0.356	5.00	24.0	*
21.04.2025	46.00	7.17	5.00	0.316	5.00	24.0	*
22.04.2025	43.70	6.83	5.00	0.282	5.00	24.0	*
23.04.2025	44.10	5.66	5.00	0.244	5.00	24.0	*
24.04.2025	47.70	8.62	5.00	0.395	5.00	24.0	*
25.04.2025	45.60	7.55	5.00	0.332	5.00	24.0	*
26.04.2025	43.10	5.02	5.00	0.211	5.00	24.0	*
27.04.2025	45.90	6.83	5.00	0.305	5.00	24.0	*
28.04.2025	44.40	5.90	5.00	0.246	5.00	24.0	*
29.04.2025	44.90	7.01	5.00	0.310	5.00	24.0	*
30.04.2025	43.90	5.48	5.00	0.227	5.00	24.0	*
Средние:	44.60	---	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	197.09	---	8.456	---	720.0	

Дата	M3 т	Qo Гкал	ВНР ч
31.03.2025	11260.33	488.067	53596.6
30.04.2025	11457.43	496.522	54316.6
Итого:	197.09	8.456	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации