

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (ООО УК "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538

Точка измерения: Узел 1 (ООО "ЗУК"); Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 10179

Обратка: ПРИМ SN 10276

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4277

КТПТР-06 SN 4277а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2025	68.86	46.12	22.75	1.57	1.57	36.97	37.39	-1.12	0.837	24.0	24.0
02.04.2025	68.65	46.36	22.29	1.58	1.58	37.22	37.63	-1.11	0.828	24.0	24.0
03.04.2025	68.38	45.52	22.86	1.52	1.52	35.69	36.09	-1.12	0.814	24.0	24.0
04.04.2025	68.23	44.41	23.82	1.42	1.42	33.27	33.66	-1.16	0.791	24.0	24.0
05.04.2025	68.32	43.87	24.45	1.40	1.40	32.85	33.24	-1.19	0.802	24.0	24.0
06.04.2025	70.30	46.11	24.19	1.54	1.54	36.08	36.52	-1.21	0.871	24.0	24.0
07.04.2025	68.06	43.87	24.18	1.41	1.41	33.15	33.55	-1.17	0.800	24.0	24.0
08.04.2025	68.56	43.93	24.63	1.41	1.41	33.02	33.42	-1.20	0.812	24.0	24.0
09.04.2025	68.40	44.47	23.94	1.44	1.44	33.90	34.29	-1.17	0.810	24.0	24.0
10.04.2025	68.37	44.51	23.85	1.43	1.43	33.57	33.96	-1.17	0.799	24.0	24.0
11.04.2025	67.93	42.60	25.34	1.28	1.28	30.08	30.45	-1.22	0.760	24.0	24.0
12.04.2025	67.64	41.95	25.70	1.24	1.24	29.10	29.46	-1.23	0.746	24.0	24.0
13.04.2025	67.87	42.42	25.45	1.29	1.29	30.29	30.67	-1.22	0.770	24.0	24.0
14.04.2025	68.03	42.43	25.60	1.28	1.28	30.19	30.56	-1.23	0.771	24.0	24.0
15.04.2025	68.33	43.68	24.65	1.41	1.41	33.07	33.46	-1.20	0.813	24.0	24.0
16.04.2025	68.33	44.67	23.66	1.46	1.46	34.28	34.68	-1.16	0.809	24.0	24.0
17.04.2025	68.27	44.65	23.62	1.43	1.43	33.62	34.00	-1.15	0.791	24.0	24.0
18.04.2025	68.05	43.70	24.35	1.36	1.36	32.06	32.44	-1.18	0.779	24.0	24.0
19.04.2025	68.43	44.94	23.49	1.47	1.47	34.65	35.05	-1.15	0.811	24.0	24.0
20.04.2025	69.43	46.77	22.66	1.56	1.56	36.56	36.97	-1.13	0.826	24.0	24.0
21.04.2025	68.30	45.74	22.56	1.45	1.45	34.01	34.39	-1.10	0.761	24.0	24.0
22.04.2025	68.07	44.08	23.98	1.34	1.34	31.46	31.82	-1.16	0.752	24.0	24.0
23.04.2025	68.59	46.40	22.19	1.49	1.49	35.09	35.48	-1.10	0.774	24.0	24.0
24.04.2025	68.46	45.42	23.04	1.47	1.47	34.57	34.96	-1.13	0.794	24.0	24.0
25.04.2025	68.56	46.22	22.34	1.48	1.48	34.75	35.13	-1.11	0.775	24.0	24.0
26.04.2025	68.01	44.93	23.08	1.35	1.35	31.82	32.18	-1.13	0.732	24.0	24.0
27.04.2025	68.24	44.65	23.58	1.35	1.35	31.77	32.14	-1.15	0.748	24.0	24.0
28.04.2025	68.04	44.07	23.97	1.34	1.34	31.58	31.95	-1.17	0.756	24.0	24.0
29.04.2025	68.54	42.73	25.81	1.27	1.27	29.78	30.16	-1.25	0.767	24.0	24.0
30.04.2025	69.34	45.03	24.31	1.43	1.43	33.60	34.00	-1.20	0.814	24.0	24.0
Средние:	68.42	44.54	23.88	1.42	1.42	---	---	-1.17	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	998.02	1009.71	---	23.714	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	20032.78	20412.88	634.846	16942.8	21612.0
30.04.2025	21030.80	21422.59	658.560	17662.8	22332.0
Итого:	998.02	1009.71	23.714	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации