

Отчет о суточных параметрах  
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15317 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 2989  
Обратка: ПРИМ SN 15318 КТПТР-06 SN 2989А  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2025	67.31	43.79	23.52	2.31	2.31	54.35	54.88	-0.97	1.273	23.9	24.0
02.04.2025	67.13	43.76	23.38	2.30	2.29	54.00	54.52	-0.96	1.250	24.0	24.0
03.04.2025	67.31	43.53	23.78	2.67	2.67	62.75	63.40	-1.04	1.475	24.0	24.0
04.04.2025	67.39	44.50	22.89	3.11	3.10	73.02	73.79	-1.05	1.656	24.0	24.0
05.04.2025	67.49	45.27	22.22	3.18	3.18	74.76	75.56	-1.06	1.650	24.0	24.0
06.04.2025	68.84	44.31	24.53	2.55	2.54	59.89	60.50	-1.01	1.457	24.0	24.0
07.04.2025	67.02	44.00	23.01	2.91	2.90	68.32	69.02	-1.01	1.573	24.0	24.0
08.04.2025	67.72	44.97	22.75	3.15	3.15	74.02	74.79	-1.04	1.671	24.0	24.0
09.04.2025	67.50	44.42	23.08	2.87	2.87	67.54	68.23	-1.03	1.540	24.0	24.0
10.04.2025	67.16	43.63	23.54	2.70	2.70	63.50	64.15	-1.03	1.485	24.0	24.0
11.04.2025	67.29	45.20	22.09	3.28	3.28	77.20	78.00	-1.03	1.701	24.0	24.0
12.04.2025	66.85	44.63	22.22	3.08	3.08	72.51	73.26	-1.03	1.604	24.0	24.0
13.04.2025	67.02	44.69	22.33	3.02	3.02	70.98	71.75	-1.08	1.575	24.0	24.0
14.04.2025	67.40	45.41	21.99	3.54	3.54	83.16	84.07	-1.09	1.824	24.0	24.0
15.04.2025	67.60	45.68	21.92	3.37	3.37	79.27	80.13	-1.08	1.720	24.0	24.0
16.04.2025	67.00	44.73	22.27	2.68	2.68	62.98	63.63	-1.02	1.383	23.9	24.0
17.04.2025	66.80	43.38	23.42	2.48	2.47	58.27	58.83	-0.96	1.360	23.9	24.0
18.04.2025	67.08	44.49	22.59	3.00	2.99	70.49	71.18	-0.97	1.569	24.0	24.0
19.04.2025	67.15	43.96	23.19	2.59	2.59	60.95	61.53	-0.94	1.390	24.0	24.0
20.04.2025	67.32	44.56	22.76	1.88	1.88	44.23	44.62	-0.88	1.009	24.0	24.0
21.04.2025	66.59	42.51	24.09	2.02	2.02	47.58	48.01	-0.88	1.129	24.0	24.0
22.04.2025	66.76	43.61	23.15	2.45	2.45	57.65	58.19	-0.93	1.318	24.0	24.0
23.04.2025	66.79	43.43	23.36	2.03	2.03	47.80	48.24	-0.90	1.113	24.0	24.0
24.04.2025	66.94	43.96	22.98	2.42	2.41	56.88	57.39	-0.89	1.306	23.9	24.0
25.04.2025	66.73	44.32	22.41	2.01	2.01	47.32	47.73	-0.87	1.068	23.9	24.0
26.04.2025	66.20	42.33	23.88	1.93	1.92	45.37	45.73	-0.80	1.057	24.0	24.0
27.04.2025	66.76	42.66	24.10	2.14	2.13	50.26	50.70	-0.87	1.190	24.0	24.0
28.04.2025	66.92	43.28	23.64	2.87	2.86	67.39	68.01	-0.91	1.575	24.0	24.0
29.04.2025	67.59	45.87	21.71	3.48	3.47	81.70	82.48	-0.95	1.769	24.0	24.0
30.04.2025	67.99	45.27	22.72	2.95	2.95	69.41	70.05	-0.91	1.558	24.0	24.0
Средние:	67.19	44.20	22.98	2.70	2.70	---	---	-0.97	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1903.58	1922.37	---	43.247	719.4	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	46327.30	46578.62	1394.253	21066.8	22631.8
30.04.2025	48230.87	48500.99	1437.500	21786.2	23351.8
Итого:	1903.57	1922.38	43.247	719.4	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации