

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Волгодонская ул, д. 18 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 1182

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	txв	ВНР	NS
	°C	°C	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.04.2025	48.60	39.60	171.46	171.47	4.90	4.90	1.538	4.90	24.0	*
02.04.2025	46.20	38.00	172.23	172.09	5.00	5.00	1.400	5.00	24.0	
03.04.2025	46.10	37.90	174.54	174.49	5.00	5.00	1.425	5.00	24.0	
04.04.2025	46.30	37.80	172.45	172.36	5.00	5.00	1.455	5.00	24.0	
05.04.2025	47.60	38.70	170.82	170.77	5.00	5.00	1.518	5.00	24.0	
06.04.2025	46.40	37.80	170.97	170.91	5.00	5.00	1.454	5.00	24.0	
07.04.2025	47.20	38.20	171.28	171.17	5.00	5.00	1.541	5.00	24.0	
08.04.2025	47.30	38.40	170.77	170.78	5.00	5.00	1.518	5.00	24.0	
09.04.2025	47.70	38.80	170.75	170.72	5.00	5.00	1.513	5.00	24.0	
10.04.2025	46.60	38.00	170.88	170.85	5.00	5.00	1.476	5.00	24.0	
11.04.2025	46.20	37.70	171.00	170.90	5.00	5.00	1.455	5.00	24.0	
12.04.2025	46.30	37.80	171.00	170.95	5.00	5.00	1.453	5.00	24.0	
13.04.2025	46.90	38.00	170.98	170.94	5.00	5.00	1.504	5.00	24.0	
14.04.2025	48.50	39.00	171.37	171.35	5.00	5.00	1.626	5.00	24.0	
15.04.2025	48.30	39.10	171.69	171.70	5.00	5.00	1.575	5.00	24.0	
16.04.2025	47.10	38.80	171.73	171.66	5.00	5.00	1.431	5.00	24.0	
17.04.2025	44.10	36.60	171.93	171.79	5.00	5.00	1.301	5.00	24.0	
18.04.2025	45.10	37.20	171.64	171.49	5.00	5.00	1.357	5.00	24.0	*
19.04.2025	35.40	31.20	172.02	171.66	5.00	5.00	0.717	5.00	24.0	*
20.04.2025	37.40	32.50	171.62	171.29	5.00	5.00	0.840	5.00	24.0	
21.04.2025	41.10	34.50	171.36	171.17	5.00	5.00	1.122	5.00	24.0	
22.04.2025	35.50	31.20	171.58	171.22	5.00	5.00	0.734	5.00	24.0	*
23.04.2025	43.00	35.60	171.04	170.89	5.00	5.00	1.247	5.00	24.0	
24.04.2025	36.00	31.60	171.65	171.26	5.00	5.00	0.751	5.00	24.0	*
25.04.2025	38.00	32.90	174.00	173.74	5.00	5.00	0.883	5.00	24.0	
26.04.2025	37.50	32.70	177.55	177.30	5.00	5.00	0.847	5.00	24.0	
27.04.2025	41.40	35.00	177.39	177.27	5.00	5.00	1.132	5.00	24.0	
28.04.2025	43.10	35.70	177.26	177.13	5.00	5.00	1.313	5.00	24.0	
29.04.2025	47.20	38.40	177.12	177.19	5.00	5.00	1.561	5.00	24.0	
30.04.2025	44.10	36.80	177.37	177.30	5.00	5.00	1.306	5.00	24.0	
Средние:	44.07	36.52	---	---	5.00	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	---	5177.47	5173.81	---	---	38.995	---	720.0	

Дата	M1	M2	Qo	ВНР
	т	т	Гкал	ч
31.03.2025	374946.15	525969.93	3895.397	67851.7
30.04.2025	380123.62	531143.75	3934.392	68571.7
Итого:	5177.47	5173.81	38.995	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Волгодонская ул, д. 18 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 1182

Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС

Дата	t3	M3	P3	Qo	txв	BHP	NS
	°C	т	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.04.2025	60.30	8.47	4.90	0.479	4.90	24.0	*
02.04.2025	59.40	10.35	5.00	0.562	5.00	24.0	*
03.04.2025	54.60	8.63	5.00	0.447	5.00	24.0	*
04.04.2025	55.70	9.39	5.00	0.486	5.00	24.0	*
05.04.2025	63.90	10.15	5.00	0.579	5.00	23.3	*
06.04.2025	56.50	9.85	5.00	0.508	5.00	24.0	*
07.04.2025	56.90	6.92	5.00	0.362	5.00	24.0	*
08.04.2025	58.60	6.97	5.00	0.387	5.00	24.0	*
09.04.2025	52.50	5.08	5.00	0.275	5.00	24.0	*
10.04.2025	59.10	7.08	5.00	0.388	5.00	24.0	*
11.04.2025	58.20	8.02	5.00	0.430	5.00	24.0	*
12.04.2025	59.60	9.93	5.00	0.550	5.00	24.0	*
13.04.2025	58.80	8.75	5.00	0.476	5.00	24.0	*
14.04.2025	60.60	6.62	5.00	0.378	5.00	24.0	*
15.04.2025	60.90	7.56	5.00	0.435	5.00	24.0	*
16.04.2025	61.10	7.08	5.00	0.403	5.00	24.0	*
17.04.2025	57.70	7.70	5.00	0.417	5.00	24.0	*
18.04.2025	59.90	7.47	5.00	0.422	5.00	24.0	*
19.04.2025	62.40	8.54	5.00	0.499	5.00	24.0	*
20.04.2025	61.10	7.47	5.00	0.428	5.00	24.0	*
21.04.2025	60.70	7.75	5.00	0.448	5.00	24.0	*
22.04.2025	61.10	6.18	5.00	0.357	5.00	24.0	*
23.04.2025	60.20	7.38	5.00	0.423	5.00	24.0	*
24.04.2025	61.60	7.07	5.00	0.410	5.00	24.0	*
25.04.2025	61.00	6.99	5.00	0.401	5.00	24.0	*
26.04.2025	61.80	8.26	5.00	0.479	5.00	24.0	*
27.04.2025	60.40	9.39	5.00	0.530	5.00	24.0	*
28.04.2025	57.80	8.04	5.00	0.436	5.00	24.0	*
29.04.2025	60.50	7.96	5.00	0.456	5.00	24.0	*
30.04.2025	60.40	7.33	5.00	0.414	5.00	24.0	*
Средние:	59.44	---	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	238.37	---	13.263	---	719.2	

Дата	M3	Qo	BHP
	т	Гкал	ч
31.03.2025	21017.99	1044.914	69696.2
30.04.2025	21256.36	1058.177	70415.5
Итого:	238.37	13.263	719.2

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации