

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 19 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА537
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10174 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4276
Обратка: ПРИМ SN 10246 КТПТР-06 SN 4276а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2025	66.62	41.05	25.58	0.67	0.67	15.75	15.94	-1.20	0.401	24.0	24.0
02.04.2025	66.87	41.51	25.36	0.67	0.67	15.82	16.01	-1.20	0.401	24.0	24.0
03.04.2025	67.26	40.64	26.62	0.61	0.61	14.43	14.61	-1.25	0.382	24.0	24.0
04.04.2025	66.55	36.37	30.18	0.43	0.43	10.18	10.32	-1.37	0.307	24.0	24.0
05.04.2025	67.07	37.74	29.33	0.55	0.55	13.01	13.18	-1.31	0.368	24.0	24.0
06.04.2025	70.19	47.08	23.10	0.98	0.98	22.92	23.18	-1.16	0.529	24.0	24.0
07.04.2025	67.65	43.79	23.87	0.81	0.81	18.93	19.15	-1.14	0.446	24.0	24.0
08.04.2025	67.99	41.86	26.13	0.69	0.69	16.30	16.51	-1.25	0.425	24.0	24.0
09.04.2025	67.87	42.14	25.72	0.71	0.71	16.73	16.93	-1.23	0.429	24.0	24.0
10.04.2025	67.70	42.29	25.41	0.71	0.71	16.67	16.87	-1.22	0.423	24.0	24.0
11.04.2025	67.29	40.50	26.80	0.63	0.63	14.92	15.11	-1.26	0.399	24.0	24.0
12.04.2025	66.98	39.98	27.00	0.62	0.62	14.49	14.67	-1.26	0.390	24.0	24.0
13.04.2025	67.28	40.57	26.70	0.64	0.64	15.17	15.36	-1.26	0.404	24.0	24.0
14.04.2025	67.37	40.38	26.99	0.64	0.64	15.03	15.22	-1.27	0.405	24.0	24.0
15.04.2025	67.77	41.40	26.36	0.70	0.70	16.44	16.65	-1.25	0.432	24.0	24.0
16.04.2025	67.83	42.36	25.47	0.73	0.73	17.18	17.39	-1.22	0.437	24.0	24.0
17.04.2025	67.72	42.42	25.31	0.72	0.72	16.81	17.02	-1.21	0.424	24.0	24.0
18.04.2025	67.45	41.18	26.27	0.68	0.68	15.96	16.16	-1.25	0.418	24.0	24.0
19.04.2025	67.67	40.73	26.94	0.63	0.63	14.91	15.10	-1.27	0.400	24.0	24.0
20.04.2025	68.46	40.85	27.61	0.59	0.59	13.96	14.15	-1.32	0.385	24.0	24.0
21.04.2025	67.20	40.34	26.86	0.56	0.56	13.07	13.23	-1.26	0.349	24.0	24.0
22.04.2025	66.75	38.49	28.26	0.51	0.51	11.95	12.10	-1.31	0.337	24.0	24.0
23.04.2025	66.83	37.61	29.22	0.43	0.43	10.23	10.36	-1.33	0.293	24.0	24.0
24.04.2025	66.04	33.70	32.34	0.33	0.33	7.69	7.80	-1.44	0.248	24.0	24.0
25.04.2025	66.15	34.24	31.91	0.33	0.33	7.87	7.98	-1.42	0.251	24.0	24.0
26.04.2025	65.17	33.41	31.76	0.30	0.30	7.09	7.19	-1.40	0.225	24.0	24.0
27.04.2025	65.45	33.16	32.29	0.30	0.30	7.05	7.15	-1.42	0.227	24.0	24.0
28.04.2025	65.18	32.28	32.90	0.30	0.30	6.98	7.08	-1.44	0.229	24.0	24.0
29.04.2025	66.18	33.83	32.35	0.40	0.40	9.50	9.64	-1.44	0.305	24.0	24.0
30.04.2025	66.16	37.06	29.10	0.55	0.55	12.94	13.11	-1.33	0.375	24.0	24.0
Средние:	67.09	39.30	27.79	0.58	0.58	---	---	-1.29	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	409.95	415.19	---	11.044	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	10502.27	10672.92	305.341	16538.6	22593.1
30.04.2025	10912.22	11088.10	316.385	17258.6	23313.1
Итого:	409.95	415.19	11.044	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации