

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15313
Обратка: ПРИМ SN 15314

Датчик температуры: КТПТР-06 SN 2982
КТПТР-06 SN 2982а

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2025	67.48	44.88	22.60	2.51	2.54	59.02	60.37	-2.27	1.329	24.0	24.0
02.04.2025	67.28	45.12	22.16	2.52	2.55	59.31	60.70	-2.31	1.312	24.0	24.0
03.04.2025	66.96	44.28	22.68	2.42	2.44	56.84	58.12	-2.22	1.287	24.0	24.0
04.04.2025	66.62	43.25	23.37	2.25	2.28	52.95	54.16	-2.24	1.235	24.0	24.0
05.04.2025	66.69	42.94	23.75	2.22	2.24	52.16	53.33	-2.21	1.236	24.0	24.0
06.04.2025	68.90	45.07	23.83	2.43	2.46	57.16	58.42	-2.17	1.361	24.0	24.0
07.04.2025	66.56	43.22	23.34	2.24	2.26	52.67	53.83	-2.17	1.227	24.0	24.0
08.04.2025	67.04	43.04	24.00	2.22	2.24	52.26	53.40	-2.16	1.252	24.0	24.0
09.04.2025	66.97	43.53	23.44	2.29	2.31	53.76	54.92	-2.14	1.258	24.0	24.0
10.04.2025	66.78	43.39	23.39	2.27	2.29	53.37	54.55	-2.19	1.246	24.0	24.0
11.04.2025	66.30	41.68	24.62	2.03	2.05	47.74	48.82	-2.24	1.173	24.0	24.0
12.04.2025	65.94	40.87	25.07	1.96	1.98	46.17	47.21	-2.24	1.155	24.0	24.0
13.04.2025	66.26	41.42	24.84	2.04	2.06	48.03	49.11	-2.23	1.191	24.0	24.0
14.04.2025	66.37	41.45	24.92	2.04	2.06	47.88	48.95	-2.22	1.191	24.0	24.0
15.04.2025	66.83	42.60	24.23	2.23	2.25	52.34	53.49	-2.19	1.265	24.0	24.0
16.04.2025	66.93	43.37	23.56	2.31	2.34	54.40	55.60	-2.17	1.279	24.0	24.0
17.04.2025	66.84	43.39	23.45	2.27	2.29	53.36	54.53	-2.17	1.248	24.0	24.0
18.04.2025	66.53	42.47	24.06	2.15	2.17	50.58	51.70	-2.19	1.214	24.0	24.0
19.04.2025	67.03	43.78	23.25	2.32	2.35	54.66	55.86	-2.16	1.267	24.0	24.0
20.04.2025	68.05	45.52	22.53	2.46	2.49	57.82	59.08	-2.17	1.300	24.0	24.0
21.04.2025	66.84	44.59	22.25	2.30	2.33	54.12	55.31	-2.17	1.196	24.0	24.0
22.04.2025	66.35	42.90	23.45	2.11	2.14	49.68	50.80	-2.21	1.162	24.0	24.0
23.04.2025	67.17	44.85	22.31	2.37	2.39	55.70	56.91	-2.13	1.238	24.0	24.0
24.04.2025	66.94	44.04	22.90	2.32	2.35	54.65	55.83	-2.14	1.248	24.0	24.0
25.04.2025	66.99	44.69	22.30	2.35	2.38	55.37	56.54	-2.09	1.233	24.0	24.0
26.04.2025	66.13	43.69	22.44	2.16	2.19	50.86	51.96	-2.15	1.138	24.0	24.0
27.04.2025	66.42	43.69	22.73	2.15	2.18	50.69	51.81	-2.18	1.150	24.0	24.0
28.04.2025	66.14	43.14	23.00	2.14	2.16	50.24	51.36	-2.20	1.153	24.0	24.0
29.04.2025	66.32	41.79	24.53	2.00	2.03	47.15	48.21	-2.23	1.154	24.0	24.0
30.04.2025	67.14	43.48	23.66	2.26	2.28	53.14	54.33	-2.21	1.252	24.0	24.0
Средние:	66.83	43.40	23.42	2.25	2.27	---	---	-2.19	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1584.08	1619.19	---	36.948	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	40327.33	40267.66	1355.450	22084.7	35610.5
30.04.2025	41911.41	41886.86	1392.398	22804.7	36330.5
Итого:	1584.09	1619.20	36.948	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации