

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 23А (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА536
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10292 Датчик температуры: КТПТР-01 SN 4274
Обратка: ПРИМ SN 10293 КТПТР-01 SN 4274 А
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2025	70.51	48.36	22.16	1.60	1.60	37.47	37.89	-1.12	0.827	24.0	24.0
02.04.2025	70.27	48.48	21.79	1.61	1.61	37.69	38.11	-1.11	0.820	24.0	24.0
03.04.2025	70.04	47.87	22.17	1.54	1.54	36.22	36.62	-1.12	0.801	24.0	24.0
04.04.2025	70.02	46.79	23.23	1.44	1.44	33.74	34.14	-1.17	0.782	24.0	24.0
05.04.2025	70.18	46.46	23.71	1.42	1.42	33.35	33.75	-1.19	0.790	24.0	24.0
06.04.2025	72.04	48.81	23.23	1.56	1.56	36.69	37.13	-1.20	0.851	24.0	24.0
07.04.2025	69.87	46.65	23.22	1.43	1.43	33.53	33.92	-1.16	0.777	24.0	24.0
08.04.2025	70.42	46.64	23.78	1.42	1.42	33.43	33.83	-1.19	0.794	24.0	24.0
09.04.2025	70.16	46.89	23.27	1.47	1.47	34.42	34.82	-1.17	0.800	24.0	24.0
10.04.2025	70.11	46.96	23.15	1.45	1.45	34.13	34.53	-1.16	0.789	24.0	24.0
11.04.2025	69.91	45.19	24.72	1.30	1.30	30.48	30.86	-1.23	0.752	24.0	24.0
12.04.2025	69.68	44.41	25.27	1.26	1.26	29.52	29.89	-1.24	0.744	24.0	24.0
13.04.2025	69.82	45.18	24.64	1.31	1.31	30.81	31.18	-1.22	0.758	24.0	24.0
14.04.2025	70.02	45.17	24.85	1.30	1.30	30.61	30.99	-1.23	0.759	24.0	24.0
15.04.2025	70.17	46.38	23.79	1.43	1.43	33.65	34.05	-1.19	0.799	24.0	24.0
16.04.2025	70.05	47.02	23.03	1.49	1.49	34.96	35.36	-1.16	0.804	24.0	24.0
17.04.2025	69.99	46.91	23.08	1.45	1.45	34.14	34.54	-1.16	0.785	24.0	24.0
18.04.2025	69.89	46.04	23.86	1.38	1.38	32.47	32.85	-1.19	0.773	24.0	24.0
19.04.2025	70.13	47.33	22.80	1.50	1.50	35.21	35.61	-1.15	0.800	24.0	24.0
20.04.2025	71.02	49.08	21.94	1.59	1.59	37.20	37.62	-1.12	0.814	24.0	24.0
21.04.2025	69.90	47.81	22.09	1.47	1.47	34.41	34.79	-1.11	0.753	24.0	24.0
22.04.2025	69.84	46.31	23.53	1.36	1.36	31.88	32.25	-1.17	0.748	24.0	24.0
23.04.2025	70.16	48.28	21.87	1.52	1.52	35.66	36.06	-1.11	0.776	24.0	24.0
24.04.2025	70.09	47.62	22.47	1.49	1.49	35.08	35.48	-1.13	0.786	24.0	24.0
25.04.2025	70.13	48.36	21.76	1.51	1.51	35.36	35.75	-1.10	0.768	24.0	24.0
26.04.2025	69.67	47.27	22.39	1.38	1.38	32.35	32.72	-1.12	0.722	24.0	24.0
27.04.2025	69.91	47.48	22.44	1.38	1.38	32.32	32.69	-1.13	0.724	24.0	24.0
28.04.2025	69.79	46.87	22.91	1.36	1.36	32.01	32.38	-1.15	0.732	24.0	24.0
29.04.2025	70.59	45.40	25.19	1.28	1.28	29.98	30.36	-1.26	0.753	24.0	24.0
30.04.2025	71.12	47.36	23.76	1.45	1.45	34.04	34.45	-1.20	0.805	24.0	24.0
Средние:	70.18	46.98	23.20	1.44	1.44	---	---	-1.17	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1012.78	1024.64	---	23.386	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	20733.27	21112.46	669.659	16966.1	26798.7
30.04.2025	21746.05	22137.11	693.046	17686.1	27518.7
Итого:	1012.79	1024.64	23.386	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации