

Отчет о суточных параметрах  
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 29 (ООО "ЗУК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Датчик температуры:  
ПРИМ SN 15315 КТПТР-05 SN 2985  
Обратка: ПРИМ SN 15316 КТПТР-05 SN 2985а  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2025	69.48	45.44	24.04	3.62	3.59	85.05	85.23	-0.21	2.042	24.0	24.0
02.04.2025	69.28	46.29	22.99	3.64	3.60	85.38	85.52	-0.17	1.958	24.0	24.0
03.04.2025	69.06	45.29	23.77	3.54	3.51	83.23	83.43	-0.25	1.969	24.0	24.0
04.04.2025	69.04	44.95	24.09	3.39	3.36	79.66	79.95	-0.36	1.913	24.0	24.0
05.04.2025	69.18	44.67	24.51	3.33	3.30	78.23	78.54	-0.39	1.914	23.7	24.0
06.04.2025	70.96	46.36	24.61	3.58	3.54	83.89	84.14	-0.30	2.062	24.0	24.0
07.04.2025	68.89	43.46	25.43	3.37	3.34	79.20	79.54	-0.42	2.008	24.0	24.0
08.04.2025	69.42	44.79	24.63	3.37	3.34	79.13	79.45	-0.40	1.946	24.0	24.0
09.04.2025	69.14	45.21	23.92	3.43	3.40	80.65	80.91	-0.33	1.924	24.0	24.0
10.04.2025	69.08	44.92	24.16	3.42	3.39	80.22	80.50	-0.35	1.933	24.0	24.0
11.04.2025	68.85	42.67	26.18	3.16	3.14	74.31	74.72	-0.55	1.939	24.0	24.0
12.04.2025	68.60	42.45	26.15	3.09	3.07	72.68	73.10	-0.58	1.897	24.0	24.0
13.04.2025	68.72	42.96	25.76	3.19	3.17	75.00	75.39	-0.52	1.930	24.0	24.0
14.04.2025	68.98	42.71	26.28	3.17	3.15	74.48	74.89	-0.55	1.952	24.0	24.0
15.04.2025	69.18	44.33	24.85	3.38	3.35	79.39	79.71	-0.40	1.970	24.0	24.0
16.04.2025	68.98	44.81	24.17	3.47	3.44	81.42	81.68	-0.32	1.964	24.0	24.0
17.04.2025	68.88	44.52	24.36	3.41	3.38	80.11	80.38	-0.35	1.942	24.0	24.0
18.04.2025	68.83	43.11	25.72	3.30	3.28	77.57	77.93	-0.47	1.991	24.0	24.0
19.04.2025	69.09	45.87	23.22	3.48	3.45	81.75	81.97	-0.27	1.895	24.0	24.0
20.04.2025	69.88	46.95	22.93	3.60	3.57	84.57	84.73	-0.19	1.935	24.0	24.0
21.04.2025	68.81	45.27	23.54	3.41	3.38	80.21	80.44	-0.28	1.869	24.0	24.0
22.04.2025	68.72	44.46	24.26	3.27	3.24	76.79	77.11	-0.42	1.859	24.0	24.0
23.04.2025	69.02	46.02	23.01	3.50	3.47	82.28	82.47	-0.23	1.882	24.0	24.0
24.04.2025	69.04	45.24	23.80	3.47	3.44	81.63	81.87	-0.30	1.938	24.0	24.0
25.04.2025	68.99	45.97	23.01	3.49	3.46	82.05	82.25	-0.25	1.881	24.0	24.0
26.04.2025	68.50	44.81	23.68	3.30	3.28	77.62	77.91	-0.37	1.830	24.0	24.0
27.04.2025	68.70	45.06	23.64	3.31	3.28	77.77	78.06	-0.38	1.834	24.0	24.0
28.04.2025	68.71	44.05	24.66	3.28	3.26	77.09	77.42	-0.43	1.898	24.0	24.0
29.04.2025	69.48	42.92	26.56	3.13	3.11	73.55	73.98	-0.59	1.947	24.0	24.0
30.04.2025	70.08	45.06	25.01	3.38	3.36	79.44	79.75	-0.39	1.979	23.7	24.0
Средние:	69.12	44.69	24.43	3.38	3.36	---	---	-0.37	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2384.33	2392.97	---	58.005	719.5	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	72712.77	73360.23	2025.869	27041.7	29075.2
30.04.2025	75097.09	75753.20	2083.874	27761.2	29795.2
Итого:	2384.32	2392.97	58.005	719.5	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации