

Отчет о суточных параметрах  
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 12 (4 МКД УК "Заречная")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА530

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15335

Обратка: ПРИМ SN 15320

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4268

КТПТР-06 SN 4268a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2025	69.35	49.39	19.96	2.79	2.78	65.41	65.96	-0.83	1.301	24.0	24.0
02.04.2025	69.09	49.50	19.59	2.80	2.80	65.88	66.51	-0.95	1.289	24.0	24.0
03.04.2025	68.93	48.84	20.09	2.69	2.71	63.29	64.25	-1.52	1.268	24.0	24.0
04.04.2025	68.75	47.80	20.95	2.52	2.53	59.13	60.05	-1.54	1.237	24.0	24.0
05.04.2025	68.84	47.47	21.37	2.48	2.49	58.35	59.23	-1.51	1.245	24.0	24.0
06.04.2025	70.86	49.67	21.19	2.72	2.72	63.78	64.58	-1.25	1.350	24.0	24.0
07.04.2025	68.56	47.57	20.99	2.51	2.52	58.96	59.72	-1.28	1.234	24.0	24.0
08.04.2025	69.08	47.51	21.57	2.49	2.50	58.51	59.27	-1.29	1.260	24.0	24.0
09.04.2025	68.89	47.87	21.02	2.56	2.57	60.07	60.95	-1.44	1.261	24.0	24.0
10.04.2025	68.85	47.81	21.04	2.54	2.55	59.65	60.53	-1.46	1.253	24.0	24.0
11.04.2025	68.48	46.25	22.23	2.29	2.29	53.70	54.30	-1.12	1.191	24.0	24.0
12.04.2025	68.20	45.66	22.53	2.21	2.20	51.90	52.36	-0.87	1.167	24.0	24.0
13.04.2025	68.42	46.07	22.34	2.30	2.29	53.94	54.38	-0.82	1.203	24.0	24.0
14.04.2025	68.58	46.07	22.51	2.29	2.29	53.85	54.31	-0.84	1.210	24.0	24.0
15.04.2025	68.84	47.20	21.64	2.50	2.50	58.75	59.33	-0.98	1.269	24.0	24.0
16.04.2025	68.83	47.77	21.05	2.59	2.60	60.81	61.62	-1.33	1.278	24.0	24.0
17.04.2025	68.77	47.84	20.93	2.54	2.55	59.59	60.48	-1.48	1.243	24.0	24.0
18.04.2025	68.55	46.89	21.66	2.41	2.42	56.65	57.59	-1.64	1.224	24.0	24.0
19.04.2025	68.89	48.12	20.78	2.60	2.61	61.04	62.06	-1.65	1.265	24.0	24.0
20.04.2025	69.86	49.77	20.09	2.74	2.76	64.27	65.39	-1.74	1.288	24.0	24.0
21.04.2025	68.82	48.70	20.12	2.56	2.58	60.23	61.24	-1.66	1.201	24.0	24.0
22.04.2025	68.53	47.19	21.34	2.36	2.37	55.35	56.25	-1.62	1.178	24.0	24.0
23.04.2025	69.04	49.16	19.87	2.64	2.65	61.91	62.88	-1.56	1.224	24.0	24.0
24.04.2025	68.90	48.37	20.53	2.59	2.61	60.81	61.88	-1.73	1.245	24.0	24.0
25.04.2025	69.01	49.05	19.96	2.61	2.64	61.40	62.53	-1.82	1.223	24.0	24.0
26.04.2025	68.46	47.89	20.58	2.40	2.42	56.48	57.46	-1.72	1.159	24.0	24.0
27.04.2025	68.73	47.97	20.76	2.40	2.41	56.35	57.31	-1.70	1.168	24.0	24.0
28.04.2025	68.51	47.50	21.01	2.38	2.40	56.01	56.96	-1.69	1.175	24.0	24.0
29.04.2025	69.08	46.44	22.64	2.25	2.27	52.93	53.85	-1.73	1.195	24.0	24.0
30.04.2025	69.86	48.35	21.52	2.53	2.55	59.38	60.41	-1.73	1.273	24.0	24.0
Средние:	68.92	47.86	21.06	2.51	2.52	---	---	-1.42	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1768.38	1793.66	---	37.076	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	31206.45	30699.33	954.932	17224.7	23503.8
30.04.2025	32974.83	32492.99	992.008	17944.7	24223.8
Итого:	1768.38	1793.66	37.076	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации